

光大海绵城市发展（镇江）有限公司征润洲厂细格栅房内 制作取样装置 询价公告

光大海绵城市发展（镇江）有限公司因建设/经营需要，现对光大海绵城市发展（镇江）有限公司征润洲厂细格栅房内制作取样装置进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：GDSW-GX-2024-6294

二、采购项目名称：光大海绵城市发展（镇江）有限公司征润洲厂细格栅房内制作取样装置

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：

报价要求及注意事项：

1、报价文件或报价大厅中必须注明税率，此外单位盖章、报价日期、报价人签字等也须填写完整。我司要求质保期为1年。

2、报价文件中需提供表中的材料：

序号	材料类型
1	营业执照
2	未被“信用中国”列为失信惩戒的证明材料，未被中国执行信息公开网列为失信被执行人的证明材料
3	授权委托书（法人代表直接投标无需提供）
4	作业人员保险证明材料（详见第3条要求）及身份证扫描件
5	涉及本项目的作业方案及安全措施

3、作业人员保险要求（投保范围须与本项目内容匹配）：

项目	保险要求
险种	<p>方案一： 工伤保险+雇主责任险（死亡伤残赔偿限额不低于50万元，医疗费赔偿限额不低于5万元）；</p> <p>方案二： 雇主责任险+团体意外伤害保险（两个险种合计死亡伤残赔</p>

	<p>偿限额合计不低于 140 万元，医疗费赔偿限额不低于 14 万元；其中雇主责任险死亡伤残赔偿限额不低于 80 万元)；</p> <p>方案三：团体意外伤害保险(死亡伤残赔偿限额不低于 140 万元，医疗费赔偿限额不低于 14 万元)。</p> <p>注：以上方案优先级依次排列。三种保险方案至少选其一，附保险合同或协议等证明材料。</p>
--	--

4、本项目报价前，须查看现场情况后再进行准确报价，否则若在实施过程中成本增加自行承担。

实施内容：

在镇江市征润洲污水处理厂细格栅房 1#细格栅（靠近进水仪表间南侧外墙的）位置制作安装一个留样水箱，并配套两个采样泵。

一、留样水箱。

1、材料：304 不锈钢，厚度不低于 3mm的薄板。

2、尺寸：长 80cm，宽 60cm，高 60cm的长方体。

3、水口要求：


①在长方体顶部中心处预留长宽分别为 30cm的采样口并加盖，配提手。

②在长方体一侧距离顶面 20cm处安装两个进水口，口径为DN25。

③进水口对侧最低处安装一个出水口，口径为DN50；出水口端安装球阀一枚，用于控制出水流量，将尾端（upvc管道）连接至 1#细格栅出水口处。

④在长方体距离顶面 5cm处安装一个溢流口，口径为DN50；溢流口端安装球阀一枚，用于控制溢流量，将尾端（upvc管道）连接至 1#细格栅出水口处。

4、进出水口管道接头均采用 304 不锈钢材质（图片仅供参考）。



二、采样水泵。

1、水泵型号为：不锈钢自吸电泵，功率为 0.37KW，最大扬程 10m，最大流量 $4\text{m}^3/\text{h}$ ，进口口径 DN25，出口口径 DN25，共计两台泵。

2、在水泵出水口与采样水箱之间安装球阀一个，用于控制取样流量。




三、安装要求

1、用电安装：在 5#细格栅南侧立柱墙面有插座，在此沿墙脚布线，保证横平竖直。所有布线均采用PVC电工穿线管走线，连接至采样水泵处；总长约 20m。

2、水箱水泵安装：在进水仪表间南侧墙面处安装水箱及水泵，水箱落地安装，并制作可活动式水泵挡水罩，材质采用 304 不锈钢，防止水泵进水。

3、水管安装：采样口为 1#、5#细格栅末端，采样深度为水下 1m处，一台水泵连接 1#细格栅，另外一台连接 5#细格栅，共同采样至采样水箱。出水口及溢流口的管道均连接至 1#细格栅出水口处。



安环要求：

供应商需与我司签订《安全生产与环境保护管理协议》，并办理相关作业手续，方可进场作业。

五、询价文件的获取：

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>），下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

六、资质要求：

1、应是在中国境内/外注册的企业，具备有效的营业执照及相关资质证书。

2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列为失信惩戒，未被司法机关列为失信被执行人。

七、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2024 年 12 月 16 日 15 时 00 分，逾期不予受理。

2、响应文件递交方式为：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式：

招 标 人：光大海绵城市发展（镇江）有限公司

地 址：镇江市京口区滨水路 56 号

联 系 人：华祯

电 话：13655286982

电子邮箱：huaz@ebwater.com

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2024 年 12 月 10 日