

询比价公告

项目编号：POWERCHINA-0114001-230324

各报价单位：

因中国电建水电十四局电建科研大厦项目永久性用电电缆等物资采购项目需要，我单位拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2023年09月21日16时30分前将报价文件提交至集采平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	计量单位	数量	备注
1	10kV 交联电缆	ZA-YJV22-8.7/15kV-3×240mm ²	米	906.00	昆明电缆厂、江苏上上、宝胜、多宝、三川或拥有中国驰名商标、省级著名品牌的品牌
2	10kV 架空绝缘导线	JKLYJ-10kV-185mm ²	米	100.00	昆明电缆厂、江苏上上、宝胜、多宝、三川或拥有中国驰名商标、省级著名品牌的品牌
3	复合式悬式绝缘子串	FXBUW4-10/70	只	12.00	
4	陶瓷横担	SC-185	只	7.00	
5	10kV 瓷绝缘支柱绝缘子	(PS-15M) kN, III 级防污	只	4.00	
6	10kV 瓷绝缘支柱绝缘子	(PS-15T) kN, III 级防污	只	3.00	
7	异型并沟线夹	JBL-50-240A (带绝缘罩)	套	24.00	
8	耐张线夹 (10kV 螺栓型)	NLL-185-240 (带绝缘罩)	套	12.00	
9	挂板 (Z 型)	Z-7	套	12.00	

10	碗头挂板	W-7B	套	12.00	
11	延长环	延长环(环体整锻 PH 型),PH-10	套	3.00	
12	球头挂环	QP-7	套	12.00	
13	铜铝接线端子	DTL-185	只	30.00	
14	10kV 电力电缆	ZA-YJV-8.7/15kV-3×95mm ²	米	112.00	昆明电缆厂、江苏上上、宝胜、多宝、三川或拥有中国驰名商标、省级著名品牌的品牌
15	户内密集型封闭铜母线	2500A/4P	米	50.00	以现场实际测量为准
16	母线垂直弯头(包含连接螺栓)	与 2500A/4P 密集型封闭铜母线配套	套	14.00	
17	母线水平弯头(包含连接螺栓)	与 2500A/4P 密集型封闭铜母线配套	套	14.00	
18	母线连接箱变压器端(包含软连接及连接螺栓)	与 2500A/4P 密集型封闭铜母线配套,配接头处保护罩,接口需与变压器厂家对接	套	4.00	
19	母线连接箱低压柜端(包含软连接及连接螺栓)	与 2500A/4P 密集型封闭铜母线配套,配接头处保护罩,接口需与配电柜厂家对接	套	10.00	外壳专用接地线等
20	户内密集型封闭铜母线	2000A/4P	米	8.00	以现场实际测量为准
21	母线垂直弯头(包含连接螺栓)	与 2000A/4P 密集型封闭铜母线配套	套	2.00	
22	母线水平弯头(包含连接螺栓)	与 2000A/4P 密集型封闭铜母线配套	套	2.00	
23	母线连接箱低压柜端(包含软连接及连接螺栓)	与 2000A/4P 密集型封闭铜母线配套,配接头处保护罩,接口需与配电柜厂家对接	套	1.00	外壳专用接地线
24	母线连接箱发电机端(包含软连接及连接螺栓)	与 2000A/4P 密集型封闭铜母线配套,配接头处保护罩,接口需与柴油发电机厂家对接	套	1.00	外壳专用接地线
25	户内密集型封闭铜母线	1000A/4P	套	74.00	以现场实际测量为准
26	母线垂直弯头(包含连接螺栓)	与 1000A/4P 密集型封闭铜母线配套	套	6.00	

27	母线水平弯头（包含连接螺栓）	与 1000A/4P 密集型封闭铜母线配套	套	8.00	
28	母线连接箱低压柜端（包含软连接及连接螺栓）	与 1000A/4P 密集型封闭铜母线配套，配接头处保护罩，接口需与配电柜厂家对接	套	6.00	外壳专用接地线
29	母线吊架		套	82.00	
30	槽式直通桥架	400×200（mm）含防火板	米	38.00	
31	槽式水平等径弯通	400×200（mm）含防火板	件	2.00	
32	槽式垂直等径弯通	400×200（mm）含防火板	件	1.00	
33	电缆桥架	400×100（mm）梯式桥架含防火板	米	40.00	
34	电缆桥架	500×200（mm）梯式桥架含防火板	米	20.00	
35	电缆桥架	800×200（mm）梯式桥架含防火板	米	45.00	
36	膨胀螺栓	M12×100（mm）	颗	310.00	
37	低压电缆	ZR-VV22-1-3×6mm ²	米	120.00	
38	低压电缆	ZR-KVVP2/22-0.5 2×4mm ²	米	134.00	
39	干粉灭火器	10kg（配灭火器箱，2只一箱）	只	6.00	
40	绝缘胶垫	10kV 绝缘胶垫，1000（宽）×5（厚）mm、黑色	米	15.00	
	合计			2262	

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：2023年10月15日前交货，具体交货时间以买方书面通知为准。

3、交货地点：云南省昆明市官渡区归十西路与凉亭中路交叉口（水电十四局电建科研大厦）。

4、付款方式：所有货物及相对应的材质证明书、产品合格证或者出厂检验

报告全部到完，经买方验收合格后，开具全额增值税专用发票（13%增值税专用发票），买方在1个月内以支票/汇款/银行转账/汇票/电建融信/建行E信通/中企云链/招行付款代理/平安银行付融通/其他供应链债务凭证等方式支付合同全额货款。本合同汇票、供应链债务凭证到期日为：签发汇票、供应链债务凭证日后6个月以内。采用汇票、供应链支付产生的贴息费用由供应商承担。若交货期延迟，违约金每天按违约部分对应合同总额的5‰计算，以此类推

5、质量标准或要求：请严格按询价文件中的规格、数量、品牌、技术要求报价，所报产品须满足国家标准和询价文件中的主要技术参数及标准配置，如有不符项请在技术规格偏离表中详细注明；所供产品全部要求有完整合格的产品出厂证明。若未携带资料或资料不全，将不予接收。**所有物资材料制造期间买方不定期进场监造，发货前需经买方进场验收合格后方可发货。**

其中：10kV交联电缆、10kV架空绝缘导线、10kV电力电缆，品牌要求：昆明电缆厂、江苏上上、宝胜、多宝、三川或拥有中国驰名商标、省级著名品牌的品牌。

6、质保期：1年。

7、响应人的资质要求：

（1）投标人为生产厂家的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。

（2）投标人为代理商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，其代理的生产厂商须满足上条的要求。

（3）业绩：**投标人应具有三个及以上，金额不小于50万元以上的电缆等类似供货业绩，附合同扫描件。**

（4）商业信誉：具有良好的商业信誉，响应人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；近三年内参加招投标活动中，响应人无不良记录。

（5）询价人不接受联营体或联合体的投标；投标人不能作为其他投标人的分包人同时参加投标；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加投标。

（6）财务状况：资产负债结构合理，具备一定的盈利能力；企业的现金流

量正常，资金周转不存在困难。

8、响应文件至少须提交投标人投标文件封面、报价表、供货业绩表及对应合同、商务偏离表及技术偏离表（不能为空，需填写清楚有无偏离，响应与否），响应文件份数正本一份、副本 0 份。

9、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

三、联系方式

招标人：水电十四局机电安装事业部

地 址：云南省昆明市东风西路 123 号三合商利写字楼 6 楼

邮 编：

联系人：寸奋来

电 话：13769140564

电子邮箱：1260976784@qq.com

四、监督机构

监督机构：中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装事业部纪委办公室

监督电话：0871-63603413

中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装事业部机电安装事业部
(电子签章)