

惠州市第八中学高中部建设工程项目高低压配电工程施工答疑公告

(招标编号：惠公易建市直(2024)026)

一、内容：

各潜在投标人：

惠州市第八中学高中部建设工程项目高低压配电工程施工招标于2024年4月1日在广东省公共资源交易平台、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台、惠州市公共资源交易中心网发布招标公告。截至2024年4月9日有投标人在网上提出疑问，现以答疑的形式给予回复，具体问题和回答如下：

1、本工程是否已经过供电报装?图纸是否经供电局审核通过?报价是否需含设计费?

答：本工程已经过供电报装，图纸经供电局审核通过，本次招标不含设计服务。

2、报价是否需包含配电房设备1年期的代运维服务费?

答：本次招标不含代运维服务。

3、电房空调是否在范围?清单无此内容。

答：电房空调在本次招标范围内，是清单漏项，按招标文件的约定，中标后结算时以现场签证形式列入结算。

4、报价是否需包含快速发电车装置基础?是否需做快速发电车装置围栏?

答：本次招标包含快速发电车装置基础，本项目无需做快速发电车装置围栏。

5、清单中缺项发电机控制线保护管“埋单管(c-evcp32)80m”内容?

答：发电机控制线保护管“埋单管(c-evcp32)80m”在本次招标范围内，是清单漏项，按招标文件的约定，中标后结算时以现场签证形式列入结算。

6、本工程是否为固定总价包干?投标单位综合考虑报价，后期结算不再复核增/减工程量，结算价按合同固定总价不作变更(除工程设计变更及现场签证外)?

答：本工程不是固定总价包干，详见招标文件合同条款。

7、主要材料、设备品牌表中可否提供参考品牌的全称?及相应联系方式?

答：以招标文件为准。

8、主要材料、设备品牌表仅供参考，投标人提供的主要设备、材料的性能、规格、参数应当“不低于”或“优于”任一参考品牌。如何判断投标人提供的品牌、参数等是否“不低于”或“优于”任一参考品牌呢?



