| 标 人) | 武汉市蔡甸区科学技术和经济信息化局 | 经办人 | 项辉 | 联系电话 | 18907110858 | | |
|---------------------|---|----------|--------------------|------------------|-------------|--|--|
| 招标 代理 机构 | 中宸 (湖北) 工程咨询有限公司 | 经办人 | 胡瑞 | 联系电话 | 13545043154 | | |
| 名称 | | 报建编号 | 4201C920231117004F | > | | | |
| 招标 项目 名称 | 星光110kV变电站土建电缆通道及外线工程设计施工总承包(EPC) | 招标编码 | 202311211151371751 | 标段号 | 1 | | |
| 建设地址 | 常福经济开发区内电源点至各企业红线外环网箱。 | | | | | | |
| 建设规模 | 项目拟实施星光110kV变电站土建电缆通道及外线工程,包含星光变电站出线部分、奓山街线路迁改部分及工厂专用外线部分的电气工程、线路工程、土建工程。主要建设内容包括:(一)电气工程:新建户外环网箱11台(其中星光变电站出线部分8台、奓山街线路迁改部分1台、工厂专用外线部分2台),奓山街线路迁改部分新建箱式变压器2台。(二)线路部分:敷设10kV架空线路573米(其中奓山街线路迁改部分555米、工厂专用外线部分48米)、10kV电缆27585米(其中星光变电站出线部分21900米、奓山街线路迁改部分1180米、工厂专用外线部分4505米),奓山街线路迁改部分敷设1kV架空线路120米、1kV电缆1635米。(三)土建部分:新建环网箱基础11座(其中星光变电站出线部分8座、奓山镇线路迁改部分1座、工厂专用外线2座),奓山街线路迁改部分新建箱变基础2座,现浇3.0m×1.5m电缆直通井24座(其中星光变电站出线部分8座、季山街线路迁改部分30米。3.0m×1.5m电缆直通井24座(其中星光变电站出线部分8座、奓山街线路迁改部分12座、工厂专用外线部分4座)、3.0m×1.5m电缆三通井22座(其中星光变电站出线部分10座、奓山街线路迁改部分8座、工厂专用外线部分4座),新建15孔伟伦水泥排管457米(其中零山街迁改部分432米、工厂专用部分25米)、12孔PE拖管130米(其中星光变电站出线部分30米、工厂专用外线部分100米)、15孔PE拖管290米(其中星光变电站出线部分160米、奓山街线路迁改部分50米、工厂专用外线部分80米),电缆沟清淤2000米(其中星光变电站出线部分1500米、工厂专用外线部分500米)。 | | | | | | |
| 招标范围 | 线部分的电气工程、线路工程、土建工程。主要建设内容包括:(一)电气工程:新建户外环网箱11台(其中星光变电站出线部分8台、奓山街线路迁改部分1台、工厂专用外线部分2台),奓山街线路迁改部分新建箱式变压器2台。(二)线路部分:敷设10kV架空线路573米(其中奓山街线路迁改部分555米、工厂专用外线部分4505米),奓山街线路迁改部分敷(其中星光变电站出线部分21900米、奓山街线路迁改部分1180米、工厂专用外线部分4505米),奓山街线路迁改部分敷设1kV架空线路120米、1kV电缆1635米。(三)土建部分:新建环网箱基础11座(其中星光变电站出线部分8座、奓山街线路迁改部分1座、工厂专用外线2座),奓山街线路迁改部分新建箱变基础2座,现浇3.0m×1.5m电缆直通井24座(其中星光变电站出线部分8座、奓山街线路迁改部分12座、工厂专用外线部分4座)、3.0m×1.5m电缆直通井22座(其中星光变电站出线部分10座、奓山街线路迁改部分8座、工厂专用外线部分4座),新建15孔伟伦水泥排管457米(其中奓山街迁改部分432米、工厂专用部分25米)、12孔PE拖管130米(其中星光变电站出线部分30米、工厂专用外线部分100米)、15孔PE拖管290米(其中星光变电站出线部分1500米、 工厂专用外线部分500米)。为本项目提供施工图设计、施工图预算编制、施工、工程竣工验收以及其他相关服务等。 | | | | | | |
| 招标 内容 | 设计施工总承包 | | | | | | |
| 方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程总承包招标 | | | | |
| 开标时间 | 2023-12-15 10:00 | 开标地点 | 蔡甸区公共资源交易中 | 心333-开标室 | <u> </u> | | |
| 评标 时间 | 2022 12 15 10:20 | 评标地点 | 蔡甸区公共资源交易中 | <u>心</u> 331-评标室 | <u> </u> | | |
| 备注 | | | 1 | | | | |
| 円称 人 | 湖北既济电力集团有限公司 | | | | | | |
| 企业 编码 | 91420105931260724G | | | | | | |
| 中标 价 (万 | 5451.0749 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日 历天) | 240 | | |
| 元安防护文施及境护()全、明工环保费万 | | 安全生产管理标准 | / | | | | |

| 元) | | | |
|---------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 深坑护(元) | | 文明施工管理 标准 | / |
| 建师总监负人 | 朱博 | 身份证号 | 420116198711013731 |
| 专业 类别 | | 资格等级 | 一级注册建造师 |
| 招投 标监 督机 构 | 武汉市蔡甸区科学技术和经济信息化局 | | |