

25 吨高纯稀土金属靶材及 2000

吨高端稀土合金材料产业化项目变配电工程(暂估价)设计施工总承包项目答

疑澄清公告

(招标编号: XQCC2024-014)

一、内容:

详见附件

二、监督部门

本招标项目的监督部门为浏阳经济技术开发区管理委员会招标投标中心, 电话
: 0731-83280520。

三、联系方式

招 标 人: 湖南高创稀土新材料有限责任公司

地 址: 湖南省长沙市芙蓉区长星路与隆园二路交叉口东180米

联 系 人: 谌先生

电 话: 15197370606

电子邮件: /

招标代理机构: 湖南新泉工程咨询有限公司

地 址: 长沙市岳麓区潇湘南路一段208号柏宁地王广场北栋5楼

联 系 人: 谢璧隈(项目负责人)、彭祎

电 话: 0731-85226831

电子邮件: /

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): 谢璧隈 (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)

25 吨高纯稀土金属靶材及 2000 吨高端稀土合金材料产业化项目变配电工程（暂估价 ）设计施工总承包项目答疑澄清公告

各潜在投标人：

25 吨高纯稀土金属靶材及 2000
吨高端稀土合金材料产业化项目变配电工程（暂估价）设计施工总承包项目投
标人提出疑问时间已按招标文件的规定时间(2024年3月31日17:00)截止。本次澄
清答疑公告作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。招标公
告、招标文件如设计下述内容的应作相应修改，若本公告与招标文件有不一致
之处，应以本公告为准。请各投标人自行关注，恕不另行通知，如有遗漏招标
人概不负责。本项目的澄清及答疑如下：

问题1、招标文件是否有电子招标工程量清单或者表格工程量清单？

答：按最新发布的工程量清单。

问题2：招标文件提供的招标控制价带定额等数据，投标人是否不超总限价
还是综合单价都不能超？

答：招标文件投标人须知前附表3.2.4.1条已要求“投标人所报投标报价总
价、施工图设计费最高投标限价、建安工程费总价及单价不得高于公示的最高
投标限价，高于最高投标限价的投标报价无效，按废标处理”。

问题3：根据招标文件第二章投标人须知1.12偏离要求为不允许偏离，但是
招标文件第五章发包人要求十一、附件清单12.1品牌范围表注明：主要设备材
料选用参照或相当于品牌推荐表，

本项目分包人须选择不低于下列参照或者相当于品牌的材料表，否则为未响应招标文件。请问元件品牌可否偏离指定范围并选用其他同档次品牌？

答：招标文件“第五章发包人要求”中“12.1品牌范围表”要求“主要设备材料选用参照或相当于品牌推荐表，本项目分包人须选择不低于下列参照或者相当于品牌的材料”。材料品牌可选择品牌范围表中材料或选择相当于表中所列品牌不低于下列参照或者相当于品牌的材料表。

问题4、招标控制价清单中高压柜数量为20台，设计图纸中仅为18台，请贵单位明确高压柜数量及配置；

答：以工程量清单为准，高压柜总共20台。

问题5：招标文件中第五章发包人要求的第四节工程描述的第9点的资质要求“：1）电力工程施工总承包三级以及上资质；2）国家电监会颁发的有效承装（修、试）电力设施许可证（承装类三级、承修类三级、承试类三级）及以上资质。”与招标人须知中“具备住房城乡建设主管部门颁发的输变电工程专业承包叁级及以上资质，同时具备国家能源局（或国家电力监管委员会）颁发的“承装（修、试）电力设施许可证”承装、承修、承试五级及以上资质”要求不一致，请明确资质要求；

答：本项目资质条件：（1）具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；省外入湘企业在“湖南省住房和城乡建设网”进行基本信息登记。（2）须同时具备以下资质：①施工资质：具备住房城乡建设主管部门颁发的输变电工程专业承包叁级及以上资质，同时具备国家能源局（或国家电力监管委员会）颁发的“承装（修、试）电力设施许可证”承装、承修、承试五级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；②设计资质：具备住房城乡



建设主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计电力行业（送电、变电专业）丙级及以上资质。

问题6、招标文件品牌范围表明确了“项目分包人须选择不低于下列参照或者相当于品牌材料表，否则为未响应招标文件”但招标人须知1.2偏离中又不允许偏离，请明确是否可以使用不低于或相当于参照品牌的元器件；

答：可以使用不低于或相当于参照品牌的元器件。

问题7、招标文件中提供的《室外强电总图》包括了一期、二期的高、低压路由布置图请明确，二期的高低压管沟的施工内容是否在本次的招标过程中，若不包含，请明确一、二期路由的分界点；

答：详见新图纸，二期仅为室外埋管预留。（建议一起涵盖）

问题8、请明确本项目两回路10KV高压电源的分界点或接入点位置；

答：分界点位置在项目西侧红线附近，具体接入点位置需由当地电力局提供。

问题9、请明确配电间回填，照明通风，地面、墙面装饰工作内容是否包含在本次招标中；

答：配电间回填，照明通风，地面、墙面装饰工作都不在本次招标范围

问题10、2#厂房变配电《E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表》，第1项，高压进线柜编号AH1/AH20，而招标图纸中的编号是AH1/AH18。

答：以招标《E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表》为准，高压计量柜编号为AH1/AH20，详见新图纸。

问题11、2#厂房变配电《E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表》，第2项，高压计量柜AH2/AH19，而招标图纸中编号是AH2/AH17。

答：以招标《E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表》为准，高压计量柜编号为AH2/AH19，详见新图纸。

问题12、2#厂房变配电《E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表》，第3项，高压PT抑制柜AH3/AH18，而招标图纸中编号是AH3/AH16。

答：以招标《E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表》为准，高压PT抑制柜编号为AH3/AH18，详见新图纸。

问题13、2#厂房变配电《E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表》，第4项，高压全电压监测柜AH4/AH17，而招标图纸中AH4是高压出线柜，AH17是高压计量柜。

答：以招标《E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表》为准，高压全电压监测柜AH4/AH17，详见新图纸。

问题14、2#厂房变配电《E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表》，第9项，高压出线柜AH9，而招标图纸中AH9是高压母线联络柜。

答：以招标《E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表》为准，AH9为高压出线柜，详见新图纸。

问题15、2#厂房变配电《E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表》，第14项，高压出线柜AH16，而招标图纸中AH16是高压PT抑制柜。

答：以招标《E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表》为准，AH16为高压出线柜，详见新图纸。

问题16、2#厂房变配电《E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表》，第15项，高压母线联络柜AH10，而招标图纸中AH10是高压母线联络隔离柜。



答：以招标《E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表》为准，AH10为高压母线联络柜，详见新图纸。

问题17、2#厂房变配电《E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表》，第16项，高压母线联络隔离柜AH11，而招标图纸中AH11是高压出线柜。

答：以招标《E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表》为准，AH11为高压母线联络隔离柜，详见新图纸。

问题18、2#厂房变配电《E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表》，第16项，信号屏，1.柜体尺寸详见图纸，2.具体元器件见设计图纸；，而招标图纸中没有高度尺寸，也没体现具体元器件，做法不明确。

答：信号屏参考尺寸：800mm(W)*600mm(D)*2200mm(H)；信号屏中具体的元器件及做法由专业单位深化设计。

问题19：招标图纸中，AH9柜与AH10柜之间，未明确是用电缆连接还是高压母线桥连接，该部分未体现在清单中。

答：详见新图纸。

问题20、2#厂房变配电《E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表》，第23项，无功补偿柜1-AA2/3、2-AA3/4、3-AA2/3（250KVar），而招标图纸中1-AA2/3、2-AA3/4的补偿容量是300kVar/台。

答：以招标《E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表》为准，无功补偿柜1-AA2/3、2-AA3/4、3-AA2/3（250KVar），详见新图纸。

问题21、2#厂房变配电《E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表》，第23项，无功补偿柜4-AA3/4（200KVar），而招标图纸中的补偿容量是250kVar/台。

答：以招标《E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表》为准，无功补偿柜4-AA3/4补偿容量为200kVar/台。

问题22、2#厂房变配电工程中E14单位工程招标控制价汇总表中体现了单价措施项目费，但是根据招标文件提供的E18表是没有体现单价措施费用的组成的，请明确招标文件的清单是否提供正确

答：按最新发布的工程量清单。

本公告作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力，招标文件如涉及上述内容的应作相应修改，若本公告与招标文件有不一致之处，应以本公告为准。本项目投标文件递交截止时间(投标截止时间)、开标时间和投标保证金交纳截止时间及其他均不变。

湖南高创稀土新材料有限责任公司