

南方电网公司2023年电网建设工程第十批次施工
公开招标项目
(招标编号：CG2700022001641194)
招标文件澄清/修改公告
(编号：01-1)

各投标单位：
现对“南方电网公司2023年电网建设工程第十批次施工公开招标项目”（招标编号：CG2700022001641194）招标文件进行澄清/修改，澄清/修改内容如下：

一、澄清问题答复详见下表及附件：

序号	问题内容	项目/标的	回复内容
1	广西500千伏漓江输变电工程（超高压公司部分）、广东粤港澳大湾区500千伏外环西段工程（超高压公司部分）施工：1、项目限价中是否包含变电站改扩建施工专项补助费用？若包含，是按每个变电站单独计列，还是按照整个项目一次性计列？2、安全稳定控制系统工程施工中有关安全稳定控制装置改造有无询价文件？中标后询价文件能否提供给施工单位？3、附件B中超高压基建项目施工图招标条款“13.9.1 人工单价、材料波动的调整方式按以下第【(2)不调整】款执行，如有多个单项工程时，以单项工程调整为准。”与14.1合同价格“最终结算价款=合同价±变更签证费用+合同外委托费用±物价波动引起的价格调整±其他”是否矛盾，请明确。	标的7	1.广东粤港澳大湾区500千伏外环西段工程（超高压公司部分）施工图批复时间为2023年3月13日，广西500千伏漓江输变电工程（超高压公司部分）施工图设计评审会议时间为2023年3月13日，出具施工图设计评审意见时间为2023年4月3日，根据文件使用说明《35kV及以上变电改扩建项目施工专项补助费用》发文时间为2023年4月3日，根据文件使用说明项目预算已审定或批复的项目，相应的建设预算投资估算中不包含变电站改扩建施工专项补助费用。2.安全稳定控制系统工程施工中有关安全稳定控制装置，投标方自行测算费用。3.不矛盾，即物价波动引起的价格调整为零。
2	标的1、标的2、标的3、标的4：能否按标段提供工程量清单或设备材料清单？	南方电网公司2023年电网建设工程第十批次施工公开招标项目	本项目为初设阶段招标，请投标单位依据现有资料编制。
3	标的1 缺少架空线路部分的相关图纸，请补充。	标的1	已补充，详见附件1。
4	附件C-图纸-标的1：441-B23061C-A0101 总的部分（安装工程部分）-B23061C-A0101-12 变电部分初步设计说明书文件夹只有附件2、3内容，缺少初步设计说明书内容的文件，请补充。	标的1	已补充，见附件2卷册图纸
5	附件C-图纸-标的1：441-B23061C-D0201 电气一次部分（安装工程部分）未见电气平面布置图，请补充。	标的1	电气平面布置图见附件2卷册图纸
6	标的2缺少变电部分的初步设计说明及相关图纸等资料，请补充。	标的2	已补充，详见附件3
7	项目信息清单-标的7-（1）500千伏珠西南点对网送电通道改造工程（阳江段）工程概况：架空线路部分“粤西（鹤山）开关站~云城双回500kV线路工程（阳江段）：新建双回线路2×95.7千米，导线截面采用4×720mm ² 。”，图纸无此内容，请核实后补充。（2）500千伏珠西南点对网送电通道改造工程（阳江段）工程概况：变电部分有“500千伏五邑站扩建阳西电厂高抗工程BA21461C”图纸，但项目信息表的工程概况中未见此内容，请核实是否属招标范围并更新项目信息表。	标的7	（1）500千伏珠西南点对网送电通道改造工程架空线路部分建设规模以此为准。 *架空线路部分： 1、500千伏阳西电厂#3、#4机组与#5、#6机组500kV同塔双回线路0.8km，导线截面4×630mm ² ； 2、500千伏阳西电厂#5、#6机组至五邑站线路：新建500kV同塔双回线路4.38km，其中混压同塔2.0km，导线截面4×720mm ² ，220kV导线截面2×630mm ² ； （2）500千伏珠西南点对网送电通道改造工程（阳江段）工程概况：变电部分有“500千伏五邑站扩建阳西电厂高抗工程BA21461C”图纸，但项目信息表的工程概况中未见此内容，请核实是否属招标范围并更新项目信息表。
8	标的7中“（2）广西500千伏漓江输变电工程（超高压公司部分）”的“（3）柳东变~贺州变开断接入漓江变500kV线路工程施工（输电线路部分）”的图纸不齐，影响投标报价定额计价，请补充以下图纸：1、地勘资料或综合平均地质比例；2、平均运距数据；3、《杆塔明细表》；4、《挖孔桩基础型号施工图》（反应桩径、桩深、立柱、护壁等数据）；5、岩溶处理相关图纸。	标的7	1. 补充提供岩土勘测报告，详见附件4。 2.平均运距数据由投标方根据塔位、图纸和现场踏勘数据提供。 3.补充《杆塔明细表》（电气部分）、《基础配置表》。 4.反应桩径、桩深、立柱、护壁等数据的图纸见图《、附属设施图》，卷册号分别为40-WA1 WA13631S-T0104。 5.岩溶处理仅提供预估工程量，详见基础配置表
9	广西500千伏漓江输变电工程（超高压公司部分）、广东粤港澳大湾区500千伏外环西段工程（超高压公司部分）是施工图招标，请问是编制预算书进行报价还是报总价就可以？	标的7	编制预算报价

10	标的2第3标段 1、图纸没有明确该标段具体从哪个塔号到哪个塔号，请确认告知 2、请确认220kV和110kV改造线路范围	标的2	1.本项目按行政区域划分标段，路径图已标注行 伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统□ (标段三)的范围初定为J2C1塔至J2C17塔，J 纸为准。 2.220kV和110kV改造线路范围已附相关的图纸 220kV峰古甲乙线、110kV占元线改造工程及S 洪、虾洪线改造工程图纸。
----	--	-----	--

二、项目截标时间/开标时间修改为**2023年12月25日09时00分00秒**。
请投标人登录南方电网公司供应链统一服务平台对本次澄清/修改进行确认。

- 附件1：阳江段初步设计图纸(线路部分) (含附件1-1至1-10)
- 附件2：441-B23061C-A0101 总的部分（安装工程部分）（详见本项目澄清公告（编号01-2）附件）
- 附件3：500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程（江门段变电部分初设图纸）（详见本项目澄清公告（编号01-2）附件）
- 附件4：WA13631S-G0101 广西500千伏漓江输变电工程（超高压公司部分）——岩土工程勘测报告（详见本项目澄清公告（编号01-2）附件）
- 附件5：40-WA13631S-A0301 杆塔明细表（电气部分）（详见本项目澄清公告（编号01-2）附件）
- 附件6：T0101-基础配置表-广西500千伏漓江-20230331（详见本项目澄清公告（编号01-2）附件）
- 备注：附件2至附件6详见本项目澄清公告（编号01-2）附件。

招标人（或招标代理机构）主要负责人或授权的项目负责人（签名）：吴爽登

招标人或其招标代理机构名称：南方电网供应链集团有限公司【盖章位置】
2023年12月08日