

新泰光大环保能源有限公司新泰能源#2炉增加沼
气直燃燃烧设备改造项目**服务采购**

(项目编号：HBNY-GX-2024-15392)

询价文件

采购人：新泰光大环保能源有限公司（盖章）

2024年11月14日

第一章 询价公告

新泰光大环保能源有限公司因建设/经营需要，现对新泰光大环保能源有限公司新泰能源#2 炉增加沼气直燃燃烧设备改造项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：HBNY-GX-2024-15392

二、采购项目名称：新泰光大环保能源有限公司新泰能源#2 炉增加沼气直燃燃烧设备改造项目

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容： #2 炉增加沼气直燃燃烧设备改造项目：

招标方拟建项目为【新泰市垃圾焚烧发电项目】，项目规模为日处理生活垃圾【600】吨，装设【2】台日处理量分别为【300】吨/天垃圾焚烧炉排炉，相应配套【2】台套余热锅炉，余热锅炉产生的过热蒸汽通过【1】台汽轮发电机组发电。拟在#2 炉配备 1 套沼气直燃系统，实现能源的综合利用。

1、设备运行条件：#2 锅炉空预器出口母管布置一台直燃炉，一次风量冬季为 30000 Nm³/h，夏季为 20000 Nm³/h。沼气供给参数：全厂总沼气体积冬季【63】m³/h，夏季按照【165】m³/h（平均值）计，沼气压力为 0.5kPa，要求该系统在冬季能够把一次风提升 38℃，夏季能将一次风提升 150℃。

2、系统范围：自沼气系统厌氧罐预留出口至一次风管道沼气直燃燃烧器内所需的所有设备、组件，包括沼气增压稳压系统、燃烧器系统、管路保护系统、控制保护系统及相关的附件，全套设备以及必须的运行检修平台、所有电缆、桥架。不锈钢管件、不锈钢球阀、电控柜、就地控制柜、电缆、热镀锌电缆桥架、备品备件、所需辅件及维修专用工具等设备，以及全套系统的施工、安装和调试等工作，与蒸汽空预器出口母管的焊接工作由投标方负责。

3、供货及施工范围：沼气阀撬、助燃风机、沼气直燃空预器及控制系统的制造/采购、安装、管道连接、调试，以确保本项目系统顺利投运为最终目标。

原有一次风管道，直燃炉进出口与风道连接变径部分，设备的土建基础及支撑钢结构的施工、供货、安装均由投标方提供。

（详见采购文件：#2 炉增加沼气直燃燃烧设备技改技术规范）

五、询价文件的获取：

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>），下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

六、资质要求：

1、应是在中国境内注册的企业或事业单位，具备有效的营业执照及相关资质证书。

2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）列为失信惩戒，未被中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）列为失信被执行人。

.....

七、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2024年11月22日10时00分，逾期不予受理。

2、响应文件递交方式为：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式：

招 标 人：新泰光大环保能源有限公司

地 址：山东省新泰市新甫街道办事处龙山村北侧

联 系 人：范振伟

电 话：18769803252

电子邮箱：fanzw@cebenvironment.com.cn

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2024年11月14日