

询价公告

光大水务（淄博）有限公司因建设/经营需要，现对光水（淄博张店）污水处理有限公司 2024 年 9 月零星维修进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：GDSW-GX-2024-4469

二、项目名称：光水（淄博张店）污水处理有限公司 2024 年 9 月零星维修

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：

序号	维修项目	维修要求	要求完成时间
1	进水流量计井安装潜水泵	进水流量计井存在渗漏及墙壁凝结水现象，闷热潮湿影响流量计使用寿命，需安装潜水泵 1 台定期抽水。配套安装 300*400mm 室外不锈钢配电箱 1 个，16A 断路器 1 个，面板配启停按钮；DN15 热镀锌穿线管 4m，所用材料由厂内提供。	自施工开始起 30 天内完成
2	调节池花纹板盖板改造	调节池 5 处盖板，潜水泵处于 2 块盖板中间，不方便提泵检修，需要将盖板切割，重新分布。焊接 5cm 宽热镀锌扁铁作拉筋，共需约 12 米，盖板切割及焊接。	
3	板框机料仓改造	板框机料仓顶部刮板机电机及减速机无防护罩，随着电机的使用老化，下雨时有进水风险，需增加制作电机防护罩；料仓下料口现有橡胶板老化僵硬破损，需更换 5mm 夹线橡胶板 2 平方。料仓下方皮带输送机易跑偏，需焊接安装增加 2 处纠偏轮。	
4	二期石灰加药管道改造	二期石灰倒料泵至储罐中间不锈钢管道为 DN50，目前使用过程中频繁堵塞，且无连接法兰不便于拆卸清理，需将石灰化药罐出药口管道改造为 DN100 不锈钢管道并增加焊接法兰方便拆卸。从导料泵出口至储存罐管道为整段焊接，堵塞后无法清理，需焊接改成两段式。	
5	厂外大屏信号传输线敷设维修	厂外大屏信号传输线中间断裂，需重新穿管敷设，预埋穿管长度约 50 米，网线由厂内提供。	
6	液碱、双氧水卸药取样口改造	（安环整改类）液碱和双氧水卸料取样口在泵进口处，需停泵取样，操作繁琐，易损坏泵头密封造成泄露，需改造。期中，双氧水两期项目受现场条件影响，需要各增加一个取药口；液碱处增加一处取样口，共 3 套。 在卸药泵出口水平主管道可拆卸段处开口，焊接 DN20 不锈钢 316L 管引至便于操作取样处，制作防	

		溅装置 1 个，采用耐酸碱软胶管连接。不锈钢管设两处固定支架，防溅装置附近设放置平台。每套主要材料包括 DN20 材质不锈钢 316L 直管 2.5m，弯头 4 个，可拆解球阀 1 个，直径 300mm/t2 盖板一个。	
7	硫酸亚铁溶药池放空清理	两个溶药池为平底，长时间使用，残留药剂沉淀，需定期放空清理。约需 5 个人工。	
8	地磅加固维修	目前地磅安装完成后，由于下雨时厂区内液位比较高，导致地磅底部积水无法及时排除，进而导致地磅漂浮移位，需对地磅进行四个角使用角钢进行加固，并将传感器接线盒移至地面以上防止进水。	
9	二期二沉池回流管路改造	二期二沉池回流管道井内切割 DN200 碳钢管道，安装管道泵 1 台（厂部提供），需顺线及穿线管，大约 30m，焊接 DN200 法兰 2 片，安装 DN200 软连接 1 个；一期生化池西南阀门井处，挖出二期二沉池回流管道，切割 DN200 管道，焊接法兰 2 片，安装闸板阀 1 个，DN200 二期二沉池回流管道上开挖眼三通焊接 DN200 热镀锌管 4m，弯头 1 个，生化池池体开 DN220 孔 1 个，将 DN200 热镀锌管顺进生化池，周围做好防水密封，红砖砌 1*1*3m 阀门井子 1 个，现浇钢筋砼盖板，安装 DN700 检查井盖座 1 套。	
10	吊车、应急用工	8T 吊车 1 台班，16T 吊车 1 台班，25T 吊车 1 台班。技工：10 人，壮工：10 人	

1、本次零星维修服务需对现场进行核实工作内容及工作量，因未现场核实进行报价所产生的所有问题由报价单位自行承担。

2、现场责任人：张雷雷 联系方式：13583333728

3、发票类型：开具增值税专用发票

4、根据现场实际工作量进行结算。

5、安环要求

5.1、商业保险（服务期内因意外伤害死亡时的赔偿金额不低于 60 万元/人的商业保险），合同签订后 5 个工作日内提供。

5.2、体检报告（一年度内），合同签订后 5 个工作日内提供。

5.3、作业方案（包含安环技术措施或安环管理方案、应急预案），施工前 5 日内提供。

5.4 其他要求详见第四章 响应文件格式第 7 项资质证明文件。

五、询价文件的获取：

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>），下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

六、资质要求：

1、应是在中国境内注册的企业或事业单位，具备有效的营业执照及相关资质证书。

2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）列为失信惩戒，未被中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）列为失信被执行人。

七、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2024年09月10日16时00分，逾期不予受理。

2、响应文件递交方式为：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式：

招 标 人：光大水务（淄博）有限公司

地 址：淄博高新区黄河大道6607号

联 系 人：刘志

电 话：18678183276

电子邮箱：liu_zhi@ebwater.com

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2024年09月06日