

DLNH2020001 柳钢高炉煤气回收利用 1×135MW 发电项目 35KV 铠装交联电缆等设备 ZB231117007E 更正公告  
(招标编号: ZB231117007E)



## 一、内容:

### 一、项目基本情况:

原公告项目名称: DLNH2020001 柳钢高炉煤气回收利用 1×135MW 发电项目 35KV 铠装交联电缆等设备

原公告项目编号: ZB231117007E

首次公告日期: 2023 年 12 月 27 日

### 二、更正信息:

1. 本项目招标文件第五章 “供货范围及要求” 中 “标准特征技术参数表” 部分序号 5 金属屏蔽要求平均搭盖率不小于 20%, 现更正为: “按 GB/T12706. 3-2020 第 10 条金属屏蔽标准执行”。
2. 本项目招标文件第五章 “供货范围及要求” 中 “标准特征技术参数表” 部分序号 6 内衬层及填充物要求厚度最小厚度不小于标称值的 80%以及 “三、技术参数要求 ” 条款 2.9 内衬要求任一点最小厚度不小于标称值的 85%, 现更正为: “按 GB/T12706. 3-2020 标准中 8.2.3 挤包内衬层及 17. 5. 3 对非金属护套要求标准执行”。
3. 本项目招标文件第五章 “供货范围及要求” 中 “标准特征技术参数表” 部分序号 8 外护套要求最薄点厚度不小于标称值的 90%以及 “三、技术参数要求: ” 条款 2. 11 外护套要求厚度平均值应不小于标称值, 任一点最小厚度应不小于标称值的 90%, 现更正为: “按 GB/T12706. 3-2020 中 17. 5. 3 对非金属护套要求标准执行”。
4. 本项目招标文件第五章 “供货范围及要求” 中 “三、技术参数要求: ” 2. 11 外护套对于不同的电缆截面规定了对应的外护套厚度, 现更正为: “按 GB/T12706. 3-2020 标准执行”。
5. 本项目招标文件第五章 “供货范围及要求” 中 “三、技术参数要求: ” 2. 6 绝缘层的微孔和杂质的相关要求, 现更正为: “按 GB/T12706. 3-2020 标准要求执行”。
6. 本项目招标文件第五章 “供货范围及要求” 中 “三、技术参数要求: ” 2. 10 铠装要求铠装的层数、厚度、宽度符合 GB/T12706. 3-2008, 现更正为: “铠装要求铠装的层数、厚度、

宽度符合 GB/T12706.3-2020”。

7. 本项目原开标时间及投标截止时间为：2024 年 1 月 17 日上午 10 时 00 分（北京时间），现更正为：2024 年 1 月 29 日下午 4 时 00 分（北京时间）；投标保证金递交时间相应顺延。其他内容不变，特此公告。

### 三、发布公告的媒介

本次更正公告同时在中国招标投标公共服务平台（<http://bulletin.cebpubservice.com>）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（<http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/>）、柳钢电子采招平台（<http://220.173.106.246:8899>）、广西阳光采购服务平台（<https://gxygcg.ejy365.com/>）、云之龙集团网（<http://www.yzljt.cn>）发布。

### 四、联系方式：

招标人：广西柳州钢铁集团有限公司

地址：广西柳州市北雀路 117 号

联系人：尹工

联系电话：0772-2595995

招标代理机构：云之龙咨询集团有限公司

地址：广西柳州市滨江东路 16 号金沙角三区 211-218 室

联系人：韦伟国、田京灵

联系电话：0772-3310669、3310109

电子邮箱：[yzlzblz@vip.163.com](mailto:yzlzblz@vip.163.com)

云之龙咨询集团有限公司

2024 年 1 月 11 日



## 二、监督部门

本招标项目的监督部门为广西柳州钢铁集团有限公司审计法务部。

## 三、联系方式

招 标 人：广西柳州钢铁集团有限公司

地 址：广西柳州市北雀路 117 号

联 系 人：尹工

电 话：0772-2595995

电子邮件： -

招标代理机构：云之龙咨询集团有限公司

地 址：广西柳州市滨江东路 16 号金沙角三区 211-218 室

联 系 人：韦伟国、田京灵

电 话：0772-3310669、3310109

电子邮件：yylzblz@vip.163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：韦伟国（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）

