

上海市公共卫生临床中心应急医学中心项目扶梯采购更正公告

(招标编号: SHCSC2023H057)

一、内容:

一、答疑

1、第五章供货要求扶手高度 930mm, 为低端梯型, 是否可以偏离为 1000mm 高度, 烦请确认。

答复: 扶手高度不低于 930mm。

2、第五章供货要求垂直防护挡板, 1.5m 高双面夹胶安全玻璃, 此装潢要求为精装修范围, 是否可以偏离, 烦请确认。

答复: 垂直防护挡板高度和材质按照招标文件执行, 且包含在投标总价中。

二、本项目投标截止时间及开标时间调整为: 2023 年 7 月 31 日 10 时 00 分。

三、以上更正内容为招标文件的组成部分, 并对各投标人具有约束力。除上述内容修改外, 招标文件的其他内容和要求不变。

延期开标: 2023-07-31 10:00:00

二、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

三、联系方式

招 标 人: 上海市公共卫生临床中心

地 址: 上海市金山区漕廊公路 2901 号

联 系 人: 王丽利

电 话: 021-37990333

电子邮件: /

招标代理机构: 上海申康卫生基建管理有限公司

地 址: 上海市中兴路 1539 号 B 座 11 楼

联 系 人: 葛小倩、刘思源

电 话: 18802187616

电子邮件: gexiaoqian@shcsc.net

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）