

竞争性谈判公告

项目编号:POWERCHINA-0108-240483

一、采购项目

受中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第八工程局有限公司采购中心（以下简称“采购机构”）以谈判方式采购湖南省洞庭湖区重点垸堤防加固工程烂泥湖垸项目所需的沥青混凝土和水泥砂砾石稳定层，采购材料计划使用项目工程款资金及银行贷款用于本次竞谈后所签订合同的支付。

二、项目概况与采购范围

1、项目名称：湖南省洞庭湖区重点垸堤防加固工程烂泥湖垸项目

2、项目概况：

湖南省洞庭湖区重点垸堤防加固工程烂泥湖垸项目位于湖南省益阳市赫山区、岳阳市湘阴县、长沙市望城区和宁乡市，主要施工任务为堤身/堤基防渗、护脚、护坡及穿堤建筑物等。对外交通条件：工程位置临湘江和资水，资水为三级航道，湘江为二级航道。垸内有 308 省道等重要交通干线穿过，垸内乡村公路纵横交错。对外交通条件良好。

3、采购范围：

需求一览表

序号	项目名称	型号规格	单位	数量	备注
1	细粒式沥青砼 (A型)	AC-13C	m ³	500	报价含原有沥青 2-3cm 厚面层刨铣，详见附件 1
2	细粒式沥青砼 (B型)	AC-13C	m ³	1100	报价含 1cm 厚同步沥青碎石封层（沥青 A-70#石油沥青，用量 1.10Kg/m ² ，石料 10-15mm 单粒径碎石，撒布量为满铺面积 60%）、乳化沥青透层油（用量为

					0.6L/m ²), 详见附件 1
3	细粒式沥青砼 (C型)	AC-13C	m ³	1100	报价含原有沥青 2-3cm 厚面层刨铣、1cm 厚同步沥青碎石封层(沥青 A-70#石油沥青, 用量 1.10Kg/m ² , 石料 10-15mm 单粒径碎石, 撒布量为满铺面积 60%)、乳化沥青透层油(用量为 0.6L/m ²), 详见附件 1
4	水泥砂砾石稳定层	5%水泥	m ³	3500	

注: ①以上采购数量为初步设计估算数量, 仅供参考。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准, 若因施工图、设计变更等原因, 致使与招标材料实际供货数量与采购数量发生偏差时, 响应人应予接受, 并不得以此作为调价和索赔依据。②报价中包含人工费、材料费、机械费、产品装卸、运输摊铺费、管理费、利润以及全过程中保险费用、税金等一切费用。

4、交货时间: 2024 年 11 月至 2025 年 06 月, 实际供货时间可能与交货时间存在差异, 并且法定节假日需正常供货, 中标人不得因此向采购人提出任何补偿要求。

5、交货地点:

湖南省洞庭湖区重点垸堤防加固工程烂泥湖垸项目施工现场或买方指定地点。
根据施工图纸, 道路工程桩号如下:

序号	所在地级市	桩号	桩号所在位置	备注
1	益阳市 赫山区	K0+330~K21+180	湖南省益阳市赫山区十洲公园至湖南省益阳市赫山区鱼湖湾	

6、质量要求:

(1) 符合《洞庭湖项目施工图纸》中技术质量要求。符合《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2017)、《沥青路面施工及验收规范》(GB 50092-1996)、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F 40-2004)、《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20-2011)、《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTG 3441-2024)、《公路路基路面现场测试规程》(JTG3450-2019)、《城镇

道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2018）规范中相关规定。如供货期间，国家相关部门或行业发布新的质量要求标准，则按照最新标准执行。

（2）材料技术质量要求：

1) 细粒式沥青混凝土：

① 5cm厚细粒式沥青混凝土采用采用 AC-13C 型级配，要求通过 2.36mm 筛孔集料的通过率小于 40%；

② 沥青同步碎石封层：沥青采用 A-70#石油沥青，用量 $1.10\text{Kg}/\text{m}^2$ ，碎石采用洁净、干燥、无风化、无杂质、形状规正的单级配集料，粒径宜选用 10~15mm，针片状严格限制在 15%以下，压碎值 $\leq 26\%$ ，撒布量为满铺面积的 60%；

③ 透层材料采用乳化沥青，用量为 $0.6\text{L}/\text{m}^2$ ，具体规格及用量参照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）执行。

2) 水泥砂砾石稳定层：水泥用量 5.0%，压实度（按重型击实标准）不小于 98%，抗压强度（非冰冻地区 25 摄氏度条件下湿养 6d, 浸水 1d 龄期的无侧限抗压强度）为 4.0MPa；

（3）卖方每次供货都应随车提交该批次沥青混凝土名称、型号、数量、使用部位、出厂质量证明书、设计配合比等资料。

7、计量方式：以实际摊铺工程量进行计量，现场摊铺完成后，由项目部会同监理方，业主方共同对摊铺质量验收（若因卖方原因，摊铺厚度不满足要求造成质量问题，由卖方承担因此造成所有损失），验收合格后，三方签字确认摊铺施工工程量，依据三方签字的工程量确认表进行沥青混凝土和水泥砂砾石稳定层的结算工作。

三、响应人资格要求

本次谈判要求响应人具备以下条件：

1、响应人为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，具备一般纳税人资格。具备有效期内的营业执照。提供经国家授权、许可的产品检验检测机构出

具的与本次竞谈相同或相似规格型号的合格证书或检验合格报告。

2、响应人为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，具备一般纳税人资格和有效期内的营业执照。必须具有生产厂家的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求。

3、响应人应具有类似工程的供货业绩，在近3年内（2021年11月1日至今）的供货合同不少于3个，且签订单项合同金额至少有1个在100万元以上（附载明总金额的合同扫描件）。

4、响应人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5、生产厂家及其代理商不得同时参加本次谈判，若出现此情况，采购人将只接受生产厂家的投标文件；获得同一生产厂家授权的多家代理商可同时参加。

6、本次谈判不接受联合体竞标。

7、响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

四、谈判采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加者，请于2024年11月21日 10:00（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”）在线上传经办人身份证、法定代表人签发并加盖公章的针对本项目获取谈判文件的授权委托书扫描件（合并文件上传），并在审核通过后自行下载谈判文件。

2、本项目谈判文件免费。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（竞谈截止时间，下同）为2024年11月26日10时00分（北京时间），供应商应在截止时间前通过集采平台递交电子响应文件。

(1) 本次采购将通过集采平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线竞谈，办理方式 1) 直接下载“中招互连”APP 自助办理数字证书，客服电话：4000809508；方式 2) 请登陆 <https://ec.powerchina.cn/caHandle.html> 联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的投标失败将由投标人自行承担后果。。

(2) 各响应人须登陆集采平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成。

2、竞谈截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已购买采购文件的供应商。

3、递交竞标响应文件前须在中电建集中采购电子平台向中国水利水电第八工程局有限公司或股份公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方能进行竞谈响应文件递交和开标。因竞谈供应商自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成竞谈响应文件无法递交和开标的，由竞谈标供应商承担其全部后果。

4、集采平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

5、谈判时间：另行通知。

谈判地点：另行通知。

六、联系方式

采 购 人：中国水利水电第八工程局有限公司

地 址：长沙市天心区常青路 8 号

邮 编：410004

联 系 人：范先生/谭先生

0731-82866309/0731-82883326

采购机构：中国水利水电第八工程局有限公司采购中心

地 址：长沙市天心区常青路 8 号

邮 编：410004

项目联系人：胡女士 17347318589

七、提出异议的渠道和方式

电 话：0731-82866309

八、监督机构

监督机构：中国水利水电第八工程局有限公司纪委办公室

监督电话：0731-82822109

中国水利水电第八工程局有限公司采购中心

2024年11月15日

