

安徽建工三建集团有限公司现对“民航安徽空管分局迁建项目生活泵房及人防给水设备材料采购工程”进行公开询价，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、项目编号：ACEG-202309444001

二、投标截止时间：2023-9-21 9:00

三、物资明细

高低压元器件（断路器、综保）品牌：ABB、施耐德、西门子、

高低压柜体品牌：ABB、施耐德、西门子

低压配电箱品牌：ABB、施耐德、良信

电线电缆品牌：绿宝、江苏上上、江南。

镀锌管材品牌：浙江金洲、天津友发、衡水华岐

名称	工作内容	单位	数量	备注
稳压给水设备	<p>1、类型：高压泵组</p> <p>2、规格、型号：主泵： Q=12m<sup>3</sup>/h,H=40m,N=3KW,2台,1用1备；辅泵： Q=5m<sup>3</sup>/h,H=40m,N=1.1KW,1台；配备隔膜式稳压补偿罐G20/10（带隔振装置和柔性接口），压力等级1.0MPa，泵组共用整体支架等。</p> <p>3.含完成生活泵房内以及与生活水箱连接的管道、阀门、压力表、支架等供货和安装</p> <p>4.含配套电控箱（带BA接口）及电控箱到电源柜和泵组设备的电缆和配管以及调试</p> <p>5、其他：具体详见图纸、图集满足验收要求</p>	组	1	
水箱自洁器	<p>1、类型：水箱自洁消毒器</p> <p>2、规格、型号：WTS-2B，消毒V=20~80M<sup>3</sup>，0.18~0.30 Kw/台</p> <p>3.含完成生活泵房内以及与生活水箱的管道、阀门、压力表、支架等供货和安装</p> <p>4.含配套电控箱（带BA接口）及电控箱到电源柜和泵组设备的电缆和配管以及调试</p> <p>5、其他：具体详见图纸、图集满足验收要求</p>	台	1	<p>1、合同单价包含“规格型号”内描述的所有工作内容（详见图纸所有内容），生活泵房管材与施工：不锈钢管连接：DN&lt;80采用卡压式连接，DN≥80采用法兰式连接，安装见国标图集10S407-2。管件、阀门、法兰等系统组件的材质均与管道相同。所有水表均具有远传功能，提供通讯接口，满足接入能耗平台。配套电控箱应防水防潮，后期不得以环境潮湿为由拒绝维保或收取费用。配水管穿水池(箱)处需预埋防水套管，图注管径均为套管内所穿水管的公称管径，防水套管按国标02S404施工。水泵基础：在土建施工底板时先予留插筋，待泵到货，校准底脚螺栓尺寸后二次浇筑，在每个底脚螺栓位置予埋150x150、厚6的钢板与基础钢筋焊牢。水泵采用减振器SGY9801做减振，水泵隔振基础的橡胶隔振垫，IS,T SWA,CCA及D型水泵按98S102,其余的一般采用隔振垫型号为SD型,肖氏硬度40度,尺寸及块数见水泵国标图集。水泵槽钢基础、隔膜气压罐应用螺栓与地面固定牢固,水泵与底座的固定要牢固。</p> <p>2、战时给水管材:穿越人防围护结构至防护阀门以外管道采用公称压力不小于1.0MPa钢塑复合管, DN≤100采用螺纹连接, DN&gt;100采用法兰连接, 阀门选用铜芯阀门。</p> <p>生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。</p>
水箱	<p>1、材质、类型：装配式316L不锈钢生活水箱</p> <p>2、型号、规格：L*B*H=3*2*2m，总有效容积9 m<sup>3</sup>，食品级不锈钢带自保温</p> <p>3、含水箱组装、型钢基础、玻璃管液位计、定水位阀2只，完成生活泵房内所有进出水管道及不锈钢法兰、压力试验等。</p> <p>4.生活水箱溢水管、通气管口均设防虫网罩。水箱内外应设置爬梯，且爬梯材质为食用级不锈钢。水箱人孔加盖、带锁、封闭严密。水箱设置水位</p>	台	1	<p>3、控制箱内需预留BA系统接口，确保楼宇自控系统正常运行；报价包含水泵房/水箱间内所有泵组、设备、水箱、进出水管道、阀门、基础型钢、支吊架、仪表与相关附件的供货与组装，包含电控箱及其连接线缆的组装、调试。最终满足水泵房/水箱间内全部完成并具备整体功能，管道接出水泵房/水箱间外30~50cm后移交，后期维保不得以任何理由扯皮推诿。</p> <p>4、合同单价包含将合格产品送至招标工程项目所在地招标人指定地点的所有费用，包括但不限于材料费、装车费、运输费、保险费、卸车费、组装、调试、检测、验收、利润、税费、产品售后维保等及其他各</p>

	监控和溢流报警装置。水箱独立设置，内壁光洁、内拉筋做卷边或钝化处理、不渗漏。 5其他：具体详见图纸、图集满足验收要求			种费用，确保验收合格。
战时稳压给水设备	1、类型：自动生活给水设备 2、规格、型号：DP50-16-11x3(气压给水设备)流量16m <sup>3</sup> /h,扬程33m,泵组共用整体支架等。 3、含：配套加压水泵 N=3.0Kw、配套隔膜式气压罐 V=500L型号SQL1200（带隔振装置和柔性接口）、手摇泵S-38流量2.34~3.53m <sup>3</sup> /h,扬程30m 3.含完成给水设备以及与水箱连接的管道、阀门、压力表、支架等供货和安装 4.含配套电控箱（带BA接口）及电控箱到电源柜和泵组设备的电缆和配管以及调试。 5、未尽事宜详见图纸、图集、满足验收要求	套	1	5、产品必须满足现行国家及行业标准要求，产品供货时必须提供合格证、检测报告以及相关验收部门需要提供的其它资料。甲方有权按施工图纸及项目现场实际需要，单方书面要求增减采购量，无论采购量增或减，其单价以本合同采购清单为准，并按实际采购量结算。合同单价在合同实施过程中不予调整。甲方根据工程实际情况及场地情况会进行分批次采购，乙方不得以单批次供货量小而拒绝供货。6、本项目工程要求创琥珀杯，争创黄山杯，因创杯产生的相关费用包含在合同单价内。 7、因本工程为民航办公大楼，为保障日常系统安全、稳定，投标人应确保所投产品优质高效，整体质保不低于2年（工程竣工验收合格之日起计算），质保期内免费维修或更换。如一旦发生因设备及安装质量问题造成系统长时间瘫痪，影响使用的，除无条件维修处理外，造成损失的予以追偿。
战时水箱	1、材质、类型：战时水箱6.0x4.0x2.03。 2、含完成给水设备以及与水箱连接的管道、阀门、压力表、支架等供货和安装 3、未尽事宜详见图纸、图集、满足验收要求	台	2	

四、服务地点：合肥市包河区锦绣大道与上海路交叉口

五、计税方式：一般计税，提供增值税专用发票，税率自报

六、报价单位资格要求及其他要求

- 1、公司合法注册。
- 2、有效营业执照、基本户证明等。
- 3、须有材料供应类资质。

七、询价文件的获取及要求

资质符合要求的有意参加者，请自行登陆安徽建工集团电子化招采平台（<http://cg.aceg.com.cn/>）下载询价文件。

投标保证金：本项目投标保证金人民币叁仟元（¥：3000）。

投标人以转账方式一次性足额从投标人基本账户转出，投标截止时间，投标人的投标保证金未能在招采平台查证到账的，其投标无效。

八、报价方式

2023年9月21日上午9:00时前登陆安徽建工集团电子化招采平台供应商账号系统（提示：报价前请提前完成供应商注册），在线上报价，报价要求：**1) 报价单位除在系统上报价外，需要将本报价表盖章扫描作为附件上传。2) 报价单位需提供加盖公章的营业执照、开户证明、法人身份证作为附件一起上传。**

九、联系方式

联系单位：十二公司经营科

联系电话：0551-68127618

安徽建工三建集团有限公司 十二分公司