

竞价采购公告

因[POWERCHINA-0104006-240301]中国电建水电四局机械装备公司云南分公司华能如美水电工程滑块轴套采购需要，我司拟采用竞价采购（公开询比价）采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 10:00 前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	备注
1	滑块轴套	详见采购清单	404 件	

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，采用二次报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：合同签订后 20 天内交货。

3、交货地点：云南省大理白族自治州祥云县财富工业园区水电四局

4、质量标准或要求：

4.1 严格按照机械装备公司云南分公司华能如美水电工程滑块轴套制作技术参数要求供货，材质、供货规格必须符合设计技术要求。乙方供应甲方施工现场的材料必须与合同规定的相符，检验合格后，凭收货验收单、发票，出厂检测报告、出厂合格证及附件相关要求等有效证件办理结算。若乙方所供货物不符合甲方要求，由乙方负责包换，并承担相应调换而支付的实际费用。

4.2 产品合格证书(材质证书)：每批交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括材料名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是乙方对该批产品检验结果的确认和保证，也是甲方进行复验和使用的依据，产品合格证书是重要的技术文件必须随货发出。

4.3 供方在生产供货全过程中的一切方面，严格按国家技术规范及行业标准，保证本项目供货质量和进度要求。

5、质保期：12 个月

6、响应人的资质要求：

6.1 响应人必须满足的条件：

(1) 响应人必须是经国家工商、税务登记注册，并符合采购项目生产经营范围，能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。

(2) 响应人有完善的产品质量认证体系、环境认证体系（若有）、职业健康安全认证体系（若有）。

(3) 响应人应具有水电行业滑块轴套供货业绩，应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

(4) 响应人具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.2 响应人系代理商的，必须具有生产厂家出具的有效授权书。

(1) 响应人的产品须满足该项目所在地的气候条件。

(2) 响应人能完全满足竞价文件提出的各项要求，提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。

7、响应文件须提交一份扫描件和一份电子版报价表。

8、成交确定原则：供货周期最短、质量和服务相等且报价最优，本次竞价进行二次报价，最终以二次报价结果作为评审依据，请各单位慎重填报。

9、付款方式：合同签订后，卖方负责生产、发货。全部货物到达买方指定地点，买方7个工作日内完成货物数量的、产品的各项检验、试验，验收合格后，卖方向买方提供合同全额增值税专用发票（税率13%）及财务收据，买方支付卖方合同总额90%货款，剩余10%尾款作为质保金，质保期为1年。若因乙方发票或相关证书不齐全的，甲方有权延期支付货款，待发票或相关证书齐全后付清货款。（如有更优惠方式请注明）

10、因资金不足而无法按既定付款方式支付时，后续支付资金渠道：项目自筹。

11、调价机制：中标后所签署的采购合同价格锁死，中标供应商不得再以任何理由调整价格。

12、其它要求（若有）：无。

三、报价表

序号	名称	材质	规格 (mm)	图号	单位	采购量	单价	总价	备注
一	滑块轴套				件	404			
1.1	主滑块	钢基复合材料	FZB 081S () 120X28 L=500	GY803F-0944-52-07-01-2-2	件	112			尾水检修洞闸门
1.2	反向滑块	复合材料	50x180x300	GY803F-0944-52-07-01-2-4	件	56			侧轮
1.3	轴套	自润滑复合材料	φ 80/ φ 75—85	/	件	24			锁定梁
1.4	轴套	自润滑复合材料	φ 60/ φ 50—104	GY803F-0944-52-07-04-8	件	16			尾水门保护框
1.5	滑块	尼龙	40x180x300	GY803F-0944-52-07-03-01	件	80			封堵门保护框
1.6	滑块	尼龙	40x180x300	GY803F-0944-52-10-03	件	112			尾水检修洞闸门
1.7	主滑块	钢基复合材料	FZB 081S () 120X28 L=500	GY803F-0944-52-07-01-2-2	件	2			侧轮
1.8	轴套	自润滑复合材料	φ 80/ φ 75—85	/	件	2			尾水检修洞闸门

技术要求:

1. 材料要求和技术要求满足国家现行标准。到货应提供产品材料性能说明、检验及相关的产品合格证明;
2. 尾水门钢基复合材料主滑块性能必须达到以下要求:

序号	滑块材料性能指标名称	要求值	单位
1	许用线压强	≥50	kN/cm
2	摩擦系数(干摩擦)	0.03~0.09	
3	摩擦系数(水润滑)	0.04~0.09	
4	厚度磨损率	2.6×10^{-4}	mm/m
5	使用寿命	≥40	年
6	使用温度	-40~90	摄氏度

3. 尾水门复合材料反向滑块承载能力不小于 30kN/cm, 与轨道之间的摩擦系数为 0.04~0.09;
4. 尾水门锁定梁自润滑材料轴套摩擦系数 0.08~0.12;
5. 尾水门及封堵门保护框滑块承载能力不小于 30kN/cm, 与轨道之间的摩擦系数为 0.04~0.09;
6. 滑块优选大连三环、郑州长盛品牌; 轴套优选大连三环品牌。

1、报价有效期：_____天；

2、付款方式：_____；（如不响应竞价采购公告付款方式或有优惠条件，请明确，并提出贵司具体付款要求）

3、交货工期：_____；（如实填写）

注：如未注明付款方式和交货工期，默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期

四、联系方式

采 购 人：中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

地 址：云南省大理白族自治州祥云县祥城镇财富工业园区工业大道旁

邮 编：672100

联 系 人：王建云

电 话：18287248668

电子邮箱：974813569@qq.com

2024 年 11 月 12 日