

资兴市东江湖大数据产业园建设项目（一期）一城投数据中心 2#、3#数据机房柴油发电机组设备采购及安装项目（第二次）答疑公告

郴州景益项目管理有限公司受资兴市农泉投资有限责任公司的委托，对资兴市东江湖大数据产业园建设项目（一期）一城投数据中心 2#、3#数据机房柴油发电机组设备采购及安装项目（第二次）进行公开招标，项目于 2024 年 4 月 26 日发布了招标公告，期间收到了部分潜在投标人的网上提问，现进行统一答疑如下：

1、成功案例的证明材料的具体明细要求

答复：详见招标文件第三章评标办法（经评审的最低投标价法）前附表 2.1.2（应附中标通知书、案例供货合同、案例安装合同、案例项目验收合格佐证资料、发票扫描件。）

2、我公司为柴油发动机原厂生产商，与各应用场景业主所签定的合同均是我公司授权的 OEM 商及各地区经销商，业绩合同满足“近五年须提供不小于 1800KW 柴油发电机组且并机运行不少于 5 台的成功案例”，且能证明成功案例中所用的柴油发动机为我厂原装整机产品，是否认定我公司满足招标文件中成功案例资质要求？

答复：投标人或联合体牵头人须为柴油发动机原厂或国外品牌在中国境内的 OEM 成套设备生产厂商，OEM 成套设备生产厂商需提供发动机厂家所发放的年度授权 OEM 证书，投标人或联合体成员之一具有建筑机电安装工程专业承包一级资质，近五年须提供不小于 1800KW 柴油发电机组且并机运行不少于 5 台的成功案例，且提供了投标人投标品牌 OEM 授权证书，业绩中发动机为该品牌原装整机产品证明材料则满足业绩要求。

3、招标文件要求的不小于 1800KW 是指单台机组的常用功率还是指 5 台机组并机总功率？根据招标文件要求，投标人提供的 5 台以上机组成功案例，是否也要满足电压等级为 10KV 的要求？

答复：招标文件第五章供货要求由注明本工程在园区设置 11 台柴油发电机作为数据机房备用电源。发电机组主用功率（PRP）为 1800kW（（GB/T 2820 规定的 PRP 功率），频率为 50Hz，电压 10.5kV 高压机组和详细参数。

品目号	材料名称	货物描述、规格型号	单位	数量	投标资料表规定的最终目的地(项目现场)	交货日期 (按国际商会国际贸易术语解释通则的定义)		
						最早交货时间(天)	最晚交货时间(天)	投标人交货时间(插入合同签字后的时间天数)
1	10KV 应急自启动柴油发电机组	1. 名称：10KV 应急自启动柴油发电机组； 2. 型号：10KV, 主用功率 1800KW； 3. 包含中央控制器、发电机组、控制箱、桥架、安全照明设施、消防设施、减震器、远传通讯接口等箱式发电机所有成套设备 4. 单机试运转要求：包含单价试运转； 5. 其他：包含配套底座；	台	11.00	湖南省郴州市资兴市东江街道莲花路	30	60	

不小于 1800KW 是指单台机组的常用功率是指单台机组，也需满足电压等级为 10KV。

4、本次招标中联合体牵头人生产厂商承担的是柴油发电机组的生产，而机电安装资质的联合体成员位负责是安装，根据本项目招标控制价及清单组成，安装工程造价小于 1000 万元，根据国家对施工资质及承揽工程范围规定，本项目对机电安装施工单位资质要求应为三级及以上，结合本项目第一次招标相关要求，本次招标要求为建筑机电安装资质为一级。

答复：本项目招标控制价为¥43859468.95 元，本项目第一次招标资质要求为机电安装工程专业承包三级（含）以上资质，是按招标控制价内安装工程造价来设置的，而本次资质要求是按招标控制价总额（含设备）来设定的。

特此公告。

招 标 人：资兴市农泉投资有限责任公司

地 址：资兴市唐洞街道阳安中路 18 号

联 系 人：谢女士

电 话：0735-3229226、13357272865

招标代理机构：郴州景益项目管理有限公司

地 址：郴州市青年大道阳光儿童城 5 栋 1718

联 系 人：李革波（项目负责人）李志娟、王辅文

电 话：0735-2888316、18975594569

监督部门：资兴市发展和改革局

电话：0735-3326939