

成交结果公告

一、项目编号：JCZB-2024-（HT）-004

二、项目名称：姚安国际花卉农特产品展示交易中心建设项目一期冷库及恒温车间主材采购

三、成交信息

供应商名称：昆明友邦制冷设备有限公司

供应商地址：云南省昆明市富民县工业园区大营建材五金产业园 13 号地

成交金额：10580000.00 元

四、主要标的信息

货物类
名称：详见公告附件
品牌：详见公告附件
规格型号：详见公告附件
数量：详见公告附件

五、评审专家名单：卢云峰（组长）、黄颖、吴海明、李志雄、程章胜、徐晓辉、谭圆圆、李晓玉、李凤芹、秦宇、王清贤

六、代理服务收费标准及金额：定额收取，36000.00 元。

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

成交供应商评审总得分：90.48 分

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：姚安县衡通供应链管理有限公司

地 址：姚安县栋川镇府前街 18 号

联系方式：15125791980

2. 采购代理机构信息

名 称：楚雄竭诚招标代理有限公司

地 址：云南省楚雄市团结路伟业广场 4 幢 12 楼

联系方式：0878-3023339



3. 项目联系方式

项目联系人：王庆元

电 话：15288520020

附件：

1、库体保温部分				
产品名称	单位	数量	规格型号	品牌
双面彩钢 聚氨酯夹 心保温板	m ²	24700	100mm 厚度 0.4mm，复合 B1 级阻燃等级，容重 40± 2kg/m ³	沃莱德
电动平移 门（冷库）	樘	1	2000*2800*厚 100	沃莱德
风幕机	台	1	FM-2000	西奥多
手动双开 门（恒温车 间）	樘	7	1500*2400*厚 100	沃莱德
手动半开 门（恒温车 间）	樘	15	1000*2000*厚 100	沃莱德
库体内包 角/外包角	m	14550	角铝/装饰边	友邦
辅材	项	1	平头自攻钉/圆头自攻钉/蘑菇头/清洗剂	友邦
玻璃胶	箱	450	500ml/支，20 支/箱	固久达
聚氨酯发 泡剂	箱	100	750ml/罐，12 罐/箱	立美
地面保温 （仅冷库）	m ³	80	50mm 厚 2 层错缝平铺	呈美斯
PE 防潮隔 汽层	m ²	800	≥0.2mm	星旺
型材	项	1	顶板吊梁用 C 型钢、圈梁用槽钢等	唐山鸿翔
辅材	项	1	含顶板吊件及其他辅材	友邦
2、制冷系统部分				
产品名称	单位	数量	规格型号	品牌
制冷压缩 机组（恒 温车间）	组	1	型号：TS545ZL/Nk-180*5Y 机组配置：电器元件采用西门子/施耐德/正泰 /ABB 等品牌。西门子、MCGS、三菱 PLC 控制。	格力
制冷压缩 机组(冷库)	台	1	型号：TS325ZL/Nk-125 机组配置：电器元件采用西门子/施耐德/正泰 /ABB 等品牌。西门子、MCGS、三菱 PLC 控制。	格力
壳管式蒸 发器	台	4	型号：DE65S457	江车
电子膨胀 阀	套	4	ETS 系列	danfoss
高效双侧	台	81	型号：SFDL-260	天奇

出风冷风机 (恒温车间)				
酚醛树脂 通风管	条	162	1) 酚醛板: 单面铝箔单面彩钢; 2) 厚度: 30mm; 宽 1500mm 高 400mm 长度约 3~3.5 米 (根据现场安装条件决定) 3) 含吊件、加固件	杰瑞
百叶窗	个	81	1200mm*500mm; 吸风口	友邦
百叶窗	个	162	1200mm*400mm; 排风口	友邦
高效冷风机 (冷库)	台	4	型号: SDD-450	顺鑫
织物风管	条	4	织物纤维; 永久阻燃	米希
蒸发冷(恒温车间)	台	2	1) 采用蒸发式冷凝器, 镀铝锌板外壳。 2) 对应蒸发式冷凝器标准排热量 $\geq 3000\text{KW}$; 3) 冷凝器采用封闭式蒸发冷形式, 设计安装在建筑物楼顶或抬高的基础上。 4) 蒸发冷冷却盘管采用热浸锌处理; 喷淋水槽及箱体外壳板采用高强度镀铝锌板。 5) 冷凝器与制冷压缩机之间应装有检修阀门。冷凝器上设置安全阀与压力表。	联合
蒸发冷(冷库)	台	1	1) 采用蒸发式冷凝器, 镀铝锌板外壳。 2) 对应蒸发式冷凝器标准排热量 $\geq 750\text{KW}$; 3) 冷凝器采用封闭式蒸发冷形式, 设计安装在建筑物楼顶或抬高的基础上。 4) 蒸发冷冷却盘管采用热浸锌处理; 喷淋水槽及箱体外壳板采用高强度镀铝锌板。 5) 冷凝器与制冷压缩机之间应装有检修阀门。冷凝器上设置安全阀与压力表。	联合
保温水箱	套	1	150T 保温水箱; 内壁 304 不锈钢; 外壁 201 不锈钢; 内层为 50mm 聚氨酯 (设计 3 倍循环量)	万嘉
乙二醇水溶液	吨	120	30~35%浓度; 保证-15℃时无结冰现象	盛茂
外循环水泵 (一层车间)	台	4	DN150; 流量 140m ³ /h; 扬程: 25 米; 内部 304 不锈钢材质, 防腐蚀	民扬
外循环水泵 (二层车间)	台	2	DN150; 流量 150m ³ /h; 扬程: 30 米; 内部 304 不锈钢材质, 防腐蚀	民扬
内循环水泵	台	4	DN150; 流量 150m ³ /h; 扬程: 15 米; 内部 304 不锈钢材质, 防腐蚀	民扬
冷风机末端阀组(恒	套	81	DN50: 1 个水电磁阀、2 个截止阀	奥瑞特

温车间)				
冷风机水盘保温(恒温车间)	套	81	20mm 橡塑保温板	勃朗斯福诺斯
闸阀	个	20	DN150	奥瑞特
止回阀	个	10	DN150	奥瑞特
Y型过滤器	个	12	DN150	奥瑞特
冷水系统管道	套	81	高强度 PE100 管: DN50~DN150; 现场电熔接管	益华
制冷系统管道(冷库)	项	1	$\Phi \leq 28$ 采用紫铜管; $\Phi > 28$ 采用酸洗钝化无缝钢管 (20#钢)	龙煜
冷风机末端阀组(冷库)	套	4	GBC/DML/EVR/TGES 系列: 球阀、过滤器、电磁阀、膨胀阀	danfoss
制冷管道、冷水管道保温材料	套	85	橡塑保温	勃朗斯福诺斯
冲霜水泵(冷库)	套	1	DN80; 含冲霜控制	民扬
融霜水管路(冷库)	套	4	给水 PPR; 排水 PVC	荣德福
制冷剂	kg	3000	R507A	巨化
冷冻机油	L	700	与制冷剂 R507 匹配	compstar
冷风机吊架	套	85	满足设备使用要求, 符合国家标准	唐山鸿翔
管道支架、吊件	套	85	满足设备使用要求, 符合国家标准	唐山鸿翔
辅材	项	1	焊条、焊丝、氧气、乙炔、氮气等辅料	友邦
3、电气控制系统部分				
产品名称	单位	数量	规格型号	品牌
机组总控柜(恒温车间)	套	1	CPU/触摸屏/软件编程/PLC 控制柜	友邦
机组总控柜(冷库)	套	1	CPU/触摸屏/软件编程/PLC 控制柜	友邦
冷风机集中控制柜	套	1	一层 2 台; 二层 1 台	友邦
温度控制器	套	7	含温度传感器	友邦
机房动力柜	套	1	电源分配	友邦

库内照明	盏	565	冷库专用灯、防爆、LED40W 1200mm；防潮防冻耐低温	迪克逊
电线、电缆及附件	套	85	阻燃、耐低温	欧杰
线槽、桥架	套	85	满足设备使用要求，符合国家标准	奥科
线管	套	85	满足设备使用要求，符合国家标准	绿之可
辅材	项	1	线鼻、管卡、接线盒及配件	友邦