

# 逊克县逊河粮库有限公司-提升粮食绿色仓储能力建设项目

(招标编号: XY[2024]ZFCG007 号)

## 一、中标人信息:

标段(包)[001]合同包 1:

中标人: 河南中天粮储科技发展有限公司 中标价格: 51.7 万元

## 二、其他:

逊克县逊河粮库有限公司-提升粮食绿色仓储能力建设项目

成交结果公告

一、项目编号: XY[2024]ZFCG007 号

二、项目名称: 逊克县逊河粮库有限公司-提升粮食绿色仓储能力建设项目

三、成交信息

供应商名称: 河南中天粮储科技发展有限公司

供应商地址: 河南省郑州市金水区玉凤路 189 号观洲国际一号楼一单元 108 号

成交金额: 517000.00 元

四、主要标的信息

采购品目名称 主要技术参数和要求 数量 单位 单价 总价

测温系统 1、数字测温电缆: 308 根, 电缆采用 18B20 数字传感器; 抗拉强度 $\geq 350$  公斤, 镀锡铜导线截面积 $\geq 0.3\text{MM}^2$ , 传感器、导线完全密封, 在熏蒸时能正常测温, 高压聚乙烯护套。电缆所用的快速接头均为防熏蒸连接器, 防护等级要求 IP65 以上。电缆长度 6 米, 4 个温度点;

2、通信电缆: 1500 米, RVV2\*0.3+1

3、主线通信电缆: 260 米, 用于测温电缆与连接线连接, 连接线与测温主线

4、连接器: 44 个, 测温电缆与通讯线缆 T 型连接, 防腐插头

5、铸头: 352 个, 电缆连接线插头接铸

6、主机: 1 台, 具有测温、测湿功能, 技术参数:

1) 分机工作环境温度:  $-40^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$

2) 分机工作环境湿度: 0%RH $\sim$ 99%RH

3) 检测温度范围:  $-55^{\circ}\text{C}\sim 125^{\circ}\text{C}$

- 4) 检测湿度范围：0%RH~99%RH
- 5) 分机抗雷击电压：不低于±4KV
- 6) 温度检测误差：≤±0.5℃
- 7) 湿度检测误差：≤±3%RH
- 8) 检测分机容量：8 通道分机 1600 个测温点、16 通道分机 3200 点，30 个湿度点
- 9) 待机电流：小于 0.1mA
- 10) 防水等级：IP65

7、分机：4 台，512 点单仓数字式，具有测温、测湿功能，技术参数：

- 1) 分机工作环境温度：-40℃~+80℃
- 2) 分机工作环境湿度：0%RH~99%RH
- 3) 检测温度范围：-55℃~125℃
- 4) 检测湿度范围：0%RH~99%RH
- 5) 分机抗雷击电压：不低于±4KV
- 6) 温度检测误差：≤±0.5℃
- 7) 湿度检测误差：≤±3%RH
- 8) 检测分机容量：8 通道分机 1600 个测温点、16 通道分机 3200 点，30 个湿度点
- 9) 待机电流：小于 0.1mA
- 10) 防水等级：IP65

8、温湿度传感器：5 支，(1)、采用有线数字式温、湿度一体化探头，防尘、防腐蚀、抗磷化氢 (PH<sub>3</sub>)熏蒸，用于采集仓外大气温湿度数据

(2)、温度检测误差：≤±0.2℃，温度传感器测量范围：-55℃~+125℃，测量精度≤±0.5℃，重复误差≤±0.2℃

9、粮情软件：1 套，(1)、粮温检测（气温气湿，仓温仓湿，粮堆电缆温度，整仓、每层、每行、每列的最高、最低、平均温度）

(2)、报表打印

(3)、两次时间粮温对比

(4)、数据卡片

(5)、定时手动检测

(6)、单仓，批量检测

(7)、手机 APP 和网页检测查看采集粮情数据

- (8)、环流控温
- (9)、高温修正
- (10)、故障数据修复
- (11)、电缆配置
- (12)、故障点替换
- (13)、高温报警
- (14)、任意点隐藏
- (15)、温湿度曲线 1 套 70000.00 70000.00

6 匹谷物空调（上下出风） 1、匹数：6 匹上下出风

2、检测报告上的型号：THDGWKT06

3、型式：谷物空调一体机

4、制冷量： $\cong 18.643$  KW

5、制冷消耗功率： $\cong 6.466$  KW

6、电源：3 -380V-50Hz

7、机组最大运行电流：15.6 A

8、配线规格：6 平方，三相五线

9、压缩机形式：转子式压缩机

10、压缩机数量：1 台

11、蒸发器：

形式：防熏蒸专用蒸发器（微通道换热器）

送风量：3510 m<sup>3</sup>/h

参考射程： $\cong 15$  米

送风机功率： $\cong 1$  KW

12、冷凝器：防腐专用冷凝器（微通道换热器）

13、节流方式：热力膨胀阀

14、制冷剂：R410A

15、冷媒参考充注量：2 Kg

16、凝结水排水管： $\Phi 20$ ，PVC 接管

17、进出风口直径： $\Phi 300$

18、出风温度：10℃—26℃

19、控温精度：±1℃

20、信息化控制：单片机控制+触摸屏显示，预留 RS485 接口

21、安全保护：压缩机过载保护，逆相，缺相保护，高低压保护，超温保护，风机过载保护等等

22、外观尺寸：长\*宽\*高=1639\*779\*1296

23、重量：约 240Kg

24、噪音：70-85dB(A)

20 台 22500.00 450000.00

#### 五、评审专家：

序号 专家姓名 职称

1 刘巍 高级会计师

2 张胜 高级工程师

3 叶晓雪 采购人代表

#### 六、代理服务收费标准及金额：

代理服务收费金额：7800.00 元

#### 七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

#### 八、其他补充事宜

#### 落标供应商及落标原因：

| 落标供应商          | 落标原因        |
|----------------|-------------|
| 弘丰易扬河北粮食机械有限公司 | 综合得分低于成交供应商 |
| 郑州粮盾农业科技有限公司   | 综合得分低于成交供应商 |

供应商对成交结果有异议，可以在本公告发布之日起七个工作日内一次性针对本项目以书面形式向黑龙江鑫亿工程管理有限公司提出质疑。质疑文件应按照黑河市政府采购网--下载

中心《质疑文件标准格式》编制，并提交正本一份，副本二份。

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：逊克县逊河粮库有限公司

地址：逊克县逊河镇政府所在地

联系方式：18745110813

2. 采购代理机构信息

名称：黑龙江鑫亿工程管理有限公司

地址：黑龙江省黑河市爱辉区工商行房开公司3号楼(文化街222号)

联系方式：18045607221

3. 项目联系方式

项目联系人：黑龙江鑫亿工程管理有限公司

电话：18045607221

三、监督部门

本招标项目的监督部门为无。

四、联系方式

招标人：逊克县逊河粮库有限公司

地址：逊克县逊河镇政府所在地

联系人：叶女士

电话：18745110813

电子邮件：2104379238@qq.com

招标代理机构：黑龙江鑫亿工程管理有限公司

地址：黑龙江省黑河市文化街222号

联系人：张女士

电话：18045607221

电子邮件：18045607221@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：\_\_\_\_\_（签名）



招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）

