

建筑物屋面维修项目项目施工/标段答疑文件

(招标编号：/)

一、内容：

提问 1、请提供各楼栋的竣工图纸及现状照片；

答疑 1：无电子版竣工图，维修内容和工程量已在现有图纸中反馈清楚。

提问 2、若无法提供图纸，请提供各栋建筑物高度及厂房室内高度；

答疑 2：建筑物高度部分已在图中标注。

提问 3、所有建筑物配置电梯情况；

答疑 3：38#，380#，381#大楼配置有电梯，其它厂房没有配置电梯。

提问 4、381#大楼屋面隔热板及砖支墩是否漏项；

答疑 4：无漏项，没有屋面隔热板及砖支墩。

提问 5、所有楼栋屋面是否有防水保护层拆除，屋面上是否有设备基础拆除；

答疑 5：无屋面防水保护层拆除，防水卷材带砂面保护层，屋面上无设备基础拆除。

提问 6、3#厂房是否为坡屋面；

答疑 6：3#厂房主楼厂房屋面材料为彩钢瓦与采光板，为坡屋面。

提问 7、清单中 20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平、找坡层修复，是否可更换成抗裂修复砂浆。

答疑 7：不更换。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

三、联系方式

招 标 人：成都飞机工业（集团）有限责任公司

地 址：成都市青羊区黄田坝

联 系 人：罗女士

电 话：028-87497309

电子邮件：/

招标代理机构：中航技国际经贸发展有限公司

地 址：成都市高新区益州大道北段 777 号中航国际交流中心 A 座 1501、1502、1508-



1510 号

联系人：任泽瑞

电 话：028-86266522-619

电子邮件： /

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：任泽瑞（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

