

烧结厂 265m<sup>2</sup>烧结机电除尘器超低排放改造工程（编号：JDGC202401061E）澄清  
通知二

（招标编号：JDGC202401061E）

**一、内容：**

各潜在投标人：

烧结厂 265m<sup>2</sup>烧结机电除尘器超低排放改造工程（编号：JDGC202401061E）招标文件部分内容作如下澄清：

- 一、技术规格书关于机尾除尘器、风机、消音器风量按 970000m<sup>3</sup>/h 进行设计。
- 二、投标人负责核对电机增容过后的，现在用高压变频器是否满足使用要求；若现机尾高压变频器满足成品风机增容后的使用容量，可利旧，新增机尾风机高压变频器。如均不能满足，则需要新增高压变频器。
- 三、招标文件第一章招标公告 5.1 投标人应于 2024 年 3 月 5 日 9 时 00 分至 9 时 30 分（北京时间）将投标文件密封送交到（现场递交投标文件地址：开标地点）：广西柳州市北雀路 117 号柳钢招标投标办公室 6 楼 602 开标室（柳钢经销大楼 6 楼），2024 年 3 月 5 日 9 时 30 分（北京时间）为投标截止时间。变更为：5.1 投标人应于 2024 年 3 月 11 日 9 时 00 分至 9 时 30 分（北京时间）将投标文件密封送交到（现场递交投标文件地址：开标地点）：广西柳州市北雀路 117 号柳钢招标投标办公室 7 楼 702 开标室（柳钢经销大楼 7 楼），2024 年 3 月 11 日 9 时 30 分（北京时间）为投标截止时间。

请按澄清后的内容执行，其他内容不变，特此通知。

**二、监督部门**

本招标项目的监督部门为柳州钢铁股份有限公司。

**三、联系方式**

招 标 人：柳州钢铁股份有限公司

地 址：广西柳州市北雀路 117 号

联 系 人：尹浩承

电 话：0772-2595995

电子邮件：/

招标代理机构：南宁市建昶建设工程监理咨询有限公司

地 址： 南宁市良庆区云英路 8 号五象总部大厦 B 座 23 层

联 系 人： 黄成斌

电 话： 0771-5501091

电子邮件： 429879447@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）