

广西建宁输变电工程有限公司电力技术户外实训基地（110kV 户外开关站）建设
项目 110kV 断路器等设备采购项目（第二次采购）采购公告
（招标编号：YT2024-NH023M-01）

项目所在地区：广西壮族自治区, 南宁市

一、招标条件

本广西建宁输变电工程有限公司电力技术户外实训基地（110kV 户外开关站）建设项目 110kV 断路器等设备采购项目（第二次采购）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金 87 万元，招标人为广西建宁输变电工程有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模：广西建宁输变电工程有限公司电力技术户外实训基地（110kV 户外开关站）建设项目 110kV 断路器等设备采购。具体采购清单详见公告附件。

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

(001)广西建宁输变电工程有限公司电力技术户外实训基地（110kV 户外开关站）建设项目 110kV 断路器等设备采购项目（第二次采购）；

三、投标人资格要求

(001 广西建宁输变电工程有限公司电力技术户外实训基地（110kV 户外开关站）建设项目 110kV 断路器等设备采购项目（第二次采购）)的投标人资格能力要求：（1）中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有承担民事责任的能力、独立承担采购项目的能力和独立履行合同的能力。

（2）具备有效的营业执照。

（3）参加此项采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（4）未被国家或地方政府行业主管、监督部门（或其授权机构）纳入惩戒对象名单，且未解冻的；未被南方电网公司供应链管理部门或广西电网公司暂停或取消其投标资格，且未解冻的。

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，或不同单位实际控制人互为夫妻关系的，或不同单位董事、监事、高级管理人员相互交叉任职的，不得同时参加同一标段或不分标段的同一项目的投标。

(6) 投标人须提供真实有效的“国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告声明函”，并附国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn>)生成完整的《国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告》，且报告生成时间为从招标公告发布之日起至投标截止时间内，否则视为无效。

(7) 没有被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。

(8) 没有被最高人民法院在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

(9) 非产品制造商投标，必须取得报价产品制造商的合法授权。同一品牌同一型号的货物，其制造商与制造商授权的其他单位不得参与同一标段的投标。

(10) 本次投标不接受联合体投标。

(11) 符合法律法规规定的其他资格条件。;

本项目不允许联合体投标。



四、招标文件的获取

获取时间：从 2024 年 02 月 26 日 17 时 30 分到 2024 年 02 月 29 日 17 时 30 分

获取方式：登录南方电网电子采购交易平台（网址 <https://ecsg.com.cn/>），供应商点击【文件下载】，然后输入项目名称或项目编号查询便可自行下载文件资料【★必须在文件获取结束时间前下载采购文件，否则将无法下载文件而影响投标】。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024 年 03 月 05 日 08 时 40 分

递交方式：南方电网电子采购交易平台（网址 <https://ecsg.com.cn/>）电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024 年 03 月 05 日 08 时 40 分

开标地点：南方电网电子采购交易平台（网址 <https://ecsg.com.cn/>）

七、其他

1. 采购条件

本采购项目（项目名称：广西建宁输变电工程有限公司电力技术户外实训基地（110kV 户外开关站）建设项目 110kV 断路器等设备采购项目（第二次采购），项目编号：YT2024-NH023M-01）采购人为广西建宁输变电工程有限公司，采购项目资金来自自筹资金，预计采购金额 87 万元。该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开竞争性谈判采购。

2. 项目概况与采购范围

2.1 采购范围：广西建宁输变电工程有限公司电力技术户外实训基地（110kV 户外开关站）建设项目 110kV 断路器等设备采购。具体采购清单详见公告附件。

2.2 交货时间：2024 年 3 月 31 日前。

2.3 交货地点：广西南宁市，具体地点以采购人指定为准。

2.4 付款方式：1、合同签订后，甲方在收到工程建设方支付的进度款后，按比例支付乙方货款。并在收到乙方开具的增值税专用发票，甲方在验证发票符合规定后 90 个工作日内支付当期货款，以此类推付至 97% 货款；2、留 3% 质保金，待质量保证期满，质量没有问题或者虽然出现质量问题但乙方及时承担了免费保修责任，甲方在 30 个工作日内将质保金支付给乙方（不计利息）。如乙方未能在质保期内对货物及时更换增补，甲方有权寻找第三方更换增补，所产生的费用从质保金中扣除，质保金不足以抵扣的，甲方有权向乙方追偿。

2.5 标段划分情况：本项目只有 1 个标段。

3. 供应商资格要求

（1）中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有承担民事责任的能力、独立承担采购项目的能力和独立履行合同的能力。

（2）具备有效的营业执照。

（3）参加此项采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（4）未被国家或地方政府行业主管、监督部门（或其授权机构）纳入惩戒对象名单，且未解冻的；未被南方电网公司供应链管理部门或广西电网公司暂停或取消其投标资格，且未解冻的。

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，或不同单位实际控制人互为夫妻关系的，或不同单位董事、监事、高级管理人员相互交叉任职的，不得同时参加同一标段或不分标段的同一项目的投标。

（6）投标人须提供真实有效的“国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告声明函”，并附国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）生成完整的《国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告》，且报告生成时间为从招标公告发布之日起至投标截止时间内，否则视为无效。

（7）没有被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。

（8）没有被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（9）非产品制造商投标，必须取得报价产品制造商的合法授权。同一品牌同一型号的货物，

其制造商与制造商授权的其他单位不得参与同一标段的投标。

(10) 本次投标不接受联合体投标。

(11) 符合法律法规规定的其他资格条件。

4. 竞争性谈判采购文件的获取

4.1 文件获取

本项目在南方电网电子采购交易平台（网址 <https://ecsg.com.cn/>）实施电子化采购。凡有意参加报价者，请于2024年2月26日17时30分00秒至2024年2月29日17时30分00秒在南方电网电子采购交易平台（网址 <https://ecsg.com.cn/>）获取采购文件，过期无法下载。（按国家电子招标投标法有关规定和电子采购交易平台技术要求，凡有意参加的供应商，需先完成系统登记注册和审核（网址：<https://ecsg.com.cn>，点击【注册】--【供应商】进行登记注册，详见平台上传的“南方电网电子采购交易平台-供应商注册操作指引”）。为了避免耽误投标，请在文件获取截止时间前2天完成相关注册登记。注册审批通过后供应商凭申请的账号、密码登陆电子采购交易平台参与获取采购文件及后续投标事宜，详见“南方电网电子采购交易平台-供应商投标指引”。

4.1.1 供应商登记注册咨询电话：4008100100。

4.1.2 南方电网电子采购交易平台系统操作咨询电话：4008100100。

电话咨询时间：工作日 8:30-12:00, 13:30-17:00。（上述平台咨询时间可对供应商注册指引、下载采购文件、制作投标文件等内容进行操作指导，其他问题仅支持周一至周五上午 9:00-下午 18:00。）

4.1.3 报价事宜联系人：黄工 电话：0771-6752348

电话咨询时间：工作日（节假日除外） 上午 8:30-12:00，下午 14:00-17:30。

4.1.4 南方电网电子采购交易平台项目，必须“通过平台下载采购文件”，并按要求通过平台报价，否则视为不满足采购要求。

4.2 获取采购文件流程

登录南方电网电子采购交易平台（网址 <https://ecsg.com.cn/>），供应商点击【文件下载】，然后输入项目名称或项目编号查询便可自行下载文件资料【★必须在文件获取结束时间前下载采购文件，否则将无法下载文件而影响投标】。

4.3 文件的售价

采购文件售价：本项目通过南方电网电子采购交易平台（网址 <https://ecsg.com.cn/>）实施电子化采购，不收取标书费。

5. 报价文件递交

5.1 响应截止时间（响应截止时间，下同）：2024年3月5日08时40分00秒；供应商应在响应截止时间前将电子文件上传至南方电网电子采购交易平台；本项目为电子招投标，供应商无需递交纸质版报价响应文件。

5.2 逾期上传的电子报价响应文件，南方电网电子采购交易平台将予以拒收。

5.3 供应商如存在以下任一情形，由评审工作组对其作否决报价处理：

（1）与其他供应商下载采购文件的 IP 地址、响应文件的 CPU 序列号及硬盘序列号三者同时一致；

（2）与其他供应商上传响应文件的 IP 地址、响应文件的 CPU 序列号及硬盘序列号三者同时一致；

（3）与其他供应商的响应文件网卡 MAC 地址一致。



6. 谈判时间和地点

6.1 谈判时间：响应截止时间截止后为采购工作组与供应商谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。谈判地点为南方电网电子采购交易平台（网址 <https://ecsg.com.cn/>）

6.2 谈判方式：由采购代理机构的工作人员电话通知供应商在规定的时间内通过南方电网电子采购交易平台（网址 <https://ecsg.com.cn/>）就采购工作组的谈判内容提交谈判应答文件。供应商的谈判应答文件或者补正等材料必须由法定代表人或委托代理人签字并加盖供应商的公章确认。

7. 发布公告的媒介

本次采购公告在广西壮族自治区招标投标公共服务平台（<http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/>）南方电网电子采购交易平台（https://ecsg.com.cn）发布。

8. 联系方式

采购人：广西建宁输变电工程有限公司

地址：广西南宁市江南区白沙大道30号成就大厦4楼

联系人：凌工 电话：0771-2851635

采购代理：广西源泰电力物资工程招标有限公司

地址：广西南宁市青秀区金湖路63号金源CBD现代城C座6楼

报价事宜联系人：黄工 电话：0771-6752348

9. 监督及投诉

投标人（供应商）或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的，

公告附件：

序号	设备、材料名称	规格型号	单位	数量
1	110kV 断路器	LW36-126(W)/2000-40, SF6 单断口瓷柱式, 126kV, 2000A, 40kA, 弹簧机构, 三相联动, 双跳线圈, 电机 AC390V, 控制 DC220V	台	3
2	110kV 双柱水平开启式隔离开关	GW4-126DD(W)/2000A, 水平开启式, 126kV, 2000A, 100kA, 40kA -4s, 双接地; 电动机构, 地刀与主刀动热稳定一致; 电机 AC380V, 控制 AC220V; 厂家配支架	组	4
3	110kV 双柱水平开启式隔离开关	GW4-126D(W)/2000A, 水平开启式, 126kV, 2000A, 100kA, 40kA -4s, 单接地; 电动机构, 地刀与主刀动热稳定一致; 电机 AC380V, 控制 AC220V; 厂家配支架	组	4
4	110kV 电流互感器	LVQB-110, 绝缘绕包式, 126kV, 800-1600/1A, 40kA-3s, 100kA, 5P40/5P40/5P40/5P40/0.5S/0.2S, 10/10/10/10/10/10V A	台	6
5	110kV 电流互感器	LVQB-110, 绝缘绕包式, 126kV, 800-1600/1A, 40kA-3s, 100kA, 5P40/5P40/5P40//5P40/5P40/5P40/0.5S, 10/10/10/10/10/10/10VA	台	3
6	110kV 电压互感器	TYD110/3-0.02H, 油浸, 电容式, (110/√3): (0.1/√3): (0.1/√3): (0.1/√3): 0.1kV, 0.2/0.5/3P, 50/50/75/75VA	台	6
7	110kV 氧化锌避雷器	YH10W-108/281, 108 kV, 附在线监测仪 (带远传接口)	个	6

