

中铁城建集团第一工程有限公司

西派逸园EPC工程总承包项目部

物资(配电箱)采购招标公告

招标编号：**CRUCG1-WZCG-XPYYPDXZB-20240102**

1. 招标条件

本招标项目西派逸园EPC工程总承包项目建设资金已落实，项目业主为西安瑞逸房地产开发有限公司，招标人为中铁城建集团第一工程有限公司西派逸园EPC工程总承包项目部。本项目所需的配电箱采购已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 招标依据

- 《中华人民共和国招标投标法》
- 《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院第613号令）
- 《工程建设项目货物招标投标办法》（七部委第27号令）
- 《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令）

3. 项目概况与招标内容

3.1 项目概况：

(1) 工程名称：西派逸园EPC工程总承包项目。

(2) 工程地点：西派逸园EPC工程总承包项目位于西安市灞桥区席王街道柳烟路以西，南程路以北，下庄路以东，北程路以南。

(3) 工程简介：

西派逸园项目位于西安市灞桥区席王街道，地处灞河西岸，柳烟路以西，北程路以南。本项目用地面积67280.53㎡，项目地下建筑面积约71063㎡，地上建筑面积约168250㎡，总建筑面积约239313㎡，项目建设内容主要包括17~26层住宅楼16栋、3层幼儿园1栋和1~3层商业及配套楼。其中地上高层和小高层住宅约158700㎡，底商约2400㎡，幼儿园及其余共配套约7150㎡，建筑限高80m，最高26层。

3.2 招标内容：详见招标公告附表1。

3.3 招标方式：采用公开招标方式。

4. 投标人资格要求

4.1 投标人具体资格要求详见招标公告附表1。

4.2 本次招标一包一投，不接受联合体投标。

4.3 法定代表人为同一个人，或母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一包件招标中同时投标。

4.4 投标人不得是相应工程标段承包人或者承担本项目的设计、监理单位的子公司及控股公司，或其它利益相关人。

4.5 投标人未被列入《中国铁建选择合作方风险警示名录》或《中铁城建集团有限公司不宜合作供应商名单》。

5. 资格审查方法及评标方法

5.1 本次投标人的资质审查采用资质后审的方式。

5.2 评标方法采用经评审的最低投标价法。

6. 招标文件的获取

6.1 凡有意参加投标者，请于 2023 年 12 月 30 日至 2024 年 1 月 3 日，每日 9:00 至 18:00（北京时间，下同），在西安市灞桥区席王街道柳烟路（中铁城建集团第一工程有限公司西派逸园EPC工程总承包项目部）持以下资料（需加盖投标单位公章）领取招标文件。

①投标申请表（一式二份，见附表2）；

②法定代表人资格证明书或法人授权委托书、受委托人身份证、法人身份证复印件；

③营业执照（未三证合一还将提供税务登记证、组织机构代码证）复印件。

7. 投标文件的递交及开标

7.1 递交时间：2024 年 1 月 10 日 10 时 00 分。

7.2 递交地点：西安市灞桥区席王街道柳烟路（中铁城建集团第一工程有限公司西派逸园EPC工程总承包项目部）。

7.3 投标截止时间：2024 年 1 月 10 日 10 时 00 分。

投标文件须于投标截止时间之前当面递交给招标人，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件将不予受理。

7.4 开标时间：同投标截止时间。

7.5 开标地点：同投标文件递交地点。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告在 铁建云采平台(<https://www.crccep.com>)公开发布。

9. 招标人信息及联系方式

招标人：中铁城建集团第一工程有限公司西派逸园EPC工程总承包项目部

地 址：西安市灞桥区席王街道柳烟路中铁城建集团第一工程有限公司西派逸园EPC工程总承包项目部

联系人：冯先生

电 话：17788978495

监督电话：0351-2654052

2023年12月28日

附表1

1. 招标物资包件划分清单

序号	物资名称	规格型号	计量单位	需用数量	招标人名称	交货地点	备注
1-2	应急照明箱/ALE	500Wx600Hx200D	台	1			
1-3	送风风机箱/ZYFJ2	500Wx600Hx200D	台	2			
1-4	送风风机箱/ZYFJ1	500Wx600Hx200D	台	2			
1-5	潜污泵配电箱/APQWB2	500Wx600Hx200D	台	2			
1-6	潜污泵配电箱/APQWB1	500Wx600Hx200D	台	2			
1-7	公共照明箱/ALGG2	400Wx500Hx200D	台	2			
1-8	公共照明箱/ALGG1	400Wx500Hx200D	台	2			

			口	4	
1-9	泛光照明箱/ALFG	400Wx500Hx150D	台	1	
1-10	电梯动力箱/APXDT	600Wx800Hx150D	台	2	
1-11	电梯动力箱/APDT	600Wx800Hx150D	台	2	
1-13	户内配电箱/HX3	474Wx260Hx120D	台	66	
1-14	户内配电箱/HX3	474Wx260Hx120D	台	2	底跃
1-16	户内多媒体箱外框	400Wx300Hx120D	台	68	仅外框
1-17	动力主(备)用电源进线柜1-DAP/1-BAP	600Wx1400Hx400D	台	2	
2-2	应急照明箱/ALE	500Wx600Hx200D	台	1	
2-3	送风风机箱/ZYFJ2	500Wx600Hx200D	台	2	
2-4	送风风机箱/ZYFJ1	500Wx600Hx200D	台	2	
2-5	潜污泵配电箱/APQWB2	500Wx600Hx200D	台	2	
2-6	潜污泵配电箱/APQWB1	500Wx600Hx200D	台	2	
2-7	公共照明箱/ALGG2	400Wx500Hx200D	台	2	
2-8	公共照明箱/ALGG1	400Wx500Hx200D	台	2	
2-9	泛光照明箱/ALFG	400Wx500Hx150D	台	1	
2-10	电梯动力箱/APXDT	600Wx800Hx150D	台	2	
2-11	电梯动力箱/APDT	600Wx800Hx150D	台	2	
2-13	户内配电箱HX3	474Wx260Hx120D	台	64	
2-14	户内配电箱HX3	474Wx260Hx120D	台	4	底跃
2-16	户内多媒体箱外框	400Wx300Hx120D	台	68	仅外框
2-17	动力主(备)用电源进线柜2-DAP/2-BAP	600Wx1400Hx400D	台	2	
3-2	应急照明箱/ALE	500Wx600Hx200D	台	1	
3-3	送风风机箱/ZYFJ2	500Wx600Hx200D	台	1	
3-4	送风风机箱/ZYFJ1	500Wx600Hx200D	台	1	
3-5	送风风机箱/ZYFJ3	500Wx600Hx200D	台	1	
3-6	送风风机箱/ZYFJ4	500Wx600Hx200D	台	1	
3-7	潜污泵配电箱/APQWB2	500Wx600Hx200D	台	2	
3-8	潜污泵配电箱/APQWB1	500Wx600Hx200D	台	2	
3-9	公共照明箱/ALGG2	400Wx500Hx200D	台	2	
3-10	公共照明箱/ALGG1	400Wx500Hx200D	台	2	
3-11	泛光照明箱/ALFG	400Wx500Hx150D	台	1	
3-12	电梯动力箱/APXDT	600Wx800Hx150D	台	2	
3-13	电梯动力箱/APDT	600Wx800Hx150D	台	2	
3-15	户内配电箱/HX3	474Wx260Hx120D	台	64	
3-16	户内配电箱/HX3	474Wx260Hx120D	台	4	底跃
3-18	户内多媒体箱外框	400Wx300Hx120D	台	68	仅外框
3-19	动力主(备)用电源进线柜3-DAP/3-BAP	600Wx1400Hx400D	台	2	
4-2	应急照明箱/ALE	500Wx600Hx200D	台	1	
4-3	送风风机箱/ZYFJ2	500Wx600Hx200D	台	1	

4-4	送风风机箱/ZYFJ1	500Wx600Hx200D	台	1	
4-5	送风风机箱/ZYFJ3	500Wx600Hx200D	台	1	
4-6	送风风机箱/ZYFJ4	500Wx600Hx200D	台	1	
4-7	潜污泵配电箱/APQWB2	500Wx600Hx200D	台	2	
4-8	潜污泵配电箱/APQWB1	500Wx600Hx200D	台	2	
4-9	公共照明箱/ALGG2	400Wx500Hx200D	台	2	
4-10	公共照明箱/ALGG1	400Wx500Hx200D	台	2	
4-11	泛光照明箱/ALFG	400Wx500Hx150D	台	1	
4-12	电梯动力箱/APXDT	600Wx800Hx150D	台	2	
4-13	电梯动力箱/APDT	600Wx800Hx150D	台	2	
4-15	户内配电箱/HX3	474Wx260Hx120D	台	64	
4-16	户内配电箱/HX3	474Wx260Hx120D	台	4	底跃
4-18	户内多媒体箱外框	400Wx300Hx120D	台	68	仅外框
4-19	动力主(备)用电源进线柜4-DAP/4-BAP	600Wx1400Hx400D	台	2	
5-2	应急照明箱/ALE	500Wx600Hx200D	台	1	
5-3	送风风机控制箱/ZYFJ1	500Wx600Hx200D	台	1	
5-4	送风风机控制箱/ZYFJ2	500Wx600Hx200D	台	1	
5-5	送风风机控制箱/ZYFJ3	500Wx600Hx200D	台	1	
5-6	送风风机控制箱/ZYFJ4	500Wx600Hx200D	台	1	
5-7	公共照明箱/ALGG1	400Wx500Hx200D	台	2	
5-8	公共照明箱/ALGG2	400Wx500Hx200D	台	2	
5-9	电梯动力箱/APDT	600Wx800Hx150D	台	2	
5-10	电梯动力箱/APXDT	600Wx800Hx150D	台	2	
5-11	潜污泵配电箱/APQWB1	500Wx600Hx200D	台	2	
5-12	泛光照明箱/ALFG	400Wx500Hx150D	台	1	
5-13	户内配电箱/HX3	474Wx260Hx120D	台	64	
5-14	户内配电箱/HX3	474Wx260Hx120D	台	4	底跃
5-17	户内多媒体箱外框	400Wx300Hx120D	台	68	仅外框
5-18	动力主(备)用电源进线柜5-DAP/5-BAP	600Wx1400Hx400D	台	2	
6-2	应急照明箱/ALE	500Wx600Hx200D	台	1	
6-3	送风风机控制箱/ZYFJ1	500Wx600Hx200D	台	1	
6-4	送风风机控制箱/ZYFJ2	500Wx600Hx200D	台	1	
6-5	送风风机控制箱/ZYFJ4	500Wx600Hx200D	台	1	
6-6	送风风机控制箱/ZYFJ3	500Wx600Hx200D	台	1	
6-7	公共照明箱/ALGG1	400Wx500Hx200D	台	2	
6-8	公共照明箱/ALGG2	400Wx500Hx200D	台	2	
6-9	电梯动力箱/APDT	600Wx800Hx150D	台	2	
6-10	电梯动力箱/APXDT	600Wx800Hx150D	台	2	
6-11	潜污泵配电箱/APQWB1	500Wx600Hx200D	台	2	
6-12	泛光照明箱/ALFG	400Wx500Hx150D	台	1	

6-13	户内配电箱/HX3	474Wx260Hx120D	台	64	
6-14	户内配电箱/HX3	474Wx260Hx120D	台	4	底跃
6-17	户内多媒体箱外框	400Wx300Hx120D	台	68	仅外框
6-18	动力主(备)用电源进线柜6-DAP/6-BAP	600Wx1400Hx400D	台	2	
7-2	应急照明箱/ALE	500Wx600Hx200D	台	1	
7-3	送风风机控制箱/ZYFJ	500Wx600Hx200D	台	2	
7-4	公共照明箱/ALGG1	400Wx500Hx200D	台	2	
7-5	公共照明箱/ALGG2	400Wx500Hx200D	台	2	
7-6	电梯动力箱/APDT	600Wx800Hx150D	台	2	
7-7	电梯动力箱/APXDT	600Wx800Hx150D	台	2	
7-8	潜污泵配电箱/APQWB1	500Wx600Hx200D	台	2	
7-9	泛光照明箱/ALFG	400Wx500Hx150D	台	1	
7-10	户内配电箱/HX4	474Wx260Hx120D	台	64	
7-11	户内配电箱/HX4	474Wx260Hx120D	台	4	底跃
7-14	户内多媒体箱外框	400Wx300Hx120D	台	68	仅外框
7-15	动力主(备)用电源进线柜7-DAP/7-BAP	600Wx1400Hx400D	台	2	
8-2	应急照明箱/ALE	500Wx600Hx200D	台	1	
8-3	送风风机箱/ZYFJ1	500Wx600Hx200D	台	1	
8-4	送风风机箱/ZYFJ2	500Wx600Hx200D	台	1	
8-5	送风风机箱/ZYFJ3	500Wx600Hx200D	台	1	
8-6	公共照明总箱/8-ALGGZ	600Wx800Hx150D	台	1	
8-7	公共照明箱/ALGG1	400Wx500Hx200D	台	2	
8-8	公共照明箱/ALGG2	400Wx500Hx200D	台	2	
8-9	泛光照明总箱/8-ALFGZ	600Wx800Hx150D	台	1	
8-10	泛光照明箱/ALFG	400Wx500Hx150D	台	1	
8-11	电梯动力箱/APDT	600Wx800Hx150D	台	2	
8-12	电梯动力箱/APXDT	600Wx800Hx150D	台	2	
8-13	潜污泵配电箱/APQWB1	500Wx600Hx200D	台	2	
8-15	户内配电箱/HX4	474Wx260Hx120D	台	56	
8-16	户内配电箱/HX4	474Wx260Hx120D	台	4	底跃
8-17	户内配电箱/HX4*	474Wx260Hx120D	台	4	
8-19	户内多媒体箱外框	400Wx300Hx120D	台	64	仅外框
8-20	动力主(备)用电源进线柜/8-DAP/8-BAP	600Wx1400Hx400D	台	2	
9-2	应急照明箱/ALE	500Wx600Hx200D	台	1	
9-3	送风风机箱/ZYFJ	500Wx600Hx200D	台	2	
9-4	公共照明箱/ALGG1	400Wx500Hx200D	台	2	
9-5	公共照明箱/ALGG2	400Wx500Hx200D	台	2	
9-6	泛光照明箱/ALFG	400Wx500Hx150D	台	1	
9-7	电梯动力箱/APDT	600Wx800Hx150D	台	2	
9-8	电梯动力箱/APXDT	600Wx800Hx150D	台	2	

9-0	电梯动力箱/APAD1	600Wx800Hx150D	台	2	
9-9	潜污泵配电箱/APQWB1	500Wx600Hx200D	台	2	
9-11	户内配电箱/HX4	474Wx260Hx120D	台	28	
9-12	户内配电箱/HX4	474Wx260Hx120D	台	2	底跃
9-13	户内配电箱/HX5	474Wx260Hx120D	台	28	
9-14	户内配电箱/HX5	474Wx260Hx120D	台	2	底跃
9-15	户内配电箱/HX4*	474Wx260Hx120D	台	2	
9-16	户内配电箱/HX5*	474Wx260Hx120D	台	2	
9-18	户内多媒体箱外框	400Wx300Hx120D	台	64	仅外框
9-19	动力主(备)用电源进线柜/9-DAP/9-BAP	600Wx1400Hx400D	台	2	
10-2	应急照明箱/ALE	500Wx600Hx200D	台	1	
10-3	送风风机箱/ZYFJ1	500Wx600Hx200D	台	2	
10-4	送风风机箱/ZYFJ2	500Wx600Hx200D	台	2	
10-5	公共照明总箱/10-ALGGZ	600Wx800Hx150D	台	1	
10-6	公共照明箱/ALGG1	400Wx500Hx200D	台	2	
10-7	公共照明箱/ALGG2	400Wx500Hx200D	台	2	
10-8	泛光照明总箱/10-ALFGZ	600Wx800Hx150D	台	1	
10-9	泛光照明箱/ALFG	400Wx500Hx150D	台	1	
10-10	电梯动力箱/APDT	600Wx800Hx150D	台	2	
10-11	电梯动力箱/APXDT	600Wx800Hx150D	台	2	
10-12	潜污泵配电箱/APQWB1	500Wx600Hx200D	台	2	
10-13	潜污泵配电箱/APQWB2	500Wx600Hx200D	台	2	
10-15	户内配电箱/HX4	474Wx260Hx120D	台	59	
10-16	户内配电箱/HX4	474Wx260Hx120D	台	1	底跃
10-17	户内配电箱/HX4*	474Wx260Hx120D	台	4	
10-19	动力主(备)用电源进线柜/10-DAP/10-BAP	600Wx1400Hx400D	台	2	
10-20	人防送风配电箱RFSF	400Wx500Hx150D	台	1	
10-21	户内多媒体箱外框	400Wx300Hx120D	台	64	仅外框
10-22	排烟风机配电箱APPY10-1B1	600Wx800Hx250D	台	1	
11-2	应急照明箱/ALE	500Wx600Hx200D	台	1	
11-3	送风风机控制箱/ZYFJ1	500Wx600Hx200D	台	2	
11-4	送风风机控制箱/ZYFJ2	500Wx600Hx200D	台	2	
11-5	公共照明箱/ALGG1	400Wx500Hx200D	台	2	
11-6	公共照明箱/ALGG2	400Wx500Hx200D	台	2	
11-7	泛光照明箱/ALFG	400Wx500Hx150D	台	1	
11-8	电梯动力箱/APDT	600Wx800Hx150D	台	2	
11-9	电梯动力箱/APXDT	600Wx800Hx150D	台	2	
11-10	潜污泵配电箱/APQWB1	500Wx600Hx200D	台	2	
11-11	潜污泵配电箱/APQWB2	500Wx600Hx200D	台	2	
11-13	户内配电箱/HX4	474Wx260Hx120D	台	66	

11-14	户内配电箱/HX4	474Wx260Hx120D	台	2	中铁城建集团第一工程有限公司西派逸园EPC工程总承包项目部	西安市灞桥区席王街道柳烟路中铁城建集团第一工程有限公司西派逸园EPC工程总承包项目部	底跃	
11-16	户内多媒体箱外框	400Wx300Hx120D	台	68			仅外框	
11-17	动力主(备)用电源进线柜/11-DAP/11-BAP	600Wx1400Hx400D	台	2				
12-2	应急照明总箱/1ALE1	500Wx600Hx200D	台	1				
12-3	应急照明总箱/1ALE2	500Wx600Hx200D	台	1				
12-4	公共照明箱/1ALGG1	400Wx500Hx200D	台	1				
12-5	公共照明箱/7ALGG1	400Wx500Hx200D	台	1				
12-6	公共照明箱/7ALGG2	400Wx500Hx200D	台	1				
12-7	公共照明箱/20ALGG1	400Wx500Hx200D	台	1				
12-8	公共照明箱/20ALGG2	400Wx500Hx200D	台	1				
12-9	泛光照明箱/ALFG	400Wx500Hx150D	台	1				
12-10	潜污泵配电箱/QWB1	500Wx600Hx200D	台	1				
12-11	潜污泵配电箱/QWB2	500Wx600Hx200D	台	2				
12-12	送风风机箱/ZYFJ1	500Wx600Hx200D	台	1				
12-13	送风风机箱/ZYFJ2	500Wx600Hx200D	台	1				
12-14	排烟风机配电箱APPY10-2B1	600Wx800Hx250D	台	1				
12-15	补风机控制箱APSF10-2B1	600Wx800Hx250D	台	1				
12-16	电梯动力箱/APDT	600Wx800Hx150D	台	1				
12-17	电梯动力箱/APXDT1	600Wx800Hx150D	台	1				
12-19	户内配电箱/HX1	474Wx260Hx120D	台	1				
12-20	户内配电箱/HX2	474Wx260Hx120D	台	103				
12-22	户内多媒体箱外框	400Wx300Hx120D	台	104				仅外框
12-23	动力主(备)用电源进线柜13-DAP/13-BAP	600Wx1400Hx400D	台	2				
12-24	人防排风配电箱RFPF	400Wx500Hx150D	台	1				
13-2	应急照明总箱/1ALE1	500Wx600Hx200D	台	1				
13-3	应急照明总箱/1ALE2	500Wx600Hx200D	台	1				
13-4	公共照明箱/1ALGG1	400Wx500Hx200D	台	1				
13-5	公共照明箱/7ALGG1	400Wx500Hx200D	台	1				
13-6	公共照明箱/7ALGG2	400Wx500Hx200D	台	1				
13-7	公共照明箱/20ALGG1	400Wx500Hx200D	台	1				
13-8	公共照明箱/20ALGG2	400Wx500Hx200D	台	1				
13-9	泛光照明箱/ALFG	400Wx500Hx150D	台	1				
13-10	潜污泵配电箱/QWB1	500Wx600Hx200D	台	1				
13-11	潜污泵配电箱/QWB2	500Wx600Hx200D	台	2				
13-12	送风风机箱/ZYFJ1	500Wx600Hx200D	台	1				
13-13	送风风机箱/ZYFJ2	500Wx600Hx200D	台	1				
13-14	排烟风机配电箱APPY9-1B1	600Wx800Hx250D	台	1				
13-15	补风机控制箱APSF9-1B1	600Wx800Hx250D	台	1				
13-16	电梯动力箱/APDT	600Wx800Hx150D	台	1				
13-17	电梯动力箱/APXDT1	600Wx800Hx150D	台	1				

			口	+	
13-19	户内配电箱/HX1	474Wx260Hx120D	台	1	
13-20	户内配电箱/HX2	474Wx260Hx120D	台	103	
13-22	户内多媒体箱外框	400Wx300Hx120D	台	104	仅外框
13-23	动力主(备)用电源进线柜13-DAP/13-BAP	600Wx1400Hx400D	台	2	
13-24	人防送风配电箱RFPF	400Wx500Hx150D	台	1	
14-1	户内配电箱HX2	474Wx260Hx120D	台	92	
14-4	户内多媒体箱外框	400Wx300Hx120D	台	92	仅外框
14-7	QWB1控制箱	500Wx600Hx200D	台	1	
14-8	QWB2控制箱	500Wx600Hx200D	台	1	
14-9	1ALGG1公共照明箱	400Wx500Hx200D	台	1	
14-10	ZYFJ1送风风机控制箱	500Wx600Hx200D	台	1	
14-11	ZYFJ2送风风机控制箱	500Wx600Hx200D	台	1	
14-12	APDT1电梯动力箱	600Wx800Hx150D	台	1	
14-13	APXDT1电梯动力箱	600Wx800Hx150D	台	1	
14-14	ALFG泛光照明箱	400Wx500Hx150D	台	1	
14-17	6ALGG1、6ALGG2公共照明箱	400Wx500Hx200D	台	2	
14-18	18ALGG1、18ALGG2公共照明箱	400Wx500Hx200D	台	2	
14-19	1ALE1、1ALE2应急照明箱	500Wx600Hx200D	台	2	
14-20	14-DAP、14-BAP动力主(备)用电源进线柜	600Wx1400Hx400D	台	2	
15-1	户内配电箱HX2	474Wx260Hx120D	台	104	
15-4	户内多媒体箱外框	400Wx300Hx120D	台	104	仅外框
15-5	QWB1控制箱	500Wx600Hx200D	台	1	
15-6	QWB2控制箱	500Wx600Hx200D	台	1	
15-9	1ALGG1公共照明箱	400Wx500Hx200D	台	1	
15-10	ALFG泛光照明箱	400Wx500Hx150D	台	1	
15-11	APDT1电梯动力箱	600Wx800Hx150D	台	1	
15-12	APXDT1电梯动力箱	600Wx800Hx150D	台	1	
15-13	ZYFJ1送风风机控制箱	500Wx600Hx200D	台	1	
15-14	ZYFJ2送风风机控制箱	500Wx600Hx200D	台	1	
15-15	1ALE1、1ALE2应急照明箱	500Wx600Hx200D	台	2	
15-16	7ALGG1、7ALGG2公共照明箱	400Wx500Hx200D	台	2	
15-17	20ALGG1、20ALGG2公共照明箱	400Wx500Hx200D	台	2	
15-20	15-DAP、15-BAP动力主(备)用电源进线柜	600Wx1400Hx400D	台	2	
16-1	户内配电箱HX2	474Wx260Hx120D	台	120	
16-4	户内多媒体箱外框	400Wx300Hx120D	台	120	仅外框
16-5	QWB1控制箱	500Wx600Hx200D	台	1	
16-6	QWB2控制箱	500Wx600Hx200D	台	1	
16-7	APWYRF稳压泵	600Wx800Hx150D	台	1	
16-10	1ALGG1公共照明箱	400Wx500Hx200D	台	1	

16-11	7ALGG1、7ALGG2公共照明箱	400Wx500Hx200D	台	2	
16-12	20ALGG1、20ALGG2公共照明箱	400Wx500Hx200D	台	2	
16-13	ALFG泛光照明箱	400Wx500Hx150D	台	1	
16-14	APDT1电梯动力箱	600Wx800Hx150D	台	1	
16-15	APXDT1电梯动力箱	600Wx800Hx150D	台	1	
16-16	ZYFJ1送风风机控制箱	500Wx600Hx200D	台	1	
16-17	ZYFJ2送风风机控制箱	500Wx600Hx200D	台	1	
16-18	1ALE1、1ALE2应急照明箱	500Wx600Hx200D	台	2	
16-21	16-DAP 16-BAP动力主(备)用电源进线柜	600Wx1400Hx400D	台	2	
18-1	动力备用电源进线柜/BAP	600Wx1200Hx400D	台	1	
18-2	动力备用电源进线柜/DAP	600Wx1200Hx400D	台	1	
18-3	配电箱/APRS	600Wx800Hx200D	台	1	
18-4	配电箱/WMAPRS	600Wx800Hx200D	台	1	
18-5	潜污泵配电箱/APQW	500Wx600Hx200D	台	1	
18-6	消防风机配电箱/APPY	600Wx800Hx250D	台	1	
18-7	风机配电箱/1、2APFJ	500Wx600Hx200D	台	2	
18-8	风机配电箱/3APFJ	500Wx600Hx200D	台	1	
18-9	应急照明配电箱/1ALE	500Wx600Hx200D	台	1	
18-10	厨房配电箱/APCF	800Wx1000Hx250D	台	1	
18-11	弱电插座箱/RDX	400Wx200Hx300D	台	1	
18-12	照明总配电箱/ALZ	600Wx1200Hx400D	台	1	
18-13	照明配电箱/2AL1	550Wx350Hx120D	台	1	
18-14	公共照明配电箱/1ALGG	500Wx600Hx200D	台	1	
18-15	层照明配电箱/1AL	600Wx1800Hx250D	台	1	
18-16	层照明配电箱/2,3AL	600Wx1800Hx250D	台	2	
D-1	照明总电源柜/ZAL1 B2	800Wx1650Hx400D	台	1	
D-2	照明总电源柜/ZAL1 B1	800Wx1650Hx400D	台	1	
D-3	弱电机房配电箱/ALRD	500Wx700Hx250D	台	1	
D-4	潜污泵控制箱/QWB4	400Wx500Hx150	台	3	
D-5	潜污泵控制箱/QWB2	400Wx500Hx150	台	12	
D-6	潜污泵控制箱/QWB1	400Wx500Hx150	台	28	
D-7	潜污泵控制箱/QWB3	400Wx500Hx150	台	20	
D-8	排风/排烟风机配电箱APPY1-1B1; APPY1-2B1; APPY2-1B1; APPY2-2B1; APPY3-1B1; APPY4-1B1; APPY4-2B1; APPY5-1B1; APPY5-2B1; APPY6-1B1; APPY6-2B1; APPY7-1B1; APPY7-2B1; APPY8-1B1; APPY8-2B1; APPY10-1B1; APPY10-2B1; APPY11-1B1; APPY11-2B1; APPY12-1B1; APPY12-2B1; APPY14-1B1; APPY14-2B1; APPY1-1B2; APPY2-1B2; APPY3-1B2; APPY3-2B2; APPY4-1B2; APPY4-2B2 APPY5-1B2; APPY5-	600Wx800Hx250D	台	37	

	2B2; APPY6-1B2; APPY6-2B2; APPY7-1B2; APPY7-2B2; APPY8-1B2; APPY8-2B2				
D-9	机械车位电源柜/JXZ	600Wx1800Hx400D	台	1	
D-10	机械车位电源柜/JX7B2	600Wx1800Hx400D	台	1	
D-11	机械车位电源柜/JX4B2、JX6B2	600Wx1800Hx400D	台	1	
D-12	机械车位电源柜/JX3B2、JX5B2、JX8B2	600Wx1800Hx400D	台	3	
D-13	机械车位电源柜/JX1B2	600Wx1800Hx400D	台	1	
D-14	环网室用电配电/HWS1、HWS2	600x400x2000	台	2	
D-15	非机动车库普通照明配电箱/AL13-1B1	500Wx800Hx200D	台	1	
D-16	地下一层A-9防火分区消防配电箱/AT9-1B1	600Wx2000Hx400D	台	1	不含PXPM监控模块
D-17	地下一层A-8防火分区消防配电箱/AT8-1B1	600Wx2000Hx400D	台	1	不含PXPM监控模块
D-18	地下一层A-7防火分区消防配电箱/AT7-1B1	600Wx2000Hx400D	台	1	不含PXPM监控模块
D-19	地下一层A-6防火分区消防配电箱/AT6-1B1	600Wx2000Hx400D	台	1	不含PXPM监控模块
D-20	地下一层A-5防火分区消防配电箱/AT5-1B1	600Wx2000Hx400D	台	1	不含PXPM监控模块
D-21	地下一层A-4防火分区消防配电箱/AT4-1B1	600Wx2000Hx400D	台	1	不含PXPM监控模块
D-22	地下一层A-3防火分区消防配电箱/AT3-1B1	600Wx2000Hx400D	台	1	不含PXPM监控模块
D-23	地下一层A-2防火分区消防配电箱/AT2-1B1	600Wx2000Hx400D	台	1	不含PXPM监控模块
D-24	地下一层A-1防火分区消防配电箱/AT1-1B1	600Wx2000Hx400D	台	1	不含PXPM监控模块
D-25	地下一层A-14防火分区消防配电箱/AT14-1B1	600Wx2000Hx400D	台	1	不含PXPM监控模块
D-26	地下一层A-13防火分区消防配电箱/AT13-1B1	600Wx2000Hx400D	台	1	不含PXPM监控模块
D-27	地下一层A-12防火分区消防配电箱/AT12-1B1	600Wx2000Hx400D	台	1	不含PXPM监控模块
D-28	地下一层A-11防火分区消防配电箱/AT11-1B1	600Wx2000Hx400D	台	1	不含PXPM监控模块
D-29	地下一层A-10防火分区消防配电箱/AT10-1B1	(600Wx2000Hx400D	台	1	不含PXPM监控模块
D-30	地下二层B-8防火分区消防配电箱/AT8-1B2	600Wx2000Hx400D	台	1	不含PXPM监控模块
D-31	地下二层B-7防火分区消防配电箱/AT7-1B2	600Wx2000Hx400D	台	1	不含PXPM监控模块
D-32	地下二层B-6防火分区消防配电箱/AT6-1B2	600Wx2000Hx400D	台	1	不含PXPM监控模块
D-33	地下二层B-5防火分区消防配电箱/AT5-1B2	600Wx2000Hx400D	台	1	不含PXPM监控模块
D-34	地下二层B-4防火分区消防配电箱/AT4-1B2	600Wx2000Hx400D	台	1	不含PXPM监控模块
D-35	地下二层B-3防火分区消防配电箱/AT3-1B2	600Wx2000Hx400D	台	1	不含PXPM监控模块
D-36	地下二层B-2防火分区消防配电箱/AT2-1B2	600Wx2000Hx400D	台	1	不含PXPM监控模块
D-37	地下二层B-1防火分区消防配电箱/AT1-1B2	600Wx2000Hx400D	台	1	不含PXPM监控模块
D-38	车库普通照明配电箱/AL1-1B1; AL2-1B1; AL3-1B1; AL4-1B1; AL5-1B1; AL6-1B1; AL7-1B1; AL8-1B1; AL12-1B1; AL14-1B1; AL1-1B2; AL3-1B2; AL4-1B2; AL5-1B2; AL6-1B2; AL7-1B2; AL8-1B2	500Wx800Hx200D	台	17	
D-39	车库补风机控制箱/APSF9-1B1	600Wx800Hx250D	台	1	
D-40	车库补风机控制箱/APSF3-1B2; APSF4-1B2; APSF5-1B2; APSF6-1B2; APSF7-1B2; APSF8-1B2	600Wx800Hx250D	台	6	
D-41	车库补风机控制箱/APSF1-1B2	600Wx800Hx250D	台	1	
D-42	车库补风机控制箱/APSF1-	600Wx800Hx250D			

	1B1; APSF1-2B1; APSF2-1B1; APSF2-2B1; APSF3-1B1; APSF4-1B1; APSF4-2B1; APSF5-1B1; APSF5-2B1; APSF6-1B1; APSF6-2B1; APSF7-1B1; APSF7-2B1; APSF8-1B1; APSF8-2B1; APSF10-1B1; APSF10-2B1; APSF11-1B1; APSF11-2B1; APSF12-1B1; APSF12-2B1; APSF14-1B1; APSF14-2B1; APSF2-1B2		台	24	
D-43	柴油发电机房配电箱/CF	500Wx700Hx250D	台	1	
D-44	插座箱配电箱		台	1	
D-45	变电所用电配电/BDS2、BDS3	600x400x2000	台	2	
D-46	变电所用电配电/BDS1	600x400x2000	台	1	
D-47	安防配电箱/ALAF	500Wx700Hx250D	台	1	
D-48	人防照明总电源柜/ZAL2 B1	800Wx1650Hx400D	台	1	
D-49	通风方式信号控制箱		台	5	
D-50	战时人防通讯箱		台	5	
D-51	车库人防区应急照明电源箱 AE11-1B1; AE11-2B1; AE10-1B1; AE10-2B1; AE2-1B2	500Wx800Hx250D	台	5	
D-52	移动电站配电箱/APZ2(1)	600Wx800Hx200D	台	1	
D-53	车库人防区应急照明电源箱/AE9-1B1	500Wx800Hx250D	台	1	
D-54	人防给水配电箱/RFGS	400Wx500Hx150	台	5	
D-55	人防送风配电箱/RFSF	400Wx500Hx150	台	5	
D-56	人防排风配电箱/RFPF	400Wx500Hx150	台	5	
D-57	人防插座箱/AX	400Wx500Hx150	台	5	
D-58	人防照明配电箱 AL11-1B1; AL11-2B1; AL10-1B1; AL10-2B1; AL2-1B2	800Wx1800Hx400D	台	5	
D-59	人防照明配电箱/AL9-1B1	500Wx800Hx200D	台	1	
D-60	人防电站配电箱/APE1	800Wx1650Hx400D	台	1	
D-61	人防电站配电箱/APE2	600Wx800Hx200D	台	1	

2.投标人资格条件 (根据实际采购物资增减投标人资格条件)

2.1 营业范围：在中国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产厂或代理商，具有合法、有效的企业法人营业执照、税务登记证，且为一般纳税人。

2.2 供应能力：投标产品供应商须具备 3000台 以上的供应能力。

2.3 财务能力：具有良好的资金财务状况，注册资金不低于 100 万人民币。

2.4 质量保证能力：生产厂产品符合国家现行标准，具有近两年检测机构出具的投标物资合格有效的质量检验报告。

2.5 供货业绩：投标人具有为中大型企业服务三个项目以上同类业绩相关证明材料，近两年内未发生过重大质量事件。

2.6 履约信用：投标人必须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。同时具有履行合同的能力和好的履约记录。

2.7 其他：代理商可以代理多个厂家的产品参与投标，生产厂不得与其授权的代理商在同一包件中投标；生产厂或代理商应具备跨地域供应、集散能力。

附表2
投标申请表

招标项目名称		招标文件 物资种类	
招标编号		招标文件 包件号	
投标人单位名称：	(填写单位全称) (盖单位公章)		
法定代表人		身份证号	
法人委托人		身份证号	
联系电话		传真电话	
电子邮箱		邮编	
单位地址			
声明	招标文件为我公司自愿领取，如我公司资格条件不符合本项目投标人资格要求，相关责任由我公司自行承担。		
法人委托人	年 月 日		
备注			