

光大水务随州水环境治理有限公司曝气系统改造及池体清淤大修服务 采购招标公告

(招标编号：GDSWGC-GZ-2024-0450)

招标项目所在地区：湖北省

1. 招标条件

本招标项目名称为光大水务随州水环境治理有限公司曝气系统改造及池体清淤大修服务，项目资金来源为自企业自筹，项目业主为光大水务随州水环境治理有限公司，招标人为光大水务随州水环境治理有限公司，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：

光大水务随州水环境治理有限公司曝气系统改造及池体清淤大修服务

2.2 服务地点：

湖北省随州市淅河镇魏家畈沙畈村光大水务随州水环境治理有限公司

2.3 质量要求：

详见招标文件技术要求

2.4 招标范围：

包括但不限于：

一、曝气系统改造：

1、微孔曝气管（含膜片）更换：微孔曝气管位于 AAO 池底（曝气池长 51.4 米、宽 20 米、高 6.85 米），池内（好氧区及缺氧区）现有 704 根曝气管，需将旧曝气管拆除，更换新曝气管（含膜片），要求更换全新进口档次曝气管，支撑管与膜片整根进口，投标书中提供制造商授权书；到货时提供整根曝气管的报关单及原产地证明书，不接受国内组装产品。

2、曝气管道支架及支架固定螺栓拆除并更换成 SS316L 材质；要求在每根曝气管道的前后端均安装一个支架。

3 曝气管、道和布气管路（含阀门）改造：将生物池曝气管廊内 8 条支管及好氧曝气区内水下布气管道更换改造。

4、微孔膜式曝气管技术要求：微孔曝气管应为圆管式，膜片采用 EPDM 材质，欧洲或北美等进口膜片，机械开孔，由布满微小孔隙的管状橡胶膜包覆 ABS 材质支撑套管上，尾端内缘中空通水性设计，以保持曝气器运行时呈稳定的运作状态

二、生物池清淤：

1、改良 AAO 池好氧区，预计池体底部淤泥高度在 1 米左右（具体高度以池体底部实际情况为准，若不足 1 米或超过 1 米，各投标单位均以 1 米高度报价）。

2、清理物处理

（1）改良 AAO 池：1#生物池先停运，2#生物池正常运行；1#生物池污泥沉降后，用水泵将上清液抽至 2#生物池，再将污泥抽至储泥池或水解酸化池或二期生化系统。

（2）设施检查与修复：要求对污水池的附属设施进行检查，并记录损坏情况，包括但不限于对损坏设施的修复或更换服务，需更换的配件由招标方提供。

三、臭氧接触池曝气盘更换：

因微孔曝气盘安装使用位置处于臭氧接触池内，此池体为有限空间场所且有部分水源在内部，投标方需进行有限空间作业，将池体内臭氧及水体全部排除干净后进行气体检测，达到安全作业要求后方可进行池下作业。

具体内容报名后可详见招标文件。

2.5 服务期限：

服务期 60 天。

3. 投标人资格要求

3.1 资质要求：

（1）投标人具有独立订立合同的法人资格；

（2）具有履行合同所必需的设备、材料和专业技术能力，其生产的标的物（如有）应当符合国家有关法律、行政法规和标准、技术规范的规定，能够保证标的物生产及使用过程和结果可靠、准确、可追溯。

3.2 财务要求：

（1）投标人具有一定的资金垫付能力，银行资信记录和财务状况良好，不得处于被责令停业、基本户被冻结的情况；

（2）提供近 3 年的财务报告（现金流量表、资产负债表、利润表）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.3 业绩要求：

投标人自招标公告发布之日起前五年内（以合同签订时间为准），至少具有 2 个污水处理厂曝气系统安装或维修业绩，并提供证明文件（合同内容包括但不限于合同首页、承包范围、签字页等）。

3.4 信誉要求：

- (1) 未被“信用中国”网站 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) 列为严重失信主体名单;
- (2) 未被国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>) 列为严重违法失信名单;
- (3) 投标人及其法定代表人在评标期间内未被中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 列为失信被执行人或限制消费名单;
- (4) 至投标截止日近一年内, 投标人必须无任何以主体责任人涉及“安全生产事故责任类违法”行为的行政处罚记录, 具体以“信用中国”网站 (<https://www.creditchina.gov.cn>) 查询结果为准。

以上信誉要求相关内容如因网站更新不及时导致无法查询的, 以执法机关实际出具的书面文件为准。

3.5 其他要求:

- (1) 本项目不接受联合体投标;
- (2) 投标人未被中国光大环境(集团)有限公司或其下属公司列为黑名单;
- (3) 投标人在投标期间未被招标人或其上级管理公司列为不合格供应商;
- (4) 投标人在招标公告发布之日前未收到过限制参加本项目(或其所属区域)招标活动的函件, 或该限制时间已失效。

4. 招标文件的获取

4.1 凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者, 请于 2024 年 12 月 11 日 17 时(北京时间, 下同)前, 在光大环境招标采购电子交易平台 (<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>) 注册, 下载光大环境投标管家报名参与本次招标。

4.2 本招标项目收取平台服务费, 通过投标管家报名时扫码支付, 具体金额以扫码提示为准, 售后不退。平台服务费仅提供电子发票, 不再提供其他任何形式的发票。

4.3 投标人缴费完毕即为报名成功, 可在光大环境投标管家下载招标文件。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间, 下同)为 2024 年 12 月 26 日 09 时 30 分(北京时间)。

5.2 递交方式: 递交投标文件截止日期前, 各潜在投标人按招标文件要求, 在光大环境投标管家完成电子投标文件加密上传工作。

5.3 逾期上传的投标文件, 招标人不予受理。

5.4 递交投标文件前须在光大环境招标采购电子交易平台注册并办理 CA 数字证书后, 方能

进行投标文件递交和开标。供应商未成功注册并办理 CA 数字证书导致无法递交和开标的，责任自负。

5.5 光大环境电子招投标 CA 数字证书（电子签章）办理指南：<https://zcpt.cebenvironment.com.cn/caHandle.html>。

6. 开标时间及地点

6.1 开标时间：同投标文件递交的截止时间。

6.2 开标地点：通过光大环境招标采购电子交易平台（投标管家）线上开标（若有变化另行通知）。

6.3 投标文件将在开标时间，通过光大环境招标采购电子交易平台集中解密。开标结果通过投标管家向所有投标人公布；投标人须于 2 小时内在投标管家完成开标结果确认，逾期未确认的视为已确认。

7. 发布公告的媒介

本项目招标公告、中标候选人公示、中标结果公示同时在以下平台发布，经其他平台转载无效。

中国招标投标公共服务平台：<http://bulletin.cebpubservice.com>

光大环境招标采购电子交易平台：<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>

8. 监督邮箱及电话

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

9. 联系方式

招 标 人：光大水务随州水环境治理有限公司

招标代理：光采招标（深圳）有限公司

地 址：深圳市福田区福华一路 88 号中心商务大厦 12 楼

联 系 人：刘志鹏

电 话：0755-83119927

电子邮件：liuzp@cebenvironment.com.cn

10. 其他

10.1 招标文件、答疑补遗文件一经在光大环境招标采购电子交易平台发布，视为已发放给所有投标人（发布时间即为发出时间）。投标人应随时关注光大环境招标采购电子交易平台发布的招标文件、变更公告、答疑补遗文件等信息，并及时登陆投标管家下载最新文件及资料，否则所造成的一切后果由投标人自行承担。

10.2 支付投标保证金请务必留意保证金账号是否与招标文件一致，汇入错误的账号将导致投标文件被否决。

10.3 未在公告指定媒介/网站/平台上购买招标文件的投标人，其投标文件将被拒收。

10.4 投标管家及操作手册下载地址：<https://zcpt.cebenvironment.com.cn/cms/servicesCenter.html?service=1>，投标技术支持热线：400-0809-508、400-0666-060。

10.5 招标人为保证投标人的资格条件满足招标文件的有关要求，在评标结束后，有权组织审查小组（成员不少于3人）对中标候选人注册地址、经营业绩等进行实地核查，经现场实地核查后，发现中标候选人不满足招标文件中有关资格要求的，或财务信息、相关业绩等情况与其投标文件内容弄虚作假的，将取消其中标候选人资格。

光采招标（深圳）有限公司

2024年12月5日