

县道 X029 西延线公路工程施工答疑回复
(招标编号: HNST202302)

一、内容:

1、请问可否提供招标控制价说明中提到的“2023年9月1日预算评审现场勘察问题的回函”?

回复: 可提供。

关于华容县县道 X029 西延线公路工程预算评审现场勘察问题的回函

华容县财政投资评审中心:

贵单位关于县道 X029 西延线公路工程的函已收悉, 经研究, 现回复如下:

一、LK0+000-LK0+616 段已施工不在本项目范围, 相关工程量需予以扣除。

回复: 经现场核实, 该段已由县殡仪馆提前实施, 同意在本次评审中扣除, 相关工程量已由设计单位剔除 (详见附表)。

二、是否除边坡支护外的绿化乔、冠木本次预算不考虑。

回复: 根据县政府安排, 该项目植树由林业局实施, 本次预算不考虑绿化乔、冠木, 其他边坡绿化等继续实施。

三、经现场核实仅盖板涵及池塘处需用围堰, 且可以考虑筑土围堰, 围堰工程量及方案需重新确认。

回复: 按照意见执行, 补充部分跨河及渠道处涵洞筑土围堰工程数量。

四、设计特殊路基软土换填为碎石土, 可利用开挖石方及凿除的路面砼回填, 如确定此方案重新土方平衡计算。

回复: 根据意见核查, 结合土石方调配情况, 本项目清淤回填和清除换填采用的开山石渣可利用 LK0+600 左 100m 临时弃土场堆放的次坚石破碎后的开山石渣, 但施工单位要做好开挖土石方、清表、清淤回填和清除换填的工序先后安排。

五、现场核实改移道路工程量、农村公路路面破损修复的基层 15%水泥稳定层宽度可以考虑同面层砼同宽, 3.5m 宽以内的路面砼面层厚度建议在 22cm 以内。

回复: (1) 根据意见核查, 改移道路和农村公路路面破损修复的基层与面层不同宽一方面是为了满足公路水泥混凝土路面设计规范中 4.4.10 条的要求, 另一方面是为了将路表行车荷载均匀地扩散至路面基层和路床, 提高水泥砼路面的承载能力; (2) 根据意见核查, 3.5m



宽以内的水泥砼路面面层厚度采用 22cm，满足设计规范要求。

六、LK2-291 现设计为圆管涵是否改为盖板涵。

回复：根据意见核查，经与防洪部门及业主沟通，现在 LK2+291 处圆管涵修改为盖板涵，盖板涵尺寸以设计图纸为准。

七、砼工程量小，不建议建设集中搅拌站，建议采用商品砼。

回复：根据意见核查，考虑本项目实际情况，同意采用商品砼。

八、临时用地 69.1 亩工程量需重新核定。

回复：根据意见核查，临时用地面积为 69.5 亩，的组成如下：临时弃土场用地面积为 47.4 亩，临时工程（便道、承包商基地）22.1 亩。详见附件。

华容县交通运输局

2023 年 9 月 4 日

2、本项目投标文件格式中出现“银行信贷证明”（招标文件 216 页）这个格式，但是前附表并未做出明确要求，请问是否需要提供，请明确？

回复：可不提供。

3、招标文件第 232、233 页“（一）授权委托书、（二）法定代表人身份证明”表中法定代表人签字需亲笔签名，但本项目是“电子交易平台开标”，请问法人代表人签字是否可以电子章印章、签名代替？

回复：可以。

4、招标文件第二章投标人需知第 17 页 1.4.4 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录中：（8）被湖南省交通运输厅评为最近第一年度 D 级、连续两年（最近两年和最近一年）评为 C 级信用登记，与招标文件第 34 页附录 4 资格审查条件（信誉最低要求）中：招标人不接受被湖南省交通运输厅评为最近第一年度 D 级、连续三年（最近三年和最近一年）评为 C 级的投标人投标。这两处要求不一致，请明确？

回复：招标人不接受被湖南省交通运输厅评为最近第一年度 D 级、连续三年（最近第三年和最近第一年）评为 C 级的投标人投标。

5、本项目投标文件格式中第 196 页二、联合体协议书中：要求填写联合体各成员共同指定牵头人如下银行账号为投标和合同履行专用账户，请问投标阶段暂时是否可以不填写？

回复：按招标文件要求执行。



6、若为联合体参与投标的，项目总工可否由联合体成员单位的人员担任？

回复：可以。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为华容县招标投标监督管理办公室 0730-4206590。

三、联系方式

招 标 人：华容县交通项目建设有限责任公司

地 址：岳阳市华容县华容大道南路 80 号

联 系 人：黄先生

电 话：0730-4131103

电子邮件：/

招标代理机构：湖南世通工程项目管理有限公司

地 址：岳阳市岳阳楼区新站社区站前路 237 号凯鑫国际金融中心 904

联 系 人：贺先生

电 话：0730-8855528

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）贺收峰（签名）

招标人或其招标代理机构：湖南世通工程项目管理有限公司（盖章）

