

# 光大海绵城市发展（镇江）有限公司沿金山湖 CSO 溢流污染综合治理项目仪表间改造、高效雨水处理设施取样泵及管道改造 询价公告

光大海绵城市发展（镇江）有限公司因建设/经营需要，现对光大海绵城市发展（镇江）有限公司沿金山湖 CSO 溢流污染综合治理项目仪表间改造、高效雨水处理设施取样泵及管道改造进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：GDSW-GX-2024-4505

二、采购项目名称：光大海绵城市发展（镇江）有限公司沿金山湖 CSO 溢流污染综合治理项目仪表间改造、高效雨水处理设施取样泵及管道改造

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：

## 报价要求及注意事项：

1、报价文件或报价大厅中必须注明税率，此外单位盖章、报价日期、报价人签字等也须填写完整。我司要求质保期为 1 年。

2、报价文件中需提供表中的材料：

序号	材料类型
1	营业执照
2	未被“信用中国”列为失信惩戒的证明材料，未被中国执行信息公开网列为失信被执行人的证明材料
3	授权委托书（法人代表直接投标无需提供）
4	施工人员保险证明（包括意外伤害保险、雇主责任险等；保险保额合计每人不低于 100 万元）及身份证扫描件
5	本次施工涉及低压临时用电作业，需提供电工作业证（电工作业证须为应急管理部门颁发）
6	需编写本项目的安全措施及施工方案

3、本项目报价前，须查看现场情况后再进行准确报价，否则若在实施过程中成本增加自行承担。

4、若工程建设、建筑施工类企业参与本项目报价，还需提供《[建筑业企业资质证书](#)》和《[安全生产许可证](#)》。

### 实施内容：

#### 一、仪表迁移工作

总磷总氮一体机 1 台，COD 1 台，氨氮 1 台，浊度计 1 台，PH 值仪 1 台 共 5 台仪表及其进出水管道移至 7 号井仪表间。7 号井仪表间长 6m，宽 1.8m，仪器与现有仪器镜像摆放，间隔错开。

由于仪表间隔墙为石膏板材质，不能承重，COD 及氨氮仪器需做不锈钢支架 2 个（高 85cm，宽 53cm，长 45cm）。

仪表接线：电源线（2.5 平方的三芯线）从仪表间穿墙至中控室，走静电地板下至电房内自控电控柜，总磷总氮一体机，COD 仪表，氨氮仪表旁需加 3 个五孔插座。每台仪表约 30m，共 150m。

控制线(两芯线)与电源线同路径接电房内 PLC 柜。每台仪表约 30m，共 150m。



#### 二、仪表进水处改造

高效雨水处理设施进水管旁浇筑 100×50×10cm 的混凝土基础安装自吸喷射泵 1 台（根据水泵尺寸装不锈钢防水罩壳一个），水泵进水管与雨水处理设施

进水管连接，位置在管道中下部，水泵出水管（DN20 的 UPVC 管）沿附近沟槽连接至仪表间，约 80m，管道直角转弯处加装活接头，便于清理管道。

水泵旁安装不锈钢电箱 1 个（尺寸 40×30×25cm，立柱高 1.05m），内配水泵控制开关，电源线沿附近沟槽连接至电房内自控电控柜，约 90m。

### 三、7 号井取样泵及管道改造：

在湿地出水口石坝前取水，在岸上浇筑 100×50×30cm 的混凝土基础安装自吸喷射泵 1 台（根据水泵尺寸装不锈钢防水罩壳一个），水泵进水管接至湿地，水泵出水管（DN20 的 UPVC 管）沿附近沟槽连接至仪表间，约 140m，管道直角转弯处加装活接头，便于清理管道。

在湿地出水泵池顶部安装不锈钢电箱 1 个（尺寸 40×30×25cm，立柱高 1.05m），内配水泵控制开关，电源线沿附近沟槽连接至电房内自控电控柜，约 100m。

### 工作量总结：

1、5 台仪表移至 7 号井仪表间，室内的仪表进出水管道整体移动，稍加改造。

2、COD 及氨氮仪器需做不锈钢支架 2 个（高 85cm，宽 53cm，长 45cm）。

3、仪表电源线接至电房内自控电控柜：2.5 平方的三芯线约 150m，5 孔插座 3 个。

4、仪表自控线接至电房内 PLC 柜：两芯线约 150m。

5、自吸喷射泵 3 台（2 用 1 备），要求扬程 50m 以上，根据水泵尺寸装不锈钢罩壳 2 个，配不锈钢电箱 2 个（尺寸 40×30×25cm，立柱高 1.05m），内配水泵控制开关，进水取样泵电源线约 90m，出水取样泵电源线约 100m。

6、水泵混凝土基础：尺寸分别为 100×50×10cm 和 100×50×30cm

7、进水取样管：DN20 UPVC 管 约 80m，90° 弯头 5 个，活接 3 个。

出水取样管：DN20 UPVC 管 约 140m，90° 弯头 7 个，活接 5 个。

以上工作量仅做参考，具体数据请施工单位至现场进行复核。



水泵安装位置及管线走向示意图

#### 安环要求：

1、供应商需与我司签订《安全生产与环境保护管理协议》，并办理相关作业手续，方可进场施工。

2、本项目涉及临时用电作业，需办理临时用电作业票。

#### 五、询价文件的获取：

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvi.com>）

ment.com.cn)，下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

#### 六、资质要求：

1、应是在中国境内/外注册的企业，具备有效的营业执照及相关资质证书。

2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列为失信惩戒，未被司法机关列为失信被执行人。

#### 七、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2024年09月12日16时00分，逾期不予受理。

2、响应文件递交方式：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

#### 八、联系方式：

招 标 人：光大海绵城市发展（镇江）有限公司

地 址：镇江市京口区滨水路56号

联 系 人：季晶

电 话：13914561536

电子邮箱：jjj@ebwater.com

#### 九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2024年09月06日