

P-XJ24010990第二次滑州热电电磁阀等配件采购结果公告

- 一、采购单编号：P-XJ24012779
- 二、采购单名称：P-XJ24010990第二次滑州热电电磁阀等配件
- 三、组织形式：委托采购
- 四、采购代理人：北京京能招标集采中心有限责任公司
- 五、成交供应商：北京隆源通祥机电设备有限公司
- 六、询价类型：公开
- 七、报价截止日期：2024-05-14 10:00:00
- 八、公告日期：2024-05-14
- 九、联系方式：56670758

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交付时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	全隔离信号调理模块 全隔离信号调理模块 \AM-T-I4/I4\输入:4- 20MA 输出:4- 20MA\\ 无 无	1	块	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 31	河南京能滑州热 电工厂	河南京能 滑州热电 有限责任 公司	全隔离信 号调理模 块\AM-T- I4/I4\输 入:4-20MA 输出:4- 20MA\\
2	电动空气控制阀 电动 空气控制阀\WSF-A\负 压密闭值<0.07 DN20 AC380V\\ 无 无	1	个	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 31	江西宜春京能热 电工厂	江西宜春 京能热电 有限责任 公司	电动空气 控制阀 \WSF-A\负 压密闭值 <0.07 DN20 AC380V\\
3	带灯按钮 带灯按钮 \APT LA39-A\AC220V 绿色 两组常开点 \\ 无 无	11	个	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 31	河南京能滑州热 电工厂	河南京能 滑州热电 有限责任 公司	带灯按钮 \APT LA39- A\AC220V 绿色 两组 常开点\\
4	短柄旋钮开关 短柄旋 钮开关\APT LA39-A1- LR 二位置\\ 无 无	12	个	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 31	河南京能滑州热 电工厂	河南京能 滑州热电 有限责任 公司	短柄旋钮 开关\APT LA39-A1- LR 二位置 \\
5	智能温控仪 智能温控 仪\上通仪表STYB XMTE-9411\\ 无 无	2	台	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 31	河南京能滑州热 电工厂	河南京能 滑州热电 有限责任 公司	智能温控 仪\上通仪 表STYB XMTE- 9411\\

6	交流接触器 交流接触器\SCHNEIDER施耐德LC1DS32\AC220V\\ 无 无	5	个	13% 进项 税 ， 中 国 (新)	2024-05-31	河南京能滑州热电厂	河南京能滑州热电有限责任公司	交流接触器 器 \SCHNEIDER施耐德LC1DS32\AC220V\\
7	接近开关 接近开关\德力西DELIXI CDJ10-12A18AF\电压:AC220V 常开触点\\ 无 无	5	个	13% 进项 税 ， 中 国 (新)	2024-05-31	河南京能滑州热电厂	河南京能滑州热电有限责任公司	接近开关 \德力西DELIXI CDJ10-12A18AF\电压:AC220V 常开触点\\
8	电机保护开关 电机保护开关\正泰CHINT NS2-32\24-32A\\ 无 无	1	个	13% 进项 税 ， 中 国 (新)	2024-05-31	河南京能滑州热电厂	河南京能滑州热电有限责任公司	电机保护开关 \正泰CHINT NS2-32\24-32A\\
9	智能数显表 智能数显表\万顺集团 WS-XMTA-1261HCP\输出:DC24V/4-20MA AC220V\\ 无 无	5	块	13% 进项 税 ， 中 国 (新)	2024-05-31	河南京能滑州热电厂	河南京能滑州热电有限责任公司	智能数显表 \万顺集团 WS-XMTA-1261HCP\输出:DC24V/4-20MA AC220V\\
10	电磁阀线圈 电磁阀线圈\ASC0阿斯卡 SCG353A047 配电磁阀用\AC220V\\ 无 无	5	个	13% 进项 税 ， 中 国 (新)	2024-05-31	河南京能滑州热电厂	河南京能滑州热电有限责任公司	电磁阀线圈 \ASC0阿斯卡 SCG353A047 配电磁阀用\AC220V\\
11	旋钮开关 旋钮开关\施赫电气 LW26-20D202/2\\ 无 无	10	个	13% 进项 税 ， 中 国 (新)	2024-05-31	河南京能滑州热电厂	河南京能滑州热电有限责任公司	旋钮开关 \施赫电气 LW26-20D202/2\\
12	带灯按钮 带灯按钮\APT LA39-A\AC220V 红色 两组常闭点\\ 无 无	11	个	13% 进项 税 ， 中 国 (新)	2024-05-31	河南京能滑州热电厂	河南京能滑州热电有限责任公司	带灯按钮 \APT LA39-A\AC220V 红色 两组常闭点\\
13	UPS电源 UPS电源\华为HUAWEI UPS2000-A-2KTTS\2000VA 1600KW\\ 无 无	1	个	13% 进项 税 ， 中 国 (新)	2024-05-31	河南京能滑州热电厂	河南京能滑州热电有限责任公司	UPS电源 \华为HUAWEI UPS2000-A-2KTTS\2000VA/1600KW\\
14	电磁阀 电磁阀\AIRTAC亚德客 4M210-08\0.15-0.8MPa\\ 无 无	5	个	13% 进项 税 ， 中	2024-05-31	河南京能滑州热电厂	河南京能滑州热电有限责任公司	电磁阀 \AIRTAC亚德客 4M210-

				国(新)				08\0.15-0.8MPa\
15	无线数据传输终端 无线数据传输终端\东用科技 OM302-CSR210N\TCP/UDP透明传输 2路RS232和1路RS485\ 无 无	1	套	13%进项税, 中国(新)	2024-05-31	河南京能滑州热电厂	河南京能滑州热电有限责任公司	无线数据传输终端\东用科技 OM302-CSR210N\TCP/UDP透明传输 2路RS232和1路RS485\
16	接近开关 接近开关\AIRTAC亚德客 CMSE-020\AC/DC5-240V IP64 二线制2-WIRE\ 无 无	5	个	13%进项税, 中国(新)	2024-05-31	河南京能滑州热电厂	河南京能滑州热电有限责任公司	接近开关\AIRTAC亚德客 CMSE-020\AC/DC5-240V IP64 二线制2-WIRE\
17	两级跑偏开关 两级跑偏开关\天龙自控 PK-20/35\5A AC380V 2.5KG IP65\ 无 无	2	个	13%进项税, 中国(新)	2024-05-31	河南京能滑州热电厂	河南京能滑州热电有限责任公司	两级跑偏开关\天龙自控 PK-20/35\5A AC380V 2.5KG IP65\
18	控制变压器 控制变压器\正泰CHINT JBK3-630\ 无 无	1	个	13%进项税, 中国(新)	2024-05-31	河南京能滑州热电厂	河南京能滑州热电有限责任公司	控制变压器\正泰CHINT JBK3-630\

北京京能招标集采中心有限责任公司

(盖章)

2024-05-14