

淮河能源控股集团谢桥电厂2×660MW超超临界燃煤机组发电项目第二批辅机设备采购（标包01：燃油启动锅炉）

招标澄清公告（1）

各位潜在投标人：

现对淮河能源控股集团谢桥电厂2×660MW超超临界燃煤机组发电项目第二批辅机设备采购（标包01：燃油启动锅炉）招标项目（招标编号：GN2023-12-4509/01）做如下澄清回复：

1、“自2016年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人至少具有2个600MW等级及以上燃煤发电机组启动锅炉供货且成功投产运行的业绩”2个600MW燃煤发电机组针对不同项目锅炉的吨位和大小都不好界定，且由于本次招标为启动锅炉，主要考核锅炉的生产制作能力，故建议改为从2016年1月1日（以合同签订时间为准）起至投标截止日止投标人至少具有同类产品〔锅炉净出力35t/h及以上〕2个国内电厂供货且成功投产运行的业绩。

回复：按照招标文件执行。

2、本项目启动锅炉房系统DCS设备（含机柜、操作站、操作台等）由招标方提供，投标方提供与DCS的接口，并配合完成控制逻辑的组态编程，并配合主体工程DCS供货商实现启动锅炉房在集中控制室远方监控功能即可？

回复：按照招标文件执行。