

中国电建山东电建三公司江西赣能上高及内蒙古金山项目灵台项目部钢材采购项目变更公告

项目名称：中国电建山东电建三公司江西赣能上高及内蒙古金山项目灵台项目部钢材采购项目

项目编号：POWERCHINA-0120-240481

采购人名称：山东电建三公司

采购人地址：青岛市崂山区同安路882号

采购人联系人、联系方式：戴运 18053208368

首次公告日期：2024-04-15

本次更正日期：2024-04-16

更正事项、内容：

因灵台项目部材料设计变更，本项目材料暂时取消采购。其它项目不变，附件清单：

序号	物资名称	规格型号	材质	质量标准	价格单位	采购数量	图纸名称	项目部
1	无缝钢管	356×9	20	GB/T3087-2022	t	14.9342	锅炉启动疏水去非经常性废水池管道安装图（锅炉房）	灵台
2	无缝钢管	Φ273×6.5	20	GB/T3087-2022	t	0.4569	锅炉启动疏水箱溢流及放水管道安装图	灵台
3	扁钢 flat iron	—6*50	Q235		t	0.8242	A列外构筑物基础图（第二次修改）	灵台
4	无缝钢管 Seamless Steel Pipe	φ34x2.5	20#	GB/T3087-2008	t	0.0582	2号机低温省煤器凝结水有关管道安装图（锅炉房）	灵台
5	无缝钢管	Φ324×7.5	20#钢	GB/T 3087	t	0.2225	锅炉启动疏水箱溢流及放水管道安装图	灵台
6	中低压无缝钢管Seamless Pipe (OD)	OD406x9	20#	GB/T3087-2022	t	10.8363	2号机锅炉房辅助蒸汽管道安装图	灵台
7	无缝钢管	Φ219*6	20	GB/T 3087-2022	t	1.0336	低温省煤器排污管道安装图	灵台
9	无缝钢管	Φ 27*2	20	GB/T 3087-2022	t	0.156	2号机低温省煤器凝结水有关管道安装图（锅炉房）	灵台
8	无缝钢管	Φ 27*2	20	GB/T 3087-2022	t	0.0065	锅炉启动疏水箱溢流及放水管道安装图	灵台

11	中低压无缝钢管 pipe	seamless	φ168*5	20#	GB/T3087-2022	t	0.4382	辅助蒸汽加热器疏水 管道安装图	灵台
10	中低压无缝钢管 pipe	seamless	φ168*5	20#	GB/T3087-2022	t	0.8744	2号机低温省煤器凝结 水有关管道安装图 (锅炉房)	灵台
12	中低压无缝钢管 pipe	seamless	φ219*6	20#	GB/T3087-2022	t	0.3624	锅炉启动疏水箱溢流 及放水管道安装图	灵台
13	中低压无缝钢管 pipe	seamless	φ273*8	20#	GB/T3087-2022	t	0.779	2号机低温省煤器凝结 水有关管道安装图 (锅炉房)	灵台
14	中低压无缝钢管 pipe	seamless	φ42*2.5	20#	GB/T3087-2022	t	0.0854	2号机低温省煤器凝结 水有关管道安装图 (锅炉房)	灵台
16	无缝钢管		φ27*2	20	GB/T 3087-2022	t	0.072	2号机锅炉房辅助蒸汽 管道安装图	灵台
15	无缝钢管		φ27*2	20	GB/T 3087-2022	t	0.15	锅炉启动疏水去非经 常性废水池管道安装 图 (锅炉房)	灵台
17	无缝钢管		φ356×11	20	GB/T3087-2022	t	17.7821	2号机低温省煤器凝结 水有关管道安装图 (锅炉房)	灵台
18	预埋钢管		φ140*4.5	Q235B	GB	t	0.2256	汽机房运转层及以上 框架结构图	灵台
19	预埋钢管		φ133*4.5	Q235B	GB	t	0.4278	汽机房运转层及以上 框架结构图	灵台
20	无缝钢管		Φ17*2	20	GB/T3087-2022	t	0.0072	2号机低温省煤器凝结 水有关管道安装图 (锅炉房)	灵台
21	无缝钢管		Φ324*9.5	20	GB/T3087-2022	t	4.5694	2号机低温省煤器凝结 水有关管道安装图 (锅炉房)	灵台

山东电建三公司

2024-04-16