

广西博阳电力工程建设有限责任公司智能化数字变电站调试设备采购项目第二次变更公告

(招标编号：YT2023-NH128M)

一、内容：

各潜在供应商：

- 1、项目名称：广西博阳电力工程建设有限责任公司智能化数字变电站调试设备采购项目
- 2、项目编号：YT2023-NH128M
- 3、采购范围：继电保护仪 2 台、智能数字化变电站保护调试仪 2 台、智能数字化变电站手持式报文分析仪 2 台、智能数字化变电站网络测试仪 2 台。
- 4、本项目于 2023 年 7 月 26 日在南方电网电子采购交易平台 (<https://ecsg.com.cn>)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台 (<http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/>) 等媒介发布了采购公告，现对标段 2: 智能数字化变电站保护式仪的技术规范书相关参数内容及本项目的报价响应文件递交截止时间作出变更，变更内容详见附件。
5. 本次变更公告在南方电网电子采购交易平台 (<https://ecsg.com.cn>)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台 (<http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/>) 发布。
6. 其余内容不变。
7. 监督及投诉
 - (1) 采购业务监督：广西博阳电力工程建设有限责任公司纪检监督组
电话：0771-5488766 邮箱：4568673@qq.com
 - (2) 廉洁纪律监督：广西能汇投资集团有限公司监督部
电话：0771-5915787 邮箱：jdbjbx.gxnhtz@gx.csg.cn
 - (3) 采购代理：广西源泰电力物资工程招标有限公司
电话：0771-6766021 邮箱：ytjdts@163.com

二、监督部门

本招标项目的监督部门为广西博阳电力工程建设有限责任公司纪检监督组。

三、联系方式

招 标 人：广西博阳电力工程建设有限责任公司



地 址：广西南宁市民族大道 166 号上东国际 T2 栋 14 层

联 系 人：黄工

电 话：0771-5488765

电子邮件：/

招标代理机构：广西源泰电力物资工程招标有限公司

地 址：南宁市金湖路 63 号金源 CBD 现代城 C 座 6 楼

联 系 人：罗工

电 话：18172181672

电子邮件：1708601393@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）



附件：变更内容

1、标段 2:智能数字化变电站保护式仪的技术规范书相关参数内容

2. 技术指标			
序号	项目	原技术参数	澄清修改的技术参数
2.1	★交流电流输出（关键技术参数）	各相输出电流幅值，频率和相位独立可调 3×0~30A/相，三相并联输出：0~90A 准确度： <+0.1mA(0~0.2A)； ±0.05%(0.2~10A) ±0.1%(10~30A) 过热、过载、失真、开路自动检测并告警	各相输出电流幅值，频率和相位独立可调 3×0~10A/相，三相并联输出：0~30A 准确度： <+0.1mA(0~0.2A)； ±0.05%(0.2~1A) ±0.1%(1~10A) 过热、过载、失真、开路自动检测并告警
2.3	★交流电压输出（关键技术参数）	4×0~250V/相 准确度： <±2mV(0~4V)； ±0.05%（4~250V） 输出时长：可长时间连续输出 过热、过载、失真、短路自动检测并告警	4×0~125V/相 准确度： <±2mV(0~4V)； ±0.05%（4~125V） 输出时长：可长时间连续输出 过热、过载、失真、短路自动检测并告警
2.6	★直流电压输出（关键技术参数）	4相0~250V连续可调， 准确度： ±0.2%（2V~250V）， 分辨力：1mV（0.2V~10V），10mV（10V~250V）	4相0~125V连续可调， 准确度： ±0.2%（2V~125V）， 分辨力：1mV（0.2V~10V）， 10mV（10V~125V）



2、原报价响应文件的递交响应截止时间：2023年8月7日08时40分00秒

现变更报价响应文件的递交响应截止时间为：2023年8月9日08时40分00秒