

赣州西城建设开发有限公司2023年4季度甲供材-
防水材料（第二次）的答疑回复
（招标编号：JXFY2024-KFQ-G002-1）

一、内容：

1、问报价清单中，防水材料第一项4mm自粘SBS II型防水卷材未明确，是否为执行标准GB23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》中4mm自粘聚合物改性沥青防水卷材II型，请贵公司予以明确？

答：执行标准GB 23441-2009自粘聚合物改性沥青防水卷材, II型。

2、问报价清单中，防水材料第二项4.0厚SBS改性沥青防水卷材未明确，是否为执行标准 GB23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》中4mm

自粘聚合物改性沥青防水卷材II型，请贵公司予以明确？答：执行标准GB 23441-2009自粘聚合物改性沥青防水卷材, II型

3、问报价清单中，防水材料第四项1.2厚高密度聚乙烯土工膜(耐根穿刺防水层)，

该产品为淘汰产品只有非标小厂家有生产，建议改用其他产品，请贵公司予以明确？

答：删除该条清单

4、报价清单中，防水材料第六项单位为KG，按照卷材的公称单位应为平方米，请公司予以明确？

答：改为m²

5、报价清单中，防水材料第七、八、九项1.5厚高强型自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体),是否为执行标准 GB23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》1.5mm 自粘聚合物改性沥青防水卷材I型（PET类),请贵公司予以明确？

答：GB23441-2009标准N类PE I型、GB23441-2009标准N类PE I型、GB23441-2009标准N类PE I型

6、报价清单中，防水材料第十项单位：m²，是否为 KG，请贵公司予以明确？

答：改为kg

7、报价清单中，防水材料第十一项3厚SBS 改性沥青防水卷材聚酯胎自粘型，未明确材料执行标准及型号，请贵公司予以明确？如果明确是3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎，则预算价格远低于市场价格，请贵公司予以调整？

答：执行标准GB 23441-2009自粘聚合物改性沥青防水卷材, II型

8、报价清单中，防水材料第十二项3mm 厚高聚物改性沥青自粘卷材(聚酯胎)，未明确具体执行标准及型号，同时价格远低于市场平均价格，请贵公司予以明确？

答：执行标准GB 23441-2009自粘聚合物改性沥青防水卷材, II型

9、报价清单中，防水材料第十四项1.5 厚聚合物水泥基防水涂膜，是否为执行标准 GB23445-2009 《

聚合物水泥防水涂料》1.5mm聚合物水泥防水涂料，具体产品标准及型号请贵公司予以明确？

答：GB/T 23445-2009标准I型产品

10、报价清单中，防水材料第十五、十六项聚氨酯甲乙料，未明确I型、II型、III型，未明确外露、非外露，请贵公司予以明确？

答：I 型非外露

11、报价清单中，防水材料第二项1.2mm

厚三元乙丙橡胶防水卷材自粘型，未明确具体执行标准及型号，同时预算价格远低于市场价格，请贵公司予以明确核实？

答：二型，执行标准GB/T23457-2009

12、报价清单中，防水材料第二十二项1.5

厚聚氨防水涂料，预算价格远低于市场价格，请贵公司予以核实明确？

答：按招标文件执行

13、报价清单中，防水材料第二十三项1.5厚双面自粘聚合物改性沥青防水卷材，是否为执行标准 GB23441-2009 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》1.5mm

无膜双面自粘聚合物改性沥青防水卷材 N 类 D 型，请贵公司予以明确？

答：N 类 D 型

14、问第 33

页附件一:货物名称、数量、主要技术参数、规格及要求中有几项价格不合理(第11项、第12项、第20项、第22项), 贵方是否考虑做出相应调整?

答: 按招标文件执行

15、货物名称、数量、主要技术参数、规格及要求中(第7项)防水材料工程量修改为34200m²

16、开标时间延期到: 2024年3月28日09点30分

保证金时间延期到: 2024年3月27日 17:00之前

16、变更后的清单详见“清单附件”

延期开标: 2024-03-28 09:30:00

二、监督部门

本招标项目的监督部门为赣州建控集团纪委。

三、联系方式

招 标 人: 赣州西城建设开发有限公司

地 址: 赣州经济技术开发区章贡王路 66 号

联 系 人: 龚熙云

电 话: 0797-8084204

电子邮件: /

招标代理机构: 江西越实工程管理咨询有限公司

地 址: 江西省赣州市赣州经济技术开发区红五星文创园7号2层

联 系 人: 曾丹

电 话: 19870811679

电子邮件: 1634846634@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): _____ (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)

赣州西城建设开发有限公司2023年4季度甲供材- 防水材料(第二次)的答疑回复

1、问报价清单中,防水材料第一项4mm自粘SBSII型防水卷材未明确,是否为执行标准GB23441-

2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》中4mm

自粘聚合物改性沥青防水卷材II型,请贵公司予以明确?

答:执行标准GB 23441-2009自粘聚合物改性沥青防水卷材,II型。

2、问报价清单中,防水材料第二项4.0厚SBS

改性沥青防水卷材未明确,是否为执行标准 GB23441-

2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》中4mm

自粘聚合物改性沥青防水卷材II型,请贵公司予以明确?**答:执行标准**

GB 23441-2009自粘聚合物改性沥青防水卷材,II型

3、问报价清单中,防水材料第四项1.2厚高密度聚乙烯土工膜(耐根穿刺防水层),

该产品为淘汰产品只有非标小厂家有生产,建议改用其他产品,请贵公司予以明确?

答:删除该条清单

4、报价清单中,防水材料第六项单位为KG,

按照卷材的公称单位应为平方米,请公司予以明确?

答:改为m²

5、报价清单中,防水材料第七、八、九项1.5厚高强型自粘聚合物改性
沥青防水卷材(无胎体),是否为执行标准 GB23441-

2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》1.5mm

自粘聚合物改性沥青防水卷材I型 (PET 类),请贵公司予以明确?

**答:GB23441-2009标准N类PE I型、GB23441-2009标准N类PE
I型、GB23441-2009标准N类PE I型**

6、报价清单中,防水材料第十项单位:m2,是否为 KG,

请贵公司予以明确?

答:改为kg

7、报价清单中,防水材料第十一项3厚SBS

改性沥青防水卷材聚酯胎自粘型,

未明确材料执行标准及型号,请贵公司予以明确?如果明确是3厚自粘
聚合

物改性沥青防水卷材聚酯胎,则预算价格远低于市场价格,请贵公司
予以调整?

答:执行标准GB 23441-2009自粘聚合物改性沥青防水卷材,II型

8、报价清单中,防水材料第十二项3mm

厚高聚物改性沥青自粘卷材(聚酯胎),

未明确具体执行标准及型号,同时价格远低于市场平均价格,请贵公
司予以明确?

答:执行标准GB 23441-2009自粘聚合物改性沥青防水卷材,II型

9、报价清单中，防水材料第十四项1.5

厚聚合物水泥基防水涂膜，是否为执行标准 GB23445-2009《
聚合物水泥防水涂料》1.5mm聚合物水泥防水涂料，具体产品标准及
型号请贵公司予以明确？

答：GB/T 23445-2009标准I型产品

10、报价清单中，防水材料第十五、十六项聚氨酯甲乙料，未明确I
型、II型、III型，未明确外露、非外露，请贵公司予以明确？

答：I型非外露

11、报价清单中，防水材料第二十项1.2mm

厚三元乙丙橡胶防水卷材自粘型，未明确具体执行标准及型号，同时
预算价格远低于市场价格，请贵公司予以明确核实？

答：二型，执行标准GB/T23457-2009

12、报价清单中，防水材料第二十二项1.5

厚聚氨酯防水涂料，预算价格远低于市场价格，请贵公司予以核实明确
？

答：按招标文件执行

13、报价清单中，防水材料第二十三项1.5厚双面自粘聚合物改性沥青
防水卷材，是否为执行标准 GB23441-2009《

自粘聚合物改性沥青防水卷材》1.5mm

无膜双面自粘聚合物改性沥青防水卷材 N类 D
型，请贵公司予以明确？

答：N类 D型

14、问第 33

页附件一:货物名称、数量、主要技术参数、规格及要求中有几项价格不合理(第11项、第12项、第20项、第22项), 贵方是否考虑做出相应调整?

答:按招标文件执行

15、货物名称、数量、主要技术参数、规格及要求中(第7项)防水材料工程量修改为34200m²

16、开标时间延期到:2024年3月28日09点30分

保证金时间延期到:2024年3月27日 17:00之前

16、变更后的清单详见“清单附件”

清单附件

序号	材料名称	主要技术参数、规格及要求	单位	暂定数量	含税预算单价(元)	含税预算合价(元)
1	防水材料	4mm自粘SBS II型防水卷材, 执行标准 GB 23441-2009自粘聚合物改性沥青防水卷材, II型 (项目名称: 赣州经济技术开发区蟠龙棚户区改造安居小区项目三标段J-13-05地块)	m ²	5305.68	29.77	157950.09
2	防水材料	4.0厚SBS改性沥青防水卷材, 执行标准GB 23441-2009自粘聚合物改性沥青防水卷材, II型 (项目名称: 赣州经济技术开发区蟠龙棚户区改造安居小区项目三标段J-13-05地块)	m ²	10944.48	29.53	323190.49

3	防水材料	3厚SBS防水卷材（I型） （项目名称：赣州经济技术开发区蟠龙棚户区改造安居小区项目三标段J-13-05地块）	m ²	6020.39	25.03	150690.36
4	防水材料	3mm自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎PE II型（项目名称：赣州经济技术开发区蟠龙棚户区改造安居小区项目二标段I-03-03地块）	m ²	1100	21.28	23408
5	防水材料	3mm自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎 PE II型（项目名称：赣州经济技术开发区蟠龙棚户区改造安居小区项目三标段J-13-05地块）	m ²	9867.86	21.28	209988.06
6	防水材料	1.5厚高强型自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)，GB23441-2009标准N类PE I型（项目名称：赣州经济技术开发区蟠龙棚户区改造安居小区项目二标段I-03-03地块）	m ²	35737.15	20.99	750122.78
7	防水材料	1.5厚高强型自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)，GB23441-2009标准N类PE I型（项目名称：赣州经济技术开发区蟠龙棚户区改造安居小区项目（J-14-03地块）一标段）	m ²	34200	20.99	717858
8	防水材料	1.5厚高强型自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎体），GGB23441-2009标准N类PE I型（项目名称：赣州经济技术开发区蟠龙棚户区改造安居小区项目三标段J-13-05地块）	m ²	16007	20.99	335986.93
9	防水材料	2.0厚非固化沥青防水涂料（项目名称：赣州经济技术开发区蟠龙棚户区改	kg	28446.56	20.07	570922.46

		造安居小区项目三标标段 J-13-05地块)				
10	防水材料	<p>3厚SBS改性沥青防水卷材 聚酯胎自粘型，防水材料 的选择和施工应遵照《屋 面工程技术规范》GB5034 5- 2012,《屋面工程质量验 收规范》GB50207- 2012、《倒置式屋面工 程技术规程》JGJ230- 2010、《建筑与市政工程 防水通用规范》GB55030- 2022</p> <p>(项目名称: 赣州经济技 术开发区车头、蟠龙、田 心、章甫、章江等小区配 套完善工程)</p>	m2	32.82	15.6	511.99
11	防水材料	<p>3mm 厚高聚物改性沥青自粘卷材 (聚酯胎), 防水材料的选择 和施工应遵照《屋面工 程技术规范》GB50345- 2012,《屋面工程质量验收规 范》GB50207- 2012、《倒置式屋面工 程技术规程》JGJ230- 2010、《建筑与市政工程防 水通用规范》GB55030- 2022执行标准GB 23441- 2009自粘聚合物改性沥青 防水卷材, II型(项目名 称: 赣州经济技术开发区 车头、蟠龙、田心、章甫 、章江等小区配套完善工 程)</p>	m2	855.031	14.52	12415.05

12	防水材料	1.5厚JS防水涂料，II型防水涂料，防水材料的选择和施工应遵照《屋面工程技术规范》GB50345-2012，《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012、《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010、《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022 (项目名称：赣州经济技术开发区蟠龙棚户区改造安居小区项目三标段J-13-05地块)	kg	487.224	13.12	6392.38
13	防水材料	1.5厚聚合物水泥基防水涂膜，GB/T 23445-2009标准I型产品(项目名称：赣州经济技术开发区蟠龙棚户区改造安居小区项目三标段J-13-05地块)	kg	18704.268	11.03	206308.08
14	防水材料	聚氨酯甲乙料I型非外露(项目名称：赣州经济技术开发区二糖厂棚户区改造安居小区项目)	kg	5645.28	10.42	58823.82
15	防水材料	聚氨酯甲乙料I型非外露(项目名称：赣州经济技术开发区车头、蟠龙、田心、章甫、章江等小区配套完善工程)	kg	10593.55	10.31	109219.5
16	防水材料	1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(I型)(项目名称：赣州经济技术开发区蟠龙棚户区改造安居小区项目三标段J-13-05地块)	kg	12803.805	10.02	128294.13

17	防水材料	1.5厚JS防水涂料，I型，防水材料的选择和施工应遵照《屋面工程技术规范》GB50345-2012，《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012、《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010、《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022（项目名称：赣州经济技术开发区蟠龙棚户区改造安居小区项目三标段J-13-05地块）	kg	283.689	9.35	2652.49
18	防水材料	1.5厚JS II型防水涂料，防水材料的选择和施工应遵照《屋面工程技术规范》GB50345-2012，《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012、《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010、《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022（项目名称：赣州经济技术开发区蟠龙棚户区改造安居小区项目三标段J-13-05地块）	kg	42275.64	9.21	389358.64
19	防水材料	1.5厚聚氨防水涂料II型，防水材料的选择和施工应遵照《屋面工程技术规范》GB50345-2012，《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012、《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010、《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022二型，执行标准GB/T 23457-2009（项目名称：赣州经	m2	134.337	7.67	1030.36

		济技术开发区车头、蟠龙、田心、章甫、章江等小区配套完善工程)				
20	防水材料	2厚JS防水涂料II型, 防水材料的选择和施工应遵照《屋面工程技术规范》GB50345-2012, 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012、《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010、《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022 (项目名称: 赣州经济技术开发区车头、蟠龙、田心、章甫、章江等小区配套完善工程)	kg	12409.74	5.65	70115.03
21	防水材料	1.5厚聚氨防水涂料II型, 防水材料的选择和施工应遵照《屋面工程技术规范》GB50345-2012, 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012、《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010、《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022 (项目名称: 赣州经济技术开发区车头、蟠龙、田心、章甫、章江等小区配套完善工程)	kg	2075.341	2.8	5810.95
22	防水材料	1.5厚双面自粘聚合物改性沥青防水卷材GB23441-2009标准I型N类D型(项目名称: 赣州经济技术开发区二糖厂棚户区改造安居小区项目)	m2	7705	20.99	161727.95

总计（含增值税）	大写： <u>肆佰叁拾玖万贰仟柒佰柒拾柒元伍角肆分</u> (¥： <u>4392777.54元</u>)
<p>备注： 1、此价格为开具税率<u>13</u>%的增值税专用发票的含税价格，其包括但不限于：<u>合同签订实施后实际结算数量以双方签字验收为准。此价格为含增值税专用发票的含税价格。其包括但不限于：投标方提供的设计、设备等货物的供货、运输保险、售后服务、知识产权、专利、风险责任、人工费、材料费、机械费、材料损耗、运输费、保管费、装卸费、工法展示及样品制作费、因检测不合格而需重新送检的产品检测费、税金、管理费、招标代理费、利润、裁边、磨边、损耗</u>等为完成本项目所需的一切费用。</p>	

此变更公告为本项目招标公告、招标文件不可分割的部分，原招标文件页面相应条款与本变更公告有不一致之处，以本变更公告为准。

赣州西城建设开发有限公司

2024年3月13日