

# 竞价采购公告

## 一、采购需求信息

项目编号：GYL2024-HWJJYR122001

项目名称：中色大冶供应链管理中心稀贵新能源管理系统硬件采购项目

报价截止时间：2024年12月26日16时30分

采购人：中色大冶大冶有色金属有限责任公司供应链管理中心

联系人：袁汝南

联系方式：18368085153

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表：

GYL2024-HWJJYR122001

序号	*品名	*规格	*型号	*采购数量	*计量单位	*备注
1	多功能仪表	与现场原有多功能表匹配，0.5S级，63次谐波分析，不少于200条事件记录，双向电能计量，支持可设置12个时段4种费率。	PMAC 725A	8	台	多功能仪表、通讯管理机集成在通讯机柜里，整体供货安装调试
2	通讯管理机	与现场原有马达保护器、多功能表匹配，下午不少8个串口，上行网口支持不低于4个10/100/1000M速率自适应以太网口，支持环网组网拓扑结构，CPU不低于4核cortex-A53，内存：不低于LDDR4 2GB，具备断点续传功能。	PMAC 3208 (8 口)	2	台	多功能仪表、通讯管理机集成在通讯机柜里，整体供货安装调试
3	通讯管理机	与现场原有马达保护器、多功能表匹配，下午不少16个串口，上行网口支持不低于4个10/100/1000M速率自适应以太网口，支持环网组网拓扑结构，CPU不低于4核cortex-A53，内存：不低于LDDR4 2GB，具备断点续传功能。	PMAC 3216 (16 口)	3	台	多功能仪表、通讯管理机集成在通讯机柜里，整体供货安装调试
4	光电转	支持1路百兆光口和2路百兆电口，高强		5	台	多功能仪表、通讯管理机集成在

	换器	度金属外壳，IP40 防护等级，无风扇外壳 散热，				通讯机柜里，整体供货安装调试
5	通讯机 柜（316 不锈钢）	支持 1 路百兆光口和 2 路百兆电口，高强度金属外壳，IP40 防护等级，无风扇外壳 散热，		5	台	多功能仪表、通讯管理机集成在 通讯机柜里，整体供货安装调试
6	4G 网关	CPU 不低于 ARM 双核 1GHZ，数据存储不小于 7 天，下行支持 2 路相互独立的 RS485 通信接口，上行不少于 1 个网口和 4G 通讯；	TASO 1000 - LXXX R2	18	台	4G 网关、数据卡、电源模块等集 成在通讯机柜里，整体供货安装 调试
7	通讯机 柜（316 不锈钢）	定制（内装配 4G 网关、电源模块等元器 件），柜体、柜体门锁及五金件采用 316 不锈钢。		18	台	4G 网关、数据卡、电源模块等集 成在通讯机柜里，整体供货安装 调试
8	数据卡	300M/月		18	张/年	4G 网关、数据卡、电源模块等集 成在通讯机柜里，整体供货安装 调试
9	电源模 块	76.8W/24V/3.2A/导轨型		18	台	4G 网关、数据卡、电源模块等集 成在通讯机柜里，整体供货安装 调试
10	超声波 流量计	自来水管道 DN50-DN80，详细技术要求详 见 2.2.1 设备技术参数要求。		15	台	
11	涡街流 量计	天然气管道 DN80，详细技术要求详见 2.2.1 设备技术参数要求。		2	台	
12	涡街流 量计	蒸气管道 DN150，详细技术要求详见 2.2.1 设备技术参数要求。		1	台	
13	显示器	24 寸显示器		1	套	
14	服务器	NP3020M7 E-2314/16G ECC/1*4T SATA 普通 /DVD		1	套	
15	操作站	不低于 I5-14500，16G 运行内存，1T 硬盘， 24 寸显示器，电脑主机，HDMI 光纤延长器 （1 对），光纤		1	套	
16	路由器	4G 工业路由器，全网通（含一年流量）		1	台	
17	工业交 换机	支持 4 路百兆光口和 4 路百兆电口，光口 支持 SC，高强度金属外壳，IP40 防护等级，		1	台	

		无风扇外壳散热				
--	--	---------	--	--	--	--

## 二、采购文件获取方式

凡有意参加报价者，请于2024年12月20日12时00分至2024年12月26日16时30分(北京时间，下同)，登录（电子招标投标交易平台名称）下载电子采购文件。

大冶有色金属有限责任公司供应链管理中心

（电子签章）

2024-12-20