

南京现代综合交通实验室汽车充电桩采购项目更正公告
(招标编号: NJYP-2024227CG)

一、内容:

更正内容如下:

一、公开招标文件第三部分 三、采购设备清单及技术参数

第一项 ★交流充电桩项目特征描述

修改为: “7Kw交流立柱充电桩

电气输入:

额定输入 $220\pm 15\%$ Vac, 50/60Hz

电器输出:

额定功率 7kW*

输出接口数量 1

输出电压 220Vac

最大输出电流 32A

待机功耗 <5W

状态灯 配置双色指示灯, 插枪蓝灯闪烁; 充电蓝灯渐变; 故障红灯常亮

读卡器 配置RF 读卡器

机身喷涂采购人单位定制logo

▲充电接口 符合 GB/T20234.1-2015 GB/T20234.2-2015

网络通讯

▲网络接口 4G

使用条件

运行环境温度 $-20^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$

储存环境温度 $-40^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$

湿度 5%~95% 无凝露

海拔 $\leq 2000\text{m}$

防尘防水等级 IP55

冷却方式 自然冷却

充电线缆长度 3.5

▲尺寸 (宽×高×深) 270mm×400mm×180mm

重量 约 7kg

安装方式 落地式安装

安规 :

安规符合性 GB/T18487.1-2015、NB/T33001-2018

EMC:

EMC符合性 GB/T 18487.2-2017”

二、投标文件提交截止时间及开标时间：2024年11月26日9:30延期至2024年12月6日
9:30

注：更正后公开招标文件已发送至各投标人邮箱，请注意查收。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

三、联系方式

招 标 人：南京现代综合交通实验室
地 址：南京市江宁区宝善寺路56号
联 系 人：杜部长
电 话：025-58964925
电 子 邮 件：/

招 标 代 理 机 构：南京永平建设项目管理有限公司
地 址：南京市江宁区万泰路39号宸泰科技大厦泰楼（杭州银行旁）7

层

联 系 人：甘工
电 话：025-52166105转8029
电 子 邮 件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：甘雯（签名）

招标人或其招标代理机构： （盖章）