竞价采购公告

POWERCHINA-0132003-240095

因中国电建江西水电公司综合能源工程公司海丰县梅陇镇 150MW 渔光一体化光伏发电项目消防泵需要，我司拟采用竞价采购（公开询比价）采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2024 年 11 月 18 日（星期一）15:00 前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	备注
1	长轴深井消防泵	Q=25L/s,H=50m	台	2	一用一备
	(FHP-1~2)	N=22KW			
2	长轴深井消火栓稳压泵	Q=1L/s H=60m	台	2	一用一备
	(FHP-3~4)	N=4.0KW			自带控制柜
	隔膜式气压罐	SQL800-1.0	座	1	
3	长轴深井水喷雾泵	Q=90L/s,H=70m	台	2	一用一备
	(FSP-1~2)	N=90KW			
4	长轴深井水喷雾稳压泵	Q=1L/s H=80m	台	2	一用一备
	(FHP-3~4)	N=7.5KW			自带控制柜
	隔膜式气压罐	SQL800-1.6	座	1	
5	消防泵房	11m*5m*4m	座	1	泵站为焊接不锈钢式，泵房的围挡模块采用 S30408 不锈钢；顶板厚度>2mm,侧板>2mm

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，采用多轮报价方式，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：2024 年 11 月 25 日前。

3、交货地点：广东省汕尾市海丰县梅陇镇。

4、质量标准或要求：所供产品符合满足国家标准、技术规范及图纸要求。

5、质保期：2 年

6、响应人的资质要求：（若需要资质要求的，未达到资质要求的，将被视为无效询比价响应。）

（1）响应人为生产厂家的，必须是在中国境内/外注册的企业法人，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书，产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告。

（2）响应人为代理商的，必须是在中国境内/外注册的企业法人，必须具有生产厂家针对本项目的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

（3）响应人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

7、响应文件须提交报价表及注明生产周期时间。

8、成交确定原则：满足到货要求的前提下，质量和服务相等且报价最优。

9、违约责任

如果卖方没有按照规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中直接扣除违约赔偿金，违约赔偿金应按每迟交三天，按迟交货物的合同价的 1%计收，违约赔偿金的最高限额为合同总价的 20%，卖方仍应继续履行交货义务和履行服务。如果卖方在达到最高限额后仍不能交货或提供服务，买方可单方解除本合同，因不能履行合同对买方会造成巨大损失（含既得利益、预期利益、商誉损失、违约赔偿、黑名单、投标限制、重购成本加大、市场风险等），卖方应承担全部责任，卖方承诺对此不得提出异议。

三、报价表

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价	合计	备注
1	长轴深井消防泵	Q=25L/s,H=50m	台	2			一用一备
	(FHP-1~2)	N=22KW					
2	长轴深井消火栓稳压泵	Q=1L/s H=60m	台	2			一用一备
	(FHP-3~4)	N=4.0KW					自带控制柜
	隔膜式气压罐	SQL800-1.0	座	1			
3	长轴深井水喷雾泵	Q=90L/s,H=70m	台	2			一用一备

	(FSP-1~2)	N=90KW				
4	长轴深井水喷雾稳压泵	Q=1L/s H=80m	台	2		一用一备
	(FHP-3~4)	N=7.5KW				自带控制柜
	隔膜式气压罐	SQL800-1.6	座	1		
5	消防泵房	11m*5m*4m	座	1		泵站为焊接不锈钢式，泵房的围挡板模块采用 S30408 不锈钢；顶板厚度 >2mm, 侧板 >2mm
总计						
生产周期						

四、联系方式

采 购 人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司综合能源公司

地 址：江西省南昌市广州路 2088 号

邮 编：330201

联 系 人：喻凡

电 话：15270904669

2024 年 11 月 13 日