

竞价采购公告

受水电九局西藏建设工程有限公司（以下简称“采购人”）委托，水电九局西藏建设工程有限公司设备物资部（以下简称“采购机构”）以竞价采购（公开询比价）采购方式采购华电色尼区甘丹康桑 100MW 光伏储能项目所需的宽频震荡解列装置，计划使用（自有资金）用于本次询价采购支付，报价方式为（二次报价）。现将有关报价事项告知如下：

一、项目概况

1、项目名称：华电色尼区甘丹康桑 100MW 光伏储能项目

2、华电色尼区甘丹康桑 100MW 光伏储能项目位于西藏那曲市色尼区，本项目规划直流侧安装容量为 103.26096MWp，交流侧额定容量为 104.7MW（降容后 99.9885MW）。光伏场址区距那曲市区直线距离约 8km，地面海拔高程约 4430m-4518m。本项目结合藏区丰富的牧业与养殖业特色，形成牧光互补开发模式。

本项目以 4 回 35kV 集电线路接入原西藏华电那曲色尼区 12 万千瓦光伏发电电力保供项目 110kV 升压站，升压站内扩建 35kV 间隔、主变及 110kV 间隔等。

本工程按照总装机容量 100MW 的 20%、4 小时配置 1 套 20MW/80MWh 的构网型储能系统，构网型储能系统按 3 倍 10s 构网，储能系统交流侧并网电压等级为 35kV。

3、自然条件

序号	项 目	现场条件
1	光伏场区海拔	4430m-4518m
2	升压站海拔	4500m
3	多年极端最高气温	24.2℃
4	多年极端最低气温	-37.6℃
5	平均气温	-2.2℃
6	覆冰厚度*	10mm
7	平均风速	2.8m/s
8	年平均雷暴日数	67 天

序号	项 目	现场条件
9	多年平均相对湿度 (25℃时)	95
10	地震基本烈度**	VIII 度
11	地震动峰值加速度	0.2g
12	污秽等级	d
13	爬电比距	31mm/kV

请于 2024 年 10 月 27 日前报名，并按以下要求于 2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 17:00 前将报价文件提交至平台。

二、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	备注
1	宽频震荡解列装置	PCS-993	1	套

备注：

1、（含 13%增值税）、安装、设计部分、出厂验收及厂内联合调试、现场系统并网联调等并网发电前所有服务及设备费用。

2. 技术要求：所提供的材料必须符合国家相关标准；（2）必须有相关的合格证书；

3、报价包含：货款、税费、运费和到交货地点前的保险费等货到现场的所有费用

4、质量要求：

4.1、报价人所供材料必须满足国家相关质量标准，工程质量符合国家或行业有关标准与规范；卖方应提供宽频震荡解列装置的合格证书、质量证明书等技术资料。

4.2、厂家需派遣专业技术人员，负责现场安装服务，并向买方的现场代表提供有关现场安装、材质证明等技术文件。投标方货物必须满足国标、设计要求、第三方检验规范，如不满足，造成的所有损失有供货方承担。

4.3、卖方应提供主要材料合格证书、质量证明书及检测报告等技术资料。

5、报价包含：货款、税费（13%增值税专用发票）、运费和到交货地点前的保险费等货到现场的所有费用。

6、本次报价为固定单价，不因市场波动而调整。请各投标人充分考虑市场行情及风险。

三、采购要求

1、本次询比价为整体采购，采用二次竞价报价方式，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：收到中标通知书 5 日内交货。

3、交货地点：那曲市色尼区

4、质量标准或要求：报价人所供材料必须是全新的，满足国家标准，检测依据，如遇国家标准更新，以最新标准为准

5、响应人的资质要求：（若需要资质要求的，未达到资质要求的，将被视为无效询比价响应。）

5.1、报价文件上传前须在中电建集中采购电子平台（<https://ec.powerchina.cn>）通过采购人或股份公司合格供应商审查，成为采购人或股份公司合格供应商后方能参与报价。未办妥成为合格供应商造成报价文件无法上传，责任自负。

5.2、报价人必须是经国家工商、税务登记注册，并符合项目生产经营范围，能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。

5.3、报价产品（厂家）有完善的产品质量认证体系、环境认证体系、职业健康安全认证体系。

5.4、报价人应具有类似工程供货业绩，应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

5.5、具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5.6、本次询价不接受联合体报价。

5.7、报价人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

5.8、响应文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定，响应文件份数正本一份。

5.9、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

5.10、其它要求：无

四、付款方式

1.1 设备交付款；

双方合同签订后,卖方根据买方的订货清单把标的物送达买方合同指定地点,设备全部到达指定交货地点并安装调试合格后满足买方使用要求,卖方开具本次数量合同价款等额的增值税专用发票,买方收到发票5个月内支付本次数量合同总价款的95%。

1.2 质量保证金；

合同设备质量保证期结束后,经审核无误后30日内将合同总价的5%支付给卖方。(质量保证期:全部货物到达指定交货地点并安装调试合格后12个月或全部货物到现场验收合格后18个月,以先到为准。)

五、第1轮报价表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	单价	合计	备注
1	宽频震荡解列装置	PCS-993	套	1			
.....							
总计							

六、联系方式

采购机构：水电九局西藏建设工程有限公司设备物资部

地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道与团结路交汇处长兴大厦9层4-16

联系人：何邦桂

电话：18302533512

七、监督机构

水电九局西藏建设工程有限公司纪检监察部

监督电话：17784552347

2024年10月26日