

山东省 EDSTE2402 项目曝气系统设备 招标公告

(招标编号: GDSWGC-GZ-2024-0323)

1. 招标条件

本项目名称为山东省 EDSTE2402 项目曝气系统设备,项目资金来源为企业自筹,招标人为徐州市市政设计院有限公司,招标代理机构为光采招标(深圳)有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目曝气系统设备进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目地点:项目厂址位于山东省济南市唐冶新区北部。

2.2 项目规模:设计日处理 2 万吨/天。

2.3 交货期限:最长交货期不超过【2024】年【10】月【25】日,现场安装完成日期不超过【2024】年【11】月【15】日。

2.4 招标范围:包括但不限于:进口曝气系统设备,提供 1 套完整的管式微孔曝气系统(含冷凝排水系统、酸洗系统、污泥反吹管等),曝气池内所有的曝气管线(含池底 1 米内的空气竖管及法兰,ABS 材质压力等级为 1.0MPa),每米曝气管的末端均需设置固定可靠的支架,材质为 AISI304。投标人应负责所有曝气器、布气管路及安装所需材料的运输、卸车、供货及材料报验和施工过程资料,并负责曝气池内整个微孔曝气系统的安装调试。

投标人应负责曝气系统池内安装所需管件、连接件、紧固件、膨胀螺栓、化学螺栓、支架、空气分配管、布气支管及连接配件,以及管道连接的法兰、304 不锈钢螺栓等连接件;每组布气系统冷凝水排放系统、清除装置(含阀门、排水管等)和酸洗接口。详见附件二:供货范围及技术规范。

注:详细内容见招标文件,以招标文件为准。

3. 投标人资格要求

3.1 资质要求:

- (1) 投标人具有独立订立合同的法人资格；
- (2) 投标人具有投标产品的供货能力、能满足招标的运输、装卸、指导安装/安装（EPC 项目）、验收、检验、维修及售后服务等要求；
- (3) 投标人所报设备应为国外进口品牌；
- (4) 如投标人非生产制造商，须有所代理品牌的有效授权文件。如授权文件为英文，则应附相应的翻译文件。

3.2 财务要求：

投标人具有一定的资金垫付能力，银行资信记录和财务状况良好，不得处于被责令停业、财产被接管或冻结的情况。

3.3 业绩要求：

投标人自招标公告发布之日起前 5 年内（以合同签订时间为准）具有至少 2 个同类型设备已完成的合同业绩；或投标人所代理品牌自招标公告发布之日起前两年内（以合同签订时间为准）具有至少 2 个同类型设备已完成的供货业绩。

所提供业绩合同、验收证明内容须完整，并具有履行合同所必需的产品供货和专业技术能力（必须满足国家有关安全、环保等强制性法规、标准的要求）。业绩证明文件包括但不限于：合同首页、供货范围、合同双方盖章的签署页，按招标文件要求提供以上合同业绩清单及验收证明文件。

3.4 信誉要求：

- (1) 未被“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）列为严重失信主体名单；
- (2) 未被国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）列为严重违法失信名单；
- (3) 投标人及其法定代表人在评标期间未被中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）列为失信被执行人或限制消费名单；
- (4) 未被国家税务总局（<http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/c101249/n2020011502/index.html>）收录重大税收违法失信案件；
- (5) 以上信誉要求相关内容如因网站更新不及时导致无法查询的，以执法机关实际出具的书面文件为准。

3.5 其他要求：

- (1) 本项目不接受联合体投标；
- (2) 法定代表人或单位负责人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包组投标或者未划分包组的同一招标项目投标；
- (3) 以上要求投标人必须同时满足，所有资质文件必须真实，且与投标人主体一致。
- (4) 同一品牌的生产企业和合法销售商不得同时参与本项目投标，当投标人为合法销售商时，须在投标文件中提供生产厂家针对本项目的唯一合法授权书。

(5) 投标人必须响应招标文件付款方式。

(6) 投标人提供的微孔膜式曝气管应为膜片开孔后进口，国内组装的微孔膜式曝气管或整套进口的微孔膜式曝气管；并提供膜片的生产国权威机构出具的进口薄膜成品原产地证明。

(7) 支撑套管与曝气膜片应为同一品牌，并由品牌制造商组装。

(8) 投标人所投标进口曝气器的品牌、参数及性能不得低于诺瑞、耶格尔、德国 OTT、EDI、SSI 同档品牌设备，若采用同档品牌产品参与投标，投标人须提供相关证明材料。主要性能指标包括但不限于以下所述：a. 阻力损失需 $<4\text{kPa}$ （清水中检测，通气量 $6\text{m}^3/\text{h}\cdot\text{m}$ ，水深 6m）；b. 氧利用率 $\geq 35\%$ （清水中检测，通气量 $6\text{m}^3/\text{h}\cdot\text{m}$ ，水深 6m）；c. 理论动力效率 $\geq 6\text{ kgO}_2/\text{kW}\cdot\text{h}$ （清水中检测，通气量 $6\text{m}^3/\text{h}\cdot\text{m}$ ，水深 6m）；d. 使用寿命 >5 年【投标人须提供相关第三方测试报告】。

4. 招标文件的获取

4.1 凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于 2024 年 09 月 14 日 17 时 00 分（北京时间，下同）前，在光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>）注册，下载光大环境投标管家报名参与本次招标。

4.2 本招标项目收取平台服务费，通过投标管家报名时扫码支付，具体金额以扫码提示为准，售后不退。平台服务费仅提供电子发票，不再提供其他任何形式的发票。

4.3 投标人缴费完毕即为报名成功，可在光大环境投标管家下载招标文件。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 09 月 24 日 09 时 30 分（北京时间）。

5.2 递交方式：递交投标文件截止日期前，各潜在投标人按招标文件要求，在光大环境投标管家完成电子投标文件加密上传工作。

5.3 逾期上传的投标文件，招标人不予受理。

5.4 递交投标文件前须在光大环境招标采购电子交易平台注册并办理 CA 数字证书后，方能进行投标文件递交和开标。供应商未成功注册并办理 CA 数字证书导致无法递交和开标的，责任自负。

5.5 光大环境电子招投标 CA 数字证书（电子签章）办理指南：<https://zcpt.cebenvironment.com.cn/caHandle.html>。

6. 开标时间及地点

6.1 开标时间：2024 年 09 月 24 日 09 时 30 分（北京时间）。

6.2 开标地点：通过光大环境招标采购电子交易平台（投标管家）线上开标（若有变化另行通知）。

6.3 投标文件将在开标时间，通过光大环境招标采购电子交易平台集中解密。开标结果通过投标管家向所有投标人公布；投标人须于规定时间内在投标管家完成开标结果确认，逾期未确认的视为已确认。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（<http://bulletin.cebpubservice.com>）、光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>）上公开发布，其他媒介转发无效。

8. 监督邮箱及电话

cgts@cebenvironment.com.cn， 0755-83989817

9. 联系方式

招 标 人：徐州市市政设计院有限公司

招标代理：光采招标（深圳）有限公司

地 址：深圳市福田区福华一路 88 号中心商务大厦 1501

联 系 人： 赵如波

电 话：0755-83119935

电子邮件：zhaorb@cebenvironment.com.cn

10. 其他

10.1 招标文件、答疑补遗文件一经在光大环境招标采购电子交易平台发布，视为已发放给所有投标人（发布时间即为发出时间）。投标人应随时关注光大环境招标采购电子交易平台发布的招标文件、变更公告、答疑补遗文件等信息，并及时登陆投标管家下载最新文件

及资料，否则所造成的一切后果由投标人自行承担。

10.2 未在公告指定媒介/网站/平台上购买招标文件的投标人，其投标文件将被拒收。

10.3 投标管家及操作手册下载地址：<https://zcpt.cebenvironment.com.cn/cms/servicesCenter.html?service=1>，投标技术支持热线：400-0809-508、400-0666-060。

光采招标（深圳）有限公司（盖章）

2024 年 09 月 04 日