

询价公告

项目编号：POWERCHINA-0114001-230372

各投标单位：

中国电建水电十四局机电安装事业部昆明水工厂天台抽水蓄能电站机组埋件加工制作项目——尾水椎管焊材采购项目需要我单位拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2023 年 11 月 10 日 16 时 30 分前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	计量单位	数量	备注
1	不锈钢焊丝 ER410NiMo	Φ1.2mm	Kg	1350	哈焊所威尔公司销售、产地为哈尔滨、要求提供 0℃冲击吸收功值在 50J 以上的焊材
	合计				

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：2023 年 11 月 15 日前交货完成。

3、交货地点：中国水利水电第十四工程局有限公司昆明水工厂（昆明市官渡区大板桥镇长水新村昆明水工厂）。

4、付款方式：所有货物及相对应的材质证明书全部到完，经买方验收合格后，开具全额增值税专用发票（13%增值税专用发票），买方在两个月内以支票/汇款/银行转账/汇票/电建融信/建行 E 信通/中企云链/招行付款代理/平安银行付融通/其他供应链债务凭证等方式支付合同全额货款。本合同汇票、供应链债务凭证到期日为：签发汇票、供应链债务凭证日后 6 个月以内。采用汇票、供应链支付产生的贴息费用由供应商承担。若交货期延迟，违约金每天按违约部分对应合同总额的 5%计算，以此类推。

5、质量标准或要求：

请严格按询价文件中的规格、数量、标准、技术要求报价，所报产品须满足国家标准及询价文件中的主要技术参数及标准配置且为**哈焊所威尔公司销售、产地为哈尔滨、要求提供 0℃冲击吸收功值在 50J 以上的焊材**，如有不符项请在技术规格偏离表中详细注明；所供产品全部要求有完整合格的产品出厂证明。若未携带资料或资料不全，将不予接收。**焊材全部为托盘包装，焊材在托盘上放置稳固，有防倾倒措施，若到厂的焊材有包装破损或倾斜、损坏、难以卸车的情况，买方有权拒绝收货。**

6、质保期：2 年。

7、响应人的资质要求：

(1) 投标人为生产厂家的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。

(2) 投标人为代理商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，其代理的生产厂商须满足上条的要求。

(3) 业绩：

投标人应具有类似工程供货业绩，应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

(4) 商业信誉：

具有良好的商业信誉，投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；近三年内参加招投标活动中，投标人无不良记录。

(5) 询价人不接受联营体或联合体的投标；投标人不能作为其他投标人的分包人同时参加投标；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加投标。

(6) 财务状况：

具有相应的财务能力，且未出现连年亏损状况，没有征信负面信息。

8、响应文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定，响应文件份数正本一份、副本 0 份。

9、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

10、其它要求（若有）。

三、联系方式

招 标 人： 水电十四局机电安装事业部

地 址： 昆明市东风西路 123 号三合商利大厦 6 楼

邮 编： [650032](#)

联系人： 寸奋来

电 话： 0871-63511047/13347310125

邮 箱： 1260976784@qq.com

四、监督机构

监督机构：中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装事业部纪委办公室

监督电话： 0871-63603413

中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装事业部

（电子签章）

[2023-11-6](#)