

中核克拉玛依源网荷储一体化项目 220kV 汇集站和送出线路 EPC 总承包(间隔)采
购中标(成交)结果公告
(招标编号: XJJC2023-265QC)

一、中标人信息:

标段(包)[001]兵团第七师 128 团 10 万千瓦光伏发电项目 110KV 外送线路及对侧间隔改、
扩建工程(一次)采购:

中标人: 新疆汇源能电力科技有限公司 中标价格: 34.580000 万元

二、其他:

一、主要标的信息

1. 110kV 电流互感器; 规格型号: 型式: 户外、单相、倒立油浸式 2x600/1A(中抽
2x300/1A)40kA, 100kA, 5P30/5P30/5P30/5P30/0.5/0.2S, 二次容
量: 20VA/20VA/20VA/20VA/15VA/5VA, 用于出线, 含钢支架; 数量: 3 只; 单价: 34000.00 元;
2. 钢支架(电压互感器); 规格型号: 钢支架; 数量: 1 只; 单价: 5500.00 元;
3. 瓷柱式断路器(由厂家提供设备支架及地脚螺栓); 规格型号: 110KV, SF6, 126kV, 3150A,
40kA; 数量: 1 台; 单价: 112500.00 元;
4. 双柱水平旋转式不接地; 规格型号: GW4-126/2000A-40kA, 主刀三相机械联动, 主刀采用
电动并可手动机构, 含钢支架; 数量: 1 组; 单价: 29600.00 元;
5. 双柱水平旋转式单接地; 规格型号: GW4-126D/2000A-40kA, 主刀三相机械联动, 主刀采用
电动并可手动机构, 地刀采用电动并可手动机构, 含钢支架; 数量: 1 组; 单价: 36500.00
元;
6. 双柱水平旋转式, 双接地; 规格型号: GW4-126DD/2000A-40kA, 主刀三相机械联动, 主刀
采用电动并可手动机构地刀采用电动并可手动机构, 含钢支架; 数量: 1 组;
单价: 44700.00 元;
7. 110kV 支柱绝缘子(非导磁, 复合); 规格型号: FZBW-126/12.5, 上部安装孔布置在 $\phi 140$
的圆上, 含钢支架; 数量: 2 只; 单价: 7500.00 元。

二、评审专家名单: 张玉成、戴秋凌、李珂。

三、代理服务收费标准及金额:

1. 代理服务收费标准: 以成交价为基数参考计价格[2002]1980 号文的相关规定执行。



2. 代理服务收费金额：4150.00 元。

四、公告期限：自本公告发布之日起 1 个工作日。

三、监督部门

本招标项目的监督部门为新疆锦龙电力集团有限公司。

四、联系方式

招 标 人：奎屯华能电力建设有限公司

地 址：新疆伊犁州奎屯市北京东路 89 号

联 系 人：毋卫平

电 话：18290708885

电子邮件：30842768@qq.com

招标代理机构：新疆疆承项目管理有限责任公司

地 址：第七师天北经济技术开发区团结北街 56 幢 4 号三楼

联 系 人：瞿康娟

电 话：18699202120

电子邮件：710151204@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：毋卫平（签名）

招标人或其招标代理机构：新疆疆承项目管理有限责任公司（盖章）

