

小浪底水利枢纽供电系统 110kV 朝东线大修项目成交候选人公示

小浪底水利枢纽供电系统 110kV 朝东线大修项目评审工作已结束，现将成交候选人公示如下：

1、项目名称：小浪底水利枢纽供电系统 110kV 朝东线大修项目

2、采购编号：XLDYX23010

3、采购人：黄河水利水电开发集团有限公司

4、采购内容：本次 110kV 朝东线大修的主要内容为：铁塔除锈防腐处理；铁塔螺栓除锈紧固；水泥等径杆接口处环氧树脂剥离修复；拉线紧固，对部分锈蚀严重的拉线进行更新；砼杆横担、金具防腐；绝缘子污秽清扫；调整导线及避雷线弧垂；线路防震锤更换；线路杆号重新喷涂，杆号标识牌按照新排列号进行制安完善；杆塔鸟窝清理；线路通道内树木清除以及清理；线路预防性试验；在线路杆塔安装防鸟刺等。具体内容详见采购文件《技术标准和要求》。

5、开启时间：2023 年 05 月 05 日 09:30

6、开启地点：小浪底电子招标与采购平台电子开标大厅

7、评审时间：2023 年 05 月 05 日

8、评审结果：

第一成交候选人：中源建设有限公司

报价：962953.00 元

工期：60 日历天。实际开工日期以采购人发出的开工令载明时间为准。

质量要求：符合国家及行业规范和采购文件技术部分规定。

资格能力条件：符合采购文件的资格能力要求。

第二成交候选人：洛阳龙羽集团有限公司

报价：1068320.59 元

工期：60 日历天。实际开工日期以采购人发出的开工令载明时间为准。

质量要求：符合国家及行业规范和采购文件技术部分规定。

资格能力条件：符合采购文件的资格能力要求。

公示期：自 2023 年 05 月 06 日至 2023 年 05 月 09 日

各供应商对上述评审结果如有质疑，请于本评审结果公示期内以书面形式向采购人提出质疑（由供应商法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章），并由供应商法定代表人或其授权委托代理人亲自携带本人身份证件（原件）提交（邮寄、传真件不予受理）。逾期送达的或者未送达指定地点或者未按规定要求提交的将不予受理。

采购人：黄河水利水电开发集团有限公司



地 址：河南省济源市小浪底水利枢纽管理区

联系人：孙女士

联系电话：0379-63898657

如不认可采购人对质疑的回复，供应商可向本采购项目的监督部门进行投诉

监督部门：水利部小浪底水利枢纽管理中心

监督电话：0371-65362315

地 址：河南省郑州市紫荆山路 68 号水利部小浪底水利枢纽管理中心规划计划处

邮 编：450000

采购代理机构：北京江河润泽工程管理咨询有限公司

地 址：河南省郑州市经三路纬五路广汇国贸 C1208 室

联 系 人：李先生

电 话：010-53105851

