

盱眙县桂五镇现代农业产业园——高庙社区冷库设备采购项目

澄清公告

(招标编号: HADY-20241009-XY)

一、内容:

各潜在投标人:

盱眙县桂五镇现代农业产业园——高庙社区冷库设备采购项目(HADY-20241009-XY)采购需求做如下澄清:

1. 冷链一: 冷库规格占地 500 平米, 高 2.8 米, 库容: 700 立方米, 冷库规格(净尺寸) 18.4*14.1*2.7 米, 双开扫地门, 无门榄, 门口盖板。需耐火等级: B2, 主材: 100mm 厚聚氨酯板材, 库内控温 2-6 度, 压缩机功率 20KW。
2. 冷链二: 冷库规格占地 500 平米, 高 2.8 米, 库容: 700 立方米, 冷库规格(净尺寸) 18.4*14.1*2.7 米, 双开扫地门, 无门榄, 门口盖板。需耐火等级: B2, 主材: 100mm 厚聚氨酯板材, 库内控温 2-6 度, 压缩机功率 20KW。

现改为:

1. 冷链一: 冷库规格占地 260 平米, 高 2.8 米, 库容: 726 立方米, 冷库规格(净尺寸) 18.4*14.1*2.7 米, 双开扫地门, 无门榄, 门口盖板。需耐火等级: B2, 主材: 100mm 厚聚氨酯板材, 库内控温 2-6 度, 压缩机功率 20KW。
2. 冷链二: 冷库规格占地 260 平米, 高 2.8 米, 库容: 726 立方米, 冷库规格(净尺寸) 18.4*14.1*2.7 米, 双开扫地门, 无门榄, 门口盖板。需耐火等级: B2, 主材: 100mm 厚聚氨酯板材, 库内控温 2-6 度, 压缩机功率 20KW。具体详见图纸

开标时间: 2024 年 10 月 25 日 15 时 00 分

请各潜在投标人知悉。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

三、联系方式

招 标 人: 盱眙县桂五镇人民政府

地 址: 盱眙县桂五镇

联 系 人: 陈勇



电 话：0517-88791201

电子邮件： /

招标代理机构：淮安德誉工程项目管理有限公司

地 址： 盱眙县盱城街道二山路 2-4 号

联 系 人： 李方玉

电 话： 18752346696

电子邮件： /



招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：沈美凤（签名）



招标人或其招标代理机构： _____（盖章）

