

新泰光大环保能源有限公司 2024 年除氧器进汽调节门维修 询价公告

新泰光大环保能源有限公司因建设/经营需要，现对新泰光大环保能源有限公司 2024 年除氧器进汽调节门维修进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：HBNY-GX-2024-17281

二、采购项目名称：新泰光大环保能源有限公司 2024 年除氧器进汽调节门维修

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：除氧器进汽调节门维修服务：除氧器压力调节阀阀体由上海富地阀门科技有限公司生产，阀门型号：T947H-40CG DN100。维修范围：1.对阀杆及定位套进行光谱试验，确定其材质。2.根据阀杆及定位套材质及热处理工艺，选择合适的焊接工艺及方法，对阀杆及定位套磨损部分进行补焊。需要焊前预热及焊后热处理的，应按正确的工艺执行。3.重新对阀杆及定位套补焊部分进行车削，阀杆及定位套配合精度参照未磨损部分。不得过大或过小。4.对阀杆进行校正，弯曲度不大于千分之三。5.外出维修时，包含往来运费。

五、询价文件的获取：

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>），下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

六、资质要求：

1、应是在中国境内/外注册的企业，具备有效的营业执照及相关资质证书。

2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列为失信惩戒，未被司法机关列为失信被执行人。

.....

七、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2024 年 12 月 20 日 10 时 00 分，逾期不予受理。

2、响应文件递交方式为：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式：

招 标 人：新泰光大环保能源有限公司

地 址：山东省新泰市新甫街道办事处龙山村北侧

联 系 人：范振伟

电 话：18769803252

电子邮箱：fanzw@cebenvironment.com.cn

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2024年12月17日