

询比价函

各报价单位：

因 [POWERCHINA-0125-241494] 中国电建山东电建一公司国能宁海电厂电化
学储能辅助煤机调频工程示范及多能互补施工项目电缆采购项目需要，我司拟采
用询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2024 年 10 月 16
日 11 时 00 分前将报价文件提交至平台。投标报价网址
<http://ec.powerchina.cn>，请在投标截止时间之前报价，过期系统将自动关闭
报价。

一、拟采购货物一览表

POWERCHINA-0125-241494

序号	物资名称	型号	规格	材质	技术标准和 质量要求	单位	数量
1	阻燃型铜芯交联聚 乙烯绝缘控制电缆	ZR-KVVP-450/ 750V 4x2.5	ZR-KVVP-450/75 0V 4x2.5		GB9330-88	米	1160
2	0.38kV 阻燃控制电 缆	7×1.5	ZR-KVVP-0.45/0 .75kV	铜		米	1450
3	铜芯交联聚乙烯绝 缘聚氯乙烯护套阻 燃电力电缆	3x120+1x70	ZR-YJV-0.6/1kV		GB/T 12706.1	米	101
4	计算机电缆		ZR-DJYPVP-450/ 750V 2x2x1.0			米	2175
5	电缆		YGG-6/10kV-1*1 20		国标	米	3291
6	铜芯交联聚乙烯绝 缘聚氯乙烯护套阻 燃电力电缆	3x95+1x50	ZR-YJV-0.6/1kV		GB/T 12706.1	米	101
7	铜芯交联聚乙烯绝 缘聚氯乙烯护套阻 燃电力电缆	3x35+1x16	ZR-YJV-0.6/1kV		GB/T 12706.1	米	449
8	0.38kV 阻燃控制电 缆	14×1.5	ZR-KVVP-0.45/0 .75kV	铜		米	1450
9	0.38kV 阻燃低压电 力电缆	3×150+1×70	ZR-YJV-0.6/1kV	铜		米	1696
10	电缆	3×4	NH-YJV-0.6/1kV			米	2305
11	电缆	2×6	NH-YJV-0.6/1kV			米	1537
12	电缆		ZR-YJV-6/10-3x 185		国标	米	15948
13	0.38kV 阻燃控制电	4×1.5	ZR-KVVP-0.45/0	铜		米	1450

	缆		. 75kV				
14	0.38kV 阻燃低压电力电缆	4×4	ZR-YJV-0.6/1kV	铜		米	377
15	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆	4x10	ZR-YJV-0.6/1kV		GB/T 12706.1	米	94
16	电缆		ZR-YJV-0.6/1-4 x6		国标	米	420
17	0.38kV 阻燃控制电缆	10×1.5	ZR-KVVP-0.45/0 .75kV	铜		米	2900
18	电缆		YGG-6/10kV-1*9 5		国标	米	7293
19	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆	4x16	ZR-YJV-0.6/1kV		GB/T 12706.1	米	768
20	电缆		ZR-KVVP-0.45/0 .75-4*4		国标	米	3190
21	电缆	2×35	NH-YJV-0.6/1kV			米	1450
22	电缆		NH-YJV-0.6/1-3 x95		国标	米	1450
23	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆	3x70+1x35	ZR-YJV-0.6/1kV		GB/T 12706.1	米	188
合计							51243

※ 报价有效期：90 天

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、包装、售后服务、利润、税金等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期及付款：

2.1 本合同总价款以人民币支付。

2.2 付款方式：本合同付款方式包括但不限于承兑汇票、供应链金融、电汇。

2.3 货到验收后两个月内支付 95%，质保金 5%，自签发本项目工程移交生产证书之日起两年后，收到卖方开具对应金额的收据后 3 个月内。若因项目业主原因，导致买方延误支付本合同约定应付款项，卖方同意给予买方 30 个工作日的延期付款宽限期，宽限期内不视为买方违约，宽限期内不计利息。

3、交货地点和交货期：浙江省宁波市宁海县强蛟镇下月岙村宁海电厂厂区

内现场车板交货。交货期：2024年10月25日，如不满足，请注明最短交货期。

※ 4、质量标准或要求：满足国标要求。执行《GB 50411-2007》中的电线电缆检验规定送检，送检费用由投标方承担，投标方应承担因其货物质量不合格给采购人所造成的一切损失。

5、响应人的资质要求：（若需要资质要求的，未达到资质要求的，将被视为无效询价响应。）

※ 如投标人为代理商，请报名时提供电缆制造企业投标授权委托书（格式见附件），如无法提供投标授权委托书评标小组将否决其响应。代理商与所代理的电缆制造企业不允许同时参与投标。

6、响应人不得存在下列情形之一：

6.1 被列入中国电建集团公司及招标人禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、慎用名单、停止采购和停止授标名单的）；

6.2 在国家企业信用信息公示系统（查询网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>）被列入严重违法失信企业名单的；

6.3 财务账户以及主要资产被冻结、查封的（查询网址：<http://wenshu.court.gov.cn/>）；

6.4 被法院列为被执行人（查询网址：<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>），采购人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

6.5 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形；

6.6 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；

6.7 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。

7、投标文件须提交报价明细表。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9、其它要求：如有疑问，请及时在平台提交澄清。

10、违约责任

当投标方不能交货时，应向采购人偿付合同价款的 15%的违约金，并承担因此给采购人造成的经济损失。

当投标方逾期交货时，应向采购人偿付逾期违约金，逾期违约金按逾期部分货款的 1%逐日累计，但最高不超过 10%，并承担因此给采购人造成的经济损失，且采购人有权在提前 15 天书面通知投标方的前提下单方面解除本合同。

当投标方所交货物不符合合同规定时，采购人有权拒绝收货，按投标方不能交货处理。

投标方应承担因其货物质量不合格给采购人所造成的一切损失。

三、报价表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	单价	合计	备注
1						
2						
.....						
总计						

报价有效期：90 天。

四、联系方式

招标人：山东电建一公司

地址：山东省济南市高新区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2—6 号楼

联系人：李胜顺

电话：15564129180

电子邮箱：lss@sepcol.com

中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司

(电子签章)

2024 年 10 月 14 日

附件：投标授权委托书

尊敬的中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司：

本授权委托书声明：我(姓名)系_____公司法定代表人，现授权委托_____公司为我公司授权代理人，以本公司的名义参加国能宁海电厂电化化学储能辅助煤机调频工程示范及多能互补施工项目电缆采购项目的投标活动。在此授权范围和期限内，代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

本授权期限自 20xx 年 xx 月 xx 日起至 20xx 年 xx 月 xx 日，

代理人无转委托。特此委托。

代理人：(盖章)

联系人：

联系电话：

法定代表人：（签字）

授权人：(公章)

联系人：

联系电话：

法定代表人：（签字）

20xx 年 xx 月 xx 日